

## Уведомление

Администрация Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на основании части 11 статьи 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уведомляет, что по результатам исследований в процессе федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (дата отбора проб 02.07.2024г) выявлено несоответствие качества питьевой воды гигиеническим нормативам:

- мониторинговая точка: Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет в 6,9 км к северо-востоку от существующей границы г. Тайшета, 1,2 км на северо-запад от юго-западной границы с. Старый Акульшет 1,9 км на северо-запад от автодороги Тайшет-Шиткино № 7Н- не соответствует нормативам качества питьевой воды по показателю «литии» - составляет 0,035 мг/куб.дм, что превышает в 1,2 ПДК;

-мониторинговая точка: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, сооруж.224а/1- не соответствует нормативам качества питьевой воды по показателю «литии» - составляет 0,04 мг/куб.дм, что превышает в 1,3 ПДК;

-мониторинговая точка: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Первомайская 63 - не соответствует нормативам качества питьевой воды по показателю «литии» - составляет 0,04 мг/куб.дм, что превышает в 1,3 ПДК;