

**Российская Федерация**  
**Иркутская область**  
**Муниципальное образование «Тайшетский район»**  
**Тайшетское муниципальное образование**  
**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 10.12.2020г.

г. Тайшет

№1029

О внесении изменений в постановление администрации Тайшетского городского поселения от 6 августа 2020 года №660

В целях исправления технической ошибки, допущенной в постановлении администрации Тайшетского городского поселения от 6 августа 2020 года №660 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на период 2020-2030 годы на 2021 год», руководствуясь статьями 6, 46 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», администрация Тайшетского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации Тайшетского городского поселения от 6 августа 2020 года №660 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на период 2020-2030 годы на 2021 год» следующие изменения:

1.1. В книге 1 схемы теплоснабжения Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на период 2020-2030 годы:

1.1.1. В подпункте 2.2.1. абзац 18 изложить в следующей редакции: «существующий резерв составляет 3,496 Гкал/ч».

1.1.2. Подпункт 5.7.2. изложить в следующей редакции:

«5.7.2. Предлагается использовать существующие свободные мощности электростанции ДТВ ОАО «РЖД» в качестве резервных для повышения надежности теплоснабжения от котельной № 2(ШПЗ) в количестве 3,496 Гкал/час.»

1.2. В книге 2 схемы теплоснабжения Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на период 2020-2030 годы:

1.2.1. В таблице 1.6.1. раздел Электростанция ДТВ ОАО «РЖД» изложить в следующей редакции:

Электростанция ДТВ ОАО «РЖД»			
1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	15,48
2	Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	10,736
3	Тепловая мощность нетто	Гкал/ч	10,018
4	Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях	Гкал/ч	0,38
5	Присоединенная тепловая нагрузка.	Гкал/ч	6,86
6	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто	Гкал/ч	3,496

1.2.2. Подпункт 1.6.2.6. изложить в следующей редакции:

«Электростанция ДТВ ОАО «РЖД»:

Резерв тепловой мощности нетто – 3,496 Гкал/ч»

2. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству администрации Тайшетского городского поселения Бычковой В.Д. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Тайшетского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Вестник Тайшетского городского поселения».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тайшетского  
городского поселения

А.М.Заика

Исп.: Сычкова Р.Ф.  
тел.2-04-27