

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2023г.

г. Тайшет

№1093

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на период 2023-2041 годы на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», статьей 6 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», учитывая результаты публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на период 2023-2041 годы на 2024 год от 17 ноября 2023 года, администрация Тайшетского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на период 2023-2041 годы на 2024 год (прилагается).

2. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству администрации Тайшетского городского поселения Бычковой В.Д. обеспечить:

1) размещение актуализированной схемы теплоснабжения Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на период 2023-2041 годы на 2024 год в течение пятнадцати календарных дней со дня принятия настоящего постановления на официальном сайте администрации Тайшетского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) размещение на официальном сайте администрации Тайшетского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в бюллетене «Вестник Тайшетского городского поселения» информации о размещении актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте не позднее трех календарных дней со дня ее размещения на официальном сайте администрации Тайшетского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тайшетского
городского поселения

А.С. Кузин

Исп.: Сычкова Р.Ф.
Тел. 2-04-27

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 01 декабря 2023 года №1093

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ТАЙШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД 2023-2041 ГОДЫ**

**Книга 1
ВВЕДЕНИЕ**

Схема теплоснабжения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Конечной целью разработки схемы теплоснабжения является:
определение направления развития системы теплоснабжения Тайшетского городского поселения на расчетный период;
определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;
снижение издержек производства, передачи и себестоимости тепловой энергии;
повышение качества предоставляемых энергоресурсов.

Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения служит Федеральный закон от 26 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:
постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2022 года №997);

постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

Методические указания по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго России от 05 марта 2019 года №212.

Существующая схема теплоснабжения Тайшетского городского поселения утверждена постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 07 марта 2023 года №160 «Об утверждении схемы теплоснабжения Тайшетского городского поселения на период 2023-2041 годы».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.

Целями выполнения актуализации схемы теплоснабжения являются:
учет предложений и замечаний, установленных по результатам экспертизы утвержденной схемы теплоснабжения и вынесенных на актуализацию;

актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утвержденной схемы;

рассмотрение новых предложений, а также мониторинг и актуализация проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения;

мониторинг и актуализация тарифных последствий;
актуализация границ зон деятельности утвержденных единой теплоснабжающей организации.

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и прироста отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Перспективный спрос на тепловую мощность и тепловую энергию для теплоснабжения включает в себя потребности всех объектов капитального строительства в тепловой мощности и тепловой энергии на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

На территории Тайшетского городского поселения тепловая мощность и тепловая энергия используются на отопление и горячее водоснабжение. Вентиляция, потребление тепловой энергии на технологические нужды отсутствуют.

Единственным используемым видом теплоносителя является вода, теплоноситель в виде водяного пара не используется.

Тайшетское городское поселение включает в свой состав 1 населенный пункт: город Тайшет. Административным центром Тайшетского городского поселения является город Тайшет.

Производство, передачу и распределение тепловой энергии в Тайшетском городском поселении осуществляют 5 муниципальных котельных, находящихся по концессионному соглашению и договору безвозмездного пользования в эксплуатации АО «Байкалэнерго»: котельная №1 (ТКСИ), котельная №2 (ШПЗ), котельная №3 (Мелькомбинат), котельная №4 (Экспедиция №5), котельная №5 (Совхоз).

Теплоснабжение северо-западного района города осуществляется от ведомственной электрокотельной Тайшетского территориального участка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (далее – ДТВ ОАО «РЖД»), объекты по улице Энергетиков – ведомственной электрокотельной филиала ОАО ИЭСК «Западные электрические сети» (далее – ПС-500).

Теплоснабжение индивидуального жилищного сектора осуществляется за счет печного отопления (дрова, уголь, электроэнергия).

Детальный перечень потребителей тепловой энергии Тайшетского городского поселения от муниципальных котельных Тайшетского городского поселения по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год приведен в Таблице 17 части 4 Главы 1 Обосновывающих материалов.

В соответствии с Генеральным планом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», площадь жилищного фонда в городе Тайшете до 2041 года будет возрастать за счет нового строительства на территории муниципального образования индивидуальных жилых домов, коммерческого жилищного строительства и строительства ведомственного жилищного фонда.

Планируется строительство и подключение новых абонентов к тепловым сетям муниципальных котельных. Данные об абонентах и планируемых к строительству объектах указаны в Таблице 1.

Котельная №1 (ТКСИ) (город Тайшет, улица Индустриальная, 3/1)										
Итого по муниципальной котельной	21444 8,4	21444 8,4	23119 7,2	2666 75	29215 3	34090 1	346379	346379	34637 9	34637 9
Котельная № 2 (ШПЗ) (город Тайшет, улица Гагарина, 114)										
Итого по муниципальной котельной	30381 6,3	30381 6,3	25138 3,5	26551 5,5	26851 5,5	26851 5,5	26851 5,5	268515, 5	26851 5,5	26851 5,5
Котельная № 3 (Мелькомбинат) (город Тайшет, улица Кирова, 224/10)										
Итого по муниципальной котельной	22338 ,6	22338 ,6	22338,6	22338 ,6	22338, 6	22338, 6	22338,6	22338, 6	22338, 6	22338, 6
Котельная № 4 (Экспедиция 5) (город Тайшет, улица Тимирязева, 90)										
Итого по муниципальной котельной	11802 ,4	11802 ,4	11802,4	11802 ,4	11802, 4	11802, 4	11802,4	11802, 4	11802, 4	11802, 4
Котельная № 5 (Совхоз) (город Тайшет, улица Капустина, 22)										
Итого по муниципальной котельной	2398, 6	2398, 6	2398,6	2398, 6	2398,6	2398,6	2398,6	2398,6	2398,6	2398,6
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД» (город Тайшет)										
Итого по котельной	23005 ,8	23005 ,8	23005,8	23005 ,8	23005, 8	23005, 8	23005,8	23005, 8	23005, 8	23005, 8
Электрокотельная ПС-500 (город Тайшет)										
Итого по котельной	1448, 7	1448, 7	1448,7	1448, 7	1448,7	1448,7	1448,7	1448,7	1448,7	1448,7
Итого по муниципальному образованию	57925 8,8	57925 8,8	543574, 8	59318 4,6	62166 2,6	67041 0,6	675888, 6	67588 8,6	67588 8,6	67588 8,6

Существующая отапливаемая площадь строительных фондов Тайшетского городского поселения по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год составляет 579258,8 м².

Приросты отапливаемой площади строительных фондов муниципального образования на перспективу до 2041 года будут происходить согласно генеральному плану Тайшетского городского поселения.

Более подробно показатели существующей отапливаемой площади строительных фондов Тайшетского городского поселения по расчетным элементам территориального деления по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год приведен в Таблице 17 части 4 главы 1 Обосновывающих материалов.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Системы теплоснабжения муниципальных котельных Тайшетского городского поселения по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год являются закрытыми системами теплоснабжения, кроме тепловых сетей от котельной №1 (ТКСИ) - система открытая. Тепловая энергия, вырабатываемая котельными, используется на отопление и горячее водоснабжение потребителей.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя Тайшетским городским поселением с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления представлены в Таблице 3.

Виды теплопотребления	Объемы потребления тепловой энергии муниципальным образованием, Гкал/час										
	Базовые	Переходные	Перспективные								
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039
Горячее водоснабжение	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209
Технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по котельной	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86
Электрокотельная ПС-500											
Отопление и вентиляция	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256
Горячее водоснабжение	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036
Технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по котельной	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596
Итого по муниципальному образованию	65,4096	64,9496	68,4796	74,2496	79,0696	81,5796	97,3796	132,5506	132,5506	132,5506	132,5506

Существующие объемы потребления тепловой энергии Тайшетским городским поселением по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год составляют 64,9496 Гкал/час. Объем потребления тепловой энергии муниципальным образованием на перспективу до 2041 года по прогнозам составит до 132,5506 Гкал/час.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Объекты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя от муниципальных котельных города Тайшет, расположенные в производственных зонах Тайшетского городского поселения, по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год отсутствуют. Изменение, перепрофилирование производственных зон муниципального образования на перспективу до 2041 года не прогнозируется, соответственно, приросты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах муниципального образования, не предусматриваются.

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжающими организациями Тайшетского городского поселения являются ОП «Тайшетские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» (далее – ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»), Тайшетский участок Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (далее – ДТВ ОАО «РЖД») и филиал ОАО ИСЭЖ «Западные электрические сети» (далее – ПС-500).

Производство, передачу и распределение тепловой энергии в Тайшетском городском поселении осуществляют 5 муниципальных котельных, находящихся по концессионному соглашению и договору безвозмездного пользования в эксплуатации ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго». Теплоснабжение северо-западного района города осуществляется от ведомственной электростанции ДТВ ОАО «РЖД», объекты по улице Энергетиков – ведомственной электростанцией ПС-500.

Перечень существующих зон действий систем теплоснабжения и источников тепловой энергии (Рисунок 1, не приводится):

1) Котельная №1 (ТКСИ) является основным поставщиком тепловой энергии микрорайонов Новый, имени Пахотищева, имени Мясникова, село Старый Акульшет, микрорайон Солнечный, микрорайон Центральный, улицы Индустриальная и Архитекторов, а также части улиц в Северном районе.

2) Котельная №2 (ШПЗ) поставляет тепловую энергию потребителям, расположенным от ручья Крутенький в Центральном районе, жилой район 51 квартала в Северо-Западном районе города. С Южной стороны зона действия ограничена железной дорогой.

3) Котельная №3 (Мелькомбинат) осуществляет теплоснабжение южной части города в районе улиц Пушкина, Ленина, Воинов Интернационалистов, Комсомольской, Свердлова.

4) Котельная №4 (Экспедиция №5) осуществляет теплоснабжение южной части города в районе улиц Тимирязева, 19-го Партсъезда, Советской.

5) Котельная №5 (Совхоз) снабжает теплом часть жилищного фонда в Северном районе города по улицам Капустина, Северной и Ключевой.

6) Электростанция ДТВ ОАО «РЖД» осуществляет теплоснабжение объектов ОАО «РЖД», многоквартирного дома №2 по улице Осипенко и четыре дома индивидуального жилищного сектора по улице Дарвина и улице Пугачева.

7) Электростанция ПС-500 осуществляет теплоснабжение объектов по улице Энергетиков.

Теплоснабжение индивидуального жилищного сектора осуществляется за счет печного отопления (дрова, уголь, электроэнергия).

Кроме того, ряд предприятий Тайшетского городского поселения имеют собственные источники тепловой энергии, которые используются для обеспечения собственных потребностей в тепловой энергии и не являются поставщиками коммунальных ресурсов.

Согласно генеральному плану в городе Тайшете находятся следующие бюджетные и прочие организации с индивидуальными источниками теплоснабжения:

1. Очистные сооружения НГЧ;
2. МОУ СОУ школа-интернат №19;
3. ОГБУЗ «Тайшетская районная больница», физиотрический кабинет;
4. Отдел таможенного оформления и таможенного контроля;
5. ОГКУ «Отдел противопожарной службы Тайшетского района»;
6. ОГУСО «Социальный приют для детей и подростков «Аистенок»;

7. Магазин «Бирюса»;
8. МКОУ ДОД «Станция юных техников»;
9. МКОУ ДОД «Станция юных натуралистов»;
10. РЭО ГИБДД ОМВД России по Тайшетскому району;
11. ООО «Автоспецсервис»;
12. ОГУП «Дорожная служба Иркутской области»;
13. ООО «Шелеховское»;
14. Котельная №1 ОАО «РЖД» (локомотивное депо);
15. Котельная №2 ОАО «РЖД» (вагонное депо);
16. Гостиница «Harbor»;
17. Филиал «Агрострой» ОАО «Дорожная служба»;
18. АУ «Тайшетский лесхоз»;
19. Бюро судебно-медицинской экспертизы ФГП;
20. Бывшая база Тайшетский ОРС НОД (ПМТС-1);
21. Производственная база СМУ-3 (СМП-621);
22. Тайшетская нефтебаза Тайшетский цех ООО «Иркутск-Терминал»;
23. Баня, ИП Шадрин Л.А.

В Таблице 4 приведен перечень модульных котельных, находящихся в собственности муниципального образования «Тайшетский район» и расположенных на территории города Тайшета.

Таблица 4

Модульные котельные, находящиеся в собственности муниципального образования «Тайшетский район», расположенные на территории города Тайшета

Наименование объекта	Адрес расположения теплоисточника	Установленная мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/час	Отапливаемые объекты
Котельная №6	улица Советская, 39/1	1,0	0,3528	ОГБУЗ «Тайшетская районная больница»: врачебно-физкультурный диспансер Центр здоровья, терапевтическое отделение, стоматология
Котельная №11	улица Ивана Бича, 1/1	0,6	0,301	МКОУ СОШ №23
Котельная №12	улица Чапаева, 1/1	0,4	0,1458	МКУДО ДМШ № 2
Котельная №13	улица 19 Партсъезда, 3/3	0,4	0,069	МКДОУ детский сад присмотра и оздоровления №15
Котельная №14	улица Воинов-интернационалистов, 109	0,6	0,3204	МКДОУ детский сад №5, МКОУ СОШ №1 имени Николая Островского
Котельная №31	улица Октябрьская, 86	1,25	0,9	административное здание, здание гаража
Котельная МКУДО "ЦДО «Радуга»	улица Ленина, 113	0,6	0,33	МКУДО "ЦДО «Радуга»

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию

оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования котельных Тайшетского городского поселения представлены в Таблице 5.

Таблица 5

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности
основного оборудования котельных Тайшетского городского поселения

Наименование муниципальной котельной	Установленная тепловая мощность основного оборудования котельной, Гкал/час										
	Базовая		Перспективная								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041	
Котельная №1 (ТКСИ)	56	56	56	56	56	56	56	56	106	106	106
Котельная № 2 (ШПЗ)	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	56	56	56
Котельная № 3 (Мелькомбинат)	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Котельная № 4 (Экспедиция 5)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Котельная № 5 (Совхоз)	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48
Электрокотельная ПС-500	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Итого по муниципальному образованию	127,31	127,31	127,31	127,31	127,31	127,31	127,31	127,31	188,51	188,51	188,51

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования котельных Тайшетского городского поселения представлены в Таблице 6.

Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Располагаемая тепловая мощность	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Электростанция ДТВ ОАО «РЖД»										
Установленная тепловая мощность	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48
Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
Располагаемая тепловая мощность	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
Электростанция ПС-500										
Установленная тепловая мощность	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Располагаемая тепловая мощность	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Итого по муниципальному образованию										
Установленная тепловая мощность	127,31	127,31	127,31	127,31	127,31	127,31	127,31	188,51	188,51	188,51
Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам	31,98	31,98	31,98	31,98	31,98	26,38	12,38	5,18	5,18	5,18
Располагаемая тепловая мощность	95,33	95,33	95,33	95,33	95,33	100,93	114,93	183,33	183,33	183,33

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении котельных Тайшетского городского поселения представлены в Таблице 7.

Таблица 7

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении котельных Тайшетского городского поселения

Наименование муниципальной котельной	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении котельной, Гкал/час									
	Базовая		Перспективная							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
Котельная №1 (ТКСИ)	2	2,08	2,08	2,8	3,3	4,4	4,5	4,6	4,6	4,6
Котельная № 2 (ШПЗ)	2,1	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
Котельная № 3	0,4	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Котельная № 4	0,024	0,02	0,02	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
Котельная № 5	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282
Электрокотельная ПС-500	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
Итого по муниципальному образованию	4,829	5,045	5,045	5,769	6,269	7,369	7,469	7,569	7,569	7,569

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто котельных Тайшетского городского поселения представлены в Таблице 8.

Таблица 8

Значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто котельных Тайшетского городского поселения

Наименование муниципальной котельной	Тепловая мощность нетто котельной, Гкал/час									
	Базовая		Перспективная							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
Котельная №1 (ТКСИ)	32,8	32,72	32,72	32	31,5	30,4	44,3	101,4	101,4	101,4
Котельная № 2 (ШПЗ)	37,1	36,91	36,91	36,91	36,91	42,51	42,51	53,71	53,71	53,71
Котельная № 3 (Мелькомбинат)	7	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05
Котельная № 4 (Экспедиция 5)	1,676	1,68	1,68	1,676	1,676	1,676	1,676	1,676	1,676	1,676
Котельная № 5 (Совхоз)	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	10,018	10,018	10,018	10,018	10,018	10,018	10,018	10,018	10,018	10,018
Электрокотельная ПС-500	0,843	0,843	0,843	0,843	0,843	0,843	0,843	0,843	0,843	0,843
Итого по муниципальному образованию	90,501	90,285	90,285	89,561	89,061	93,561	107,461	175,761	175,761	175,761

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям Тайшетского городского поселения, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, представлены в Таблице 9.

Таблица 9

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям Тайшетского городского поселения

Наименование муниципальной котельной	Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/час									
	Базовый		Перспективный							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
Котельная №1 (ТКСИ)	1,70	1,48	1,98	2,44	2,86	3,04	3,13	3,13	3,13	3,13
Котельная № 2 (ШПЗ)	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Котельная № 3 (Мелькомбинат)	0,28	0,38	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Котельная № 4 (Экспедиция 5)	0,14	0,17	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Котельная № 5 (Совхоз)	0,11	0,07	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Электрокотельная ПС-500	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Итого по муниципальному образованию	4,76	4,73	5,14	5,60	6,02	6,20	6,29	6,29	6,29	6,29

Затраты существующей тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении тепловых сетей котельных Тайшетского городского поселения по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год равны 4,73 Гкал/год. Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении тепловых сетей муниципальных котельных на перспективу до 2041 года составят 6,29 Гкал/год.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности котельных Тайшетского городского поселения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности представлены в Таблице 10.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей котельных Тайшетского городского поселения, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, представлены в Таблице 11.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения.

Источником тепловой энергии с зонами действия, расположенными в границах

двух поселений, в том числе в городе Тайшет и селе Старый-Акульшет, является котельная №1 (ТКСИ).

На перспективу зоны действия муниципальных котельных города сохранятся в пределах границ территории Тайшетского городского поселения и незначительный объем тепловой энергии будет поставляться котельной № 1 (ТКСИ) на объекты, расположенные в границах Старо-Акульшетского муниципального образования. Величины тепловой нагрузки для потребителей каждого из двух поселений на перспективу составляет:

для города Тайшет – 16,17 Гкал/ч;

для села Старый – Акульшет – 50,97 Гкал/ч.

Таблица 10

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности котельных Тайшетского городского поселения

Наименование муниципальной котельной	Резервная тепловая мощность котельной, Гкал/час									
	Базовая		Перспективная							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
Котельная №1 (ТКСИ)	10,85	10,70	6,93	1,06	-4,68	-8,47	-10,15	14,69	14,69	14,69
Котельная № 2 (ШПЗ)	0,91	1,37	1,11	0,03	0,03	5,63	5,32	13,00	13,00	13,00
Котельная № 3 (Мелькомбинат)	4,37	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,01	4,01	4,01
Котельная № 4 (Экспедиция 5)	0,24	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Котельная № 5 (Совхоз)	0,65	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Электрокотельная ПС-500	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Итого по муниципальному образованию	20,33	20,65	16,62	9,66	3,92	5,73	3,74	35,82	35,82	35,82

Таблица 11

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей котельных Тайшетского городского поселения, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Наименование муниципальной котельной	Тепловая нагрузка потребителей котельной, Гкал/час									
	Базовая		Перспективная							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
Котельная №1 (ТКСИ)	20,25	20,54	23,81	28,50	33,32	35,83	51,32	83,58	83,58	83,58
в т.ч. г. Тайшет	20,16	20,45	23,63	27,33	28,46	28,46	31,56	32,52	32,52	32,52
в т.ч. с. Старый-Акульшет	0,09	0,09	0,18	1,17	4,86	7,37	19,76	51,06	51,06	51,06
Котельная № 2 (ШПЗ)	34,09	33,39	33,65	34,73	34,73	34,73	35,04	37,51	37,51	37,51
Котельная № 3 (Мелькомбинат)	2,35	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,66	2,66	2,66
Котельная № 4 (Экспедиция 5)	1,30	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Котельная № 5 (Совхоз)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86
Электрокотельная ПС-500	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Итого по муниципальному образованию	65,41	64,95	68,48	74,25	79,07	81,58	97,38	132,55	132,55	132,55

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 5 марта 2019 года № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Основные критерии оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения муниципального образования:

Финансовые затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкции существующих;

Пропускная способность существующих тепловых сетей муниципального образования;

Затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях муниципального образования;

Потери тепловой энергии в тепловых сетях при передаче тепловой энергии;

Надежность системы теплоснабжения муниципального образования.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии муниципального образования.

Радиусы эффективного теплоснабжения котельных Тайшетского городского поселения представлены в Таблице 12.

Таблица 12

Радиусы эффективного теплоснабжения котельных Тайшетского городского поселения

Наименование муниципальной котельной	Радиус эффективного теплоснабжения, км
Котельная №1 (ТКСИ)	2,914
Котельная №2 (ШПЗ)	2,242
Котельная №3 (Мелькомбинат)	3,070
Котельная №4 (Экспедиция 5)	4,169
Котельная №5 (Совхоз)	1,658
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	1,23
Электрокотельная ПС-500	1,12

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В Тайшетском городском поселении по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год водоподготовительными установками оснащены все муниципальные котельные, в том числе:

Котельная №1 (ТКСИ) - установлена водоподготовительная установка – фильтры натрий-катионитные ФИПиА производительностью 430 м³/час (факт 2021года 312004 м³).

Котельная №2 (ШПЗ) - установлена водоподготовительная установка – фильтры натрий-катионитные ФИПиА и фильтр механический ФОВ производительностью 290 м³/час (факт 2021 года 360830 м³).

Котельная №3 (Мелькомбинат) - установлена водоподготовительная установка – фильтры натрий-катионитные ФИПиА производительностью 80 м³/час (факт 2021 года 56216 м³).

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Для закрытых систем потери теплоносителя обосновываются только аварийными и технологическими утечками. Разбор теплоносителя из системы теплоснабжения потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

Тепловая сеть котельной №1 (ТКСИ) – открытая, поэтому расход на аварийную подпитку, согласно пункту 6.17. СНиП 41-02-2003, принимается в количестве 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок муниципальной котельной №1 (ТКСИ) для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах системы теплоснабжения представлены в Таблице 15.

Таблица 15

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок муниципальной котельной №1 (ТКСИ) для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах системы теплоснабжения

Наименование муниципальной котельной	Баланс производительности водоподготовительной установки котельной для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах системы теплоснабжения, м3/ч									
	Базовая		Перспективная							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
Котельная №1 (ТКСИ)	38,01	44,36	44,36	54,59	63,82	67,70	69,79	69,79	68,42	68,42
Итого по муниципальному образованию	38,01	44,36	44,36	54,59	63,82	67,70	69,79	69,79	68,42	68,42

Как следует из Таблицы 15 производительность водоподготовительных установок котельной достаточна для обеспечения подпитки систем теплоснабжения химически очищенной водой в аварийных режимах работы.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТАЙШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»

Генеральный план Тайшетского городского поселения в части развития систем теплоснабжения предусматривает сохранение существующей организации теплоснабжения и не предполагает варианты ее развития. На расчетный срок генеральным планом планируется централизованное теплоснабжение только для районов многоэтажной и среднеэтажной капитальной застройки от существующих теплоисточников. Районы индивидуальной малоэтажной застройки обеспечиваются теплом децентрализованно, от индивидуальных автономных источников тепла, работающих на угле, дровах, электричестве. Горячее водоснабжение в этих районах осуществляется от электрических водонагревателей. Проектом предусматривается: использование резервных тепловых мощностей существующих котельных для реконструируемых и новых объектов строительства;

модернизация существующих котельных и тепловых сетей.

Мероприятия по развитию сферы теплоснабжения Тайшетского городского поселения отражены в инвестиционной программе ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго» на 2022-2026 годы, утвержденной распоряжением Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 08 ноября 2021 года.

Основные мероприятия инвестиционной программы АО «Байкалэнерго», в части обособленного подразделения «Тайшетские тепловые сети», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения, на 2022-2026 годы и прогноз до 2041 года, приводятся в Таблицах 16, 16.1.

Таблица 16

Перечень мероприятий по источникам тепловой энергии

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС										
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
Котельные												
1. Котельная № 1 (ТКСИ)												
1.1	Техническое перевооружение электрооборудования котельной:	36913	3039	59	0	0	18059	15756	0	0	0	0
1.1.1	Техническое перевооружение электрооборудования котельной: оборудования распределительной подстанции 10 кВ (06202) (с ПИР)	1117	1117									
1.1.2	Техническое перевооружение оборудования подстанции ТП-15-2/1600 (06379) (с ПИР)	33815					18059	15756				
1.1.3	Техническое перевооружение оборудования подстанции ТП-16-2/1000 (06371) (с ПИР)	1981	1922	59								
1.2	Техническое перевооружение контрольно-измерительных приборов и автоматики котлов (с ПИР)	6777	6086	633	58							
1.3	Дооборудование котельной 1-ой очереди автоматическими системами, обеспечивающими пожарную безопасность в соответствии с действующими нормами и правилами (с ПИР)	12620					12620					
1.4	Модернизация оборудования ХВО (замена Натрионитовых фильтров) котельной 1-ой очереди	3696	937	2759								
1.5	Модернизация котельного агрегата КЕ25-14 ст.№2 со вспомогательным оборудованием на котельной №1 (ТКСИ) (инвентарный №1000062)	85800					16472	66275	3053			
1.6	Техническое перевооружение ОПО. Котельная №1 первой очереди (12). Модернизация группы сетевых подогревателей с установкой подогревателей типа ПСВ-90-7-15 количестве 2 штук.	23300			4590	18710						

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС											
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028- 2033	2034- 2039	2040- 2041	
1.7	Реконструкция системы очистки сточных вод котельной 1-ой очереди с возможностью распространения основных технических решений на прочие теплоисточники ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»	2700				2700							
1.8	Реконструкция насосной группы котельной №1 в количестве 2 штук с ЦН 400/105 на Д630/90.	4900							1000	3900			
1.9	Техническое перевооружение котельного агрегата КЕ-25-14 стационарный №1 для восстановления располагаемой мощности котельной № 1 и обеспечения перспективных нагрузок.	75000								75000			
1.10	Техническое перевооружение котельного агрегата КЕ-25-14 стационарный № 3 для восстановления располагаемой мощности котельной № 1 и обеспечения перспективных нагрузок.	75000								75000			
1.11	Техническое перевооружение ОПО. Котельная №1 первой очереди (12). Модернизация прямого и обратного коллекторов группы сетевых насосов котельной № 1 с целью увеличения пропускной способности для обеспечения перспективных нагрузок.	29239			1392	27847							
1.12	Строительство автотракторного бокса	30000							10000	20000			
1.13	Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования, расположенного по адресу город Тайшет, улица Индустриальная, 3/9	25000							10000	15000			
1.14	Модернизация оборудования здания дробильного отделения с 3-мя узлами пересыпки город Тайшет, улица Индустриальная, 3/2	20000								20000			
1.15	Техническое перевооружение здания дробильного отделения с 3-мя узлами пересыпки город Тайшет, улица Индустриальная, 3/2	10000								10000			

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС												
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041		
1.16	Реконструкция здания гаража (пристрой к АБК)	10000										10000		
1.17	"Реконструкция системы видеонаблюдения территории котельной 1-й очереди г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1 (инв.№ 100004)""	1013			313	700						-		
1.18	Техническое перевооружение бака-аккумулятора сырой воды V=700 м3	5000										5000		
1.19	"Модернизация наружного освещения периметра котельной 1-й очереди г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1 ОП "ТТС" АО "Байкалэнерго (инв.№ 100004)""	1602			302	1300						-		
1.20	Модернизация оборудования химлаборатории котельной 1-ой очереди (инв.№ 100004). Шкаф вытяжной ЛК-1200 ШВП.	628			628									
1.21	Модернизация конденсатных баков котельной 1-ой очереди	10000										10000		
1.22	Модернизация деаэратора сетевого контура ДА-200 котельной 1-ой очереди	5000										5000		
2. Котельная № 2 (ШПЗ)														
2.1	Реконструкция котла КЕ 10-14С стационарный №1 с приобретением и монтажом вспомогательного оборудования и щита управления	42328				3728	12028	8133	18439					
2.2	Реконструкция КИПиА. Создание щитов управления котлов паровых КЕ-10 14С стационарный №2, ДКВр-20/13 стационарный №3, ДКВр-20/13 стационарный №4, ДКВр-20-13-250 (Е-20-14-250) стационарный №5 .	16683							4683	12000				
2.3	Реконструкция группы сетевых подогревателей. Замена подогревателей сетевой воды ПСВ 200-7-15 стационарный № 7, ПСВ-90-7-15 стационарный №9.	15459				1729	6805	6925						
2.4	Модернизация золоуловителей МП-3100 к/а КЕ	4331										4331		

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС											
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041	
3.2	Реконструкция системы очистки сточных вод котельной № 3 (предпроектная документация)	1625			1625								
3.3	«Техническое перевооружение ОПО котельная №3 «Мелькомбинат». Модернизация паропровода котла ДКВР-13-6,5. Устройство редуционной установки. (инвентарный №Ю01132070)»	4446			936	3510							
4. Котельная № 4 (Экспедиции № 5)													
4.1	Реконструкция насосного оборудования сетевой группы котельной № 4 (замена физически изношенных и морально устаревших насосных агрегатов Д250/50)	683								683			
4.2	Модернизация котельной №4 (Экспедиция №5). Приобретение и монтаж котельного агрегата КВМ-1,25 взамен отработавшего нормативный срок КВМ-1,25. (инвентарный №10028Т)	2200						2200					
4.3	«Модернизация газоходов котельной №4. Устройство газоочистного оборудования» (инв. №б/н)	2683			600	2083							
5. Котельная № 5 (Совхоз)													
5.1	Реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельной № 4. Приобретение и монтаж автоматической угольной блочно-модульной котельной.	8831									8831		
5.2	Модернизация сетевых насосов. Замена физически изношенных насосов сетевых КМ-100-65-200 - стационарный №1, стационарный № 2 котельной № 5 на современные насосы NB 40-200/219	340									340		
5.3	Приобретение, монтаж ГОУ для котла КСВ-1,25 котельной №4	1000			100	900							

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС										
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028- 2033	2034- 2039	2040- 2041
6. Прочие мероприятия												
6.1	Модернизация сети освещения помещений и территории котельных ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»	188	188									
6.2	Монтаж аварийного освещения помещений и территории котельных ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»	383	383									
6.3	Приобретение ДЭУ-80	714	714									
6.4	Приобретение и монтаж блочно-модульного санитарно-бытового помещения для участка тепловых сетей	4000								4000		
6.5	Приобретение переносного ограждения для участка тепловых сетей	1000								1000		
6.6	Приобретение кондиционеров на объекты ОТ "ТТС" АО «Байкалэнерго»	600		600								
6.7	Приобретение спецтехники с целью обеспечения надежности теплоснабжения Бульдозер SHANTUI SD-16 (или B10M)	6625				6625						
6.8	Приобретение спецтехники с целью обеспечения надежности теплоснабжения Камаз 65117 с КМУ	6083				6083						
6.9	Приобретение спецтехники с целью обеспечения надежности теплоснабжения Фронтальный погрузчик XCMG LW300FN	2750						2750				
6.10	Приобретение спецтехники с целью обеспечения надежности теплоснабжения Самосвал	6500							6500			

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС										
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
6.11	«Блочно-модульная котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 12 Гкал/ч до 20 Гкал/ч в село Старый Акульшет Тайшетского района» новое строительство с целью обеспечения резервного теплоснабжения микрорайона Центральный город Тайшет, а также обеспечение технической возможности технологического присоединения вновь строящихся объектов к тепловым сетям ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»	499633				49633	200000	250000				
6.12	Строительство котельной мощностью 56 Гкал/ч взамен отработавшей нормативный срок котельной № 2 (ШПЗ)	2046704					70000	500000	50000 0	976704		
6.13	Строительство блока водогрейных котлов мощностью 50 Гкал/ч с целью обеспечения с целью обеспечения перспективных нагрузок	1920585					10000	60000	50000 0	1350585		
	Всего	5231544	13439	5009	17552	133873	363971	943805	1100962	2652933	0	0

Таблица 16.1

Перечень мероприятий по тепловым сетям

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тыс. рублей без учета НДС										
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
1. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки												
1.1	Строительство тепловой сети от ТК -12 ТС-7 (инв. № Ю01132096) котельной № 1 до ТК12-2 (проект.). Характеристики уточняются проектом.	37457			37457							
1.2	Строительство тепловой сети от ТК-12-2 (проект.) до границы земельного участка 38:29:011003:29 (микрорайон Центральный). Характеристики уточняются проектом.	2543			2543							

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тыс. рублей без учета НДС												
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041		
1.3	Строительство тепловой сети от ТК-12-2 (проект.) до границы земельного участка 38:29:011003:180 (общеобразовательная школа на 1275 мест). Характеристики уточняются проектом.	26548			26548									
1.4	Строительство тепловой сети от ТК6-4 (проект) до границы земельного участка 38:29:011002:1437 (спортивно-оздоровительный комплекс). Протяженность 73 метров, диаметр 150 мм Характеристики уточняются проектом.	11445				2000	9445							
1.5	Строительство тепловой сети до границы земельного участка 38:29:000000:46 (поликлиника на 1000 посещений в день). Характеристики уточняются проектом.	23813				2000	21813							
1.6	Строительство тепловой сети котельной № 1 от ТК-9-7 до границы земельного участка 38:29:011001:85 (ОВД) диаметром 133 мм, ориентировочной протяженностью 22 метра	815								815				
1.7	Строительство тепловой сети до границы земельного участка жилого микрорайона «РУСАЛквартАЛ» ООО «РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод» в селе Старый – Акульшет.	136800				10000	126800							
2. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения														
2.1	Участок тепловой сети от ТК-9 до ТК-9-7, организация переемычки от ТК-9-7 до ТС-12 (инвентарный № Ю01132096). Реконструкция: Строительство тепловой сети диаметром 300мм протяженностью 327 метров от ТК-9-7 ТС-7 котельной № 1 (инвентарный № Ю01132096) до тепловой сети ТС-12 котельной № 2 (инвентарный № Ю01132096) диаметром 300 мм протяженностью 327 метров.	85686		452	670				9167	40000	35397			

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тыс. рублей без учета НДС										
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
3. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса												
3.1	Реконструкция участка тепловой сети ТС-27 электрокотельной ДТВ ОАО «РЖД» от ТК-40 до жилого дом по улице Осипенко, 2 (инвентарный № Ю01132126) протяженностью 460 метров с изменением диаметра согласно проектной документации	26037								3000	23037	
3.2	Техническое перевооружение участка тепловой сети ТС-6 котельной № 1 от вертикального компенсатора К-7 до К-10 по улице Индустриальной (инвентарный № Ю01132095) диаметром 700 мм протяженностью 291 метр	28307		1062	15482	11763						
3.3	Техническое перевооружение участка тепловой сети ТС-6 котельной №1 от вертикального компенсатора К-12 до ТК-3 по улице Индустриальной (инвентарный № Ю01132095) диаметром 700 мм протяженностью 277 метров	34819		1010	628	14908	18273					
3.4	Техническое перевооружение участка тепловой сети от ТК-5-15 до ТК-5-24 по ул. Зои Космодемьянской (с ПИР)	34857			1120	24778	8959					
3.5	Техническое перевооружение участка тепловой сети ТС-20 котельной № 2 от ТК-11-3 до жилого дома по улице Крупской, 92 (инвентарный № Ю01132119) диаметром 150 мм протяженностью 215 метров	16683							2000	14683		
3.6	Реконструкция тепловой сети по улице Транспортной от ТК-2 до ТК-3 от котельной №2 (инвентарный № Ю01132108) протяженностью 214 метров, с изменением диаметра с 400 мм до 500 мм	59707		28347	31360							

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тыс. рублей без учета НДС											
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041	
3.7	Техническое перевооружение тепловой сети котельной № 2 от ТК3-4 до ТК3-12 по улице Терешковой (ТС-11, инвентарный № Ю01132111) диаметром 300 мм протяженностью 257 метров	77825							2428	40000	35397		
3.8	Реконструкция участка тепловой сети ТС-12 от ТК-3-12 до ТК3-18 (инвентарный № Ю01132112) с увеличением диаметра с 200 мм до 300 мм, протяженностью 135 метров	21396								3000	18396		
3.9	Реконструкция тепловой сети котельной № 1 по улице Полевой (частный сектор) диаметром 150 мм протяженностью 159 метров	10942								1000	9942		
3.10	Реконструкция участка тепловой сети от котельной № 4 до ТК-3 по улице Новой (инвентарный № Ю01132103) протяженностью 195 метров с изменением диаметра согласно проектной документации	11038								2000	9038		
3.11	Техническое перевооружение участков тепловой сети ТС-22 котельной № 2 от угла жилого дома по улице Гагарина, 16 до ТК-33 (инвентарный № Ю01132121) диаметром 300 мм протяженностью 80 метров	9075								1000	8075		
3.12	Реконструкция и техническое перевооружение ветхих тепловых сетей.	900000						60000	60000	60000	300000	300000	120000
4. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки													
4.1	Реконструкция тепловой сети ТС-7 (инвентарный №Ю01132096) от котельной №1 до ТК-12. Этап 1.	2452	2452										
4.2	Реконструкция участка тепловой сети ТС-7 котельной № 1 (инв. № Ю01132096) от района П-образного компенсатора К-24 + 54,50 м (секционирующий узел УТ1) до ТК-12 (характеристики уточняются проектом), в т. ч:	282501	0	9091	78715	138095	56600	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тыс. рублей без учета НДС											
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041	
4.2.1	Реконструкция участка тепловой сети ТС-7 от УТ1 до ТК5	56600						56600					
4.2.2	Реконструкция участка тепловой сети ТС-7 от ТК5 до ТК9	140704			6150	134554							
4.2.3	Реконструкция участка тепловой сети ТС-7 от ТК9 до ТК12	85197		9091	72565	3541							
4.3	Реконструкция участка тепловой сети ТС-7 от угла поворота сети УП15+5м до района П-образного компенсатора К-24 + 54,50 м (секционирующий узел УТ1)	55107					5107			50000			
4.4	Установка регулирующих балансировочных клапанов на ответвлениях от магистральных и внутриквартальных трубопроводов.	5000									5000		
4.5	Реконструкция участка тепловой сети ТС-6 котельной № 1 от компенсатора К-1 до К-3 (инвентарный № Ю01132095) протяженность и диаметр уточняются проектом.	76645					5745			70900			
4.6	Установка повышающей насосной станции в районе тепловой камеры ТК-5 тепловой сети ТС-7 (инвентарный № Ю01132096) (при обосновании)	80000									80000		
	Итого	2057498	2452	39962	194523	214396	301890	71595	273715	538965	300000	120000	

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»

Схемой теплоснабжения предлагается выполнить перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые, обусловлена следующим:

в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома для нужд горячего водоснабжения приводит к «перетопам» в помещениях зданий;

существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем горячего водоснабжения позволит обеспечить:

снижение расхода тепла на отопление и горячее водоснабжение за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

снижение темпов износа оборудования котельных;

улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетоков» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

снижение затрат по химводоподготовке подпиточной воды на источниках теплоснабжения;

снижение аварийности систем теплоснабжения.

В условиях отсутствия на территории Тайшетского городского поселения центральных тепловых пунктов закрытие систем теплоснабжения представляется целесообразным путем модернизации внутридомового инженерного оборудования. В первую очередь это связано с реализацией технических мероприятий на внутридомовых системах теплоснабжения.

Следует отметить, что закрытие системы теплоснабжения существенно увеличит нагрузку на городскую систему централизованного водоснабжения, которая должна будет обеспечить необходимый дополнительный объем воды для горячего водоснабжения. В связи с этим необходимые мероприятия должны быть предусмотрены в схеме водоснабжения Тайшетского городского поселения.

Учитывая то, что с 1 января 2022 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2021 года №438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении», которым с 1 января 2022 года отменяется обязательное переоборудование открытых систем горячего водоснабжения в закрытые, решения по возможному переходу на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей города Тайшет подлежат разработке и оценке, возможно при выполнении следующих актуализаций схемы теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», для

которых отсутствует возможность и целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Перспективная тепловая нагрузка на осваиваемых территориях Тайшетского городского поселения в соответствии с расчетом радиусов эффективного теплоснабжения муниципальных котельных Тайшетского городского поселения на перспективу будет компенсироваться существующими по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год муниципальными котельными. Строительство новых дополнительных источников тепловой энергии на территории муниципального образования на базовый 2022 год не планируется.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Для покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью, предусматриваются мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения, которые приведены в Таблице 17.

Таблица 17

Предложения по реконструкции источников теплоснабжения

№ п/п	Предложения по реконструкции источников теплоснабжения	Обоснование
1	Котельная № 1 (ТКСИ)	
1.1	Модернизация котельного агрегата КЕ25-14 ст.№2 со вспомогательным оборудованием на котельной №1 (ТКСИ) (инвентарный №1000062)	аварийное состояние котла, срок эксплуатации 28 лет; техническое перевооружение котельного агрегата позволит иметь резерв тепловой мощности, повысить надежность теплоснабжения, увеличить КПД
1.2	Техническое перевооружение ОПО. Котельная №1 первой очереди (12). Модернизация группы сетевых подогревателей с установкой подогревателей типа ПСВ-90-7-15 количестве 2 штук.	физический износ установленного оборудования (эксплуатируется 39 лет); обеспечение качества и надежности теплоснабжения; увеличение установленной мощности группы сетевых подогревателей.
1.3	Реконструкция насосной группы котельной №1 в количестве 2 штук с ЦН 400/105 на Д1250/90	снижение эксплуатационных затрат, снижение расходов электроэнергии, повышение надежности работы основного оборудования обеспечение расчетного гидравлического режима при подключении перспективных потребителей
1.4	Техническое перевооружение котельных агрегатов КЕ-25-14 стационарный №1 и стационарный №3 для восстановления располагаемой мощности котельной №1 и обеспечения перспективных нагрузок	снятие ограничения по разрешенному давлению пара; восстановление тепловой мощности до паспортных характеристик; повышение надежности теплоснабжения; повышение резерва тепловой мощности.
1.5	Техническое перевооружение ОПО. Котельная №1 первой очереди (12). Модернизация прямого и обратного коллекторов группы сетевых насосов котельной №1 с целью увеличения пропускной способности для обеспечения перспективных нагрузок.	обеспечение пропускной способности трубопроводов обвязки группы сетевых насосов при увеличении подключенной тепловой нагрузки.

2	Котельная № 2 (ШПЗ)	
2.1	Реконструкция котла КЕ 10-14С станционный №1 с приобретением и монтажом вспомогательного оборудования и щита управления	аварийное состояние котла со сроком эксплуатации 25 лет; увеличение КПД, технико-экономических показателей котельной; установка котла позволит иметь резервный котёл, повысить надежность теплоснабжения, снизить риск предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества потребителям, увеличить резерв мощности для подключения новых потребителей.
3	Прочие мероприятия	
3.1	«Блочно-модульная котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью от 12 Гкал/ч до 20 Гкал/ч в селе Старый Акульшет Тайшетского района» - новое строительство с целью обеспечения резервного теплоснабжения микрорайона Центральный города Тайшет, а также обеспечение технической возможности технологического присоединения вновь строящихся объектов к тепловым сетям ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»	обеспечение резерва тепловой мощности для подключения перспективных потребителей
3.2	Строительство котельной мощностью 56 Гкал/ч взамен отработавшей нормативный срок котельной № 2 (ШПЗ)	обеспечение резерва тепловой мощности для подключения перспективных потребителей обеспечение надежности теплоснабжения
3.3	Строительство блока водогрейных котлов мощностью 50 Гкал/ч с целью обеспечения с целью обеспечения перспективных нагрузок	обеспечение резерва тепловой мощности для подключения перспективных потребителей

Внедрение указанных мероприятий позволит увеличить резерв тепловой мощности котельных, повысить эффективность и уровень надежности их функционирования.

5.3. Предложения по модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Для повышения эффективности работы систем теплоснабжения предусматриваются мероприятия по модернизации и техническому перевооружению источников теплоснабжения, перечень которых приведен в Таблице 18.

Таблица 18

Предложения по модернизации и техническому перевооружению источников теплоснабжения

№ п/п	Предложения	Обоснование
1	Котельная № 1 (ТКСИ)	
1.1	Техническое перевооружение электрооборудования котельной, в том числе оборудования распределительной подстанции 10 кВ (06202) котельной первой очереди; Техническое перевооружение оборудования подстанции ТП-15-2/1600 (06379) котельной первой очереди;	высокая степень износа и морального устаревания оборудования (срок эксплуатации 38 лет); повышение надежности работы котельной и снабжения потребителей тепловой энергии, соблюдение требований промышленной безопасности и технической эксплуатации; снижение эксплуатационных затрат.

№ п/п	Предложения	Обоснование
	Техническое перевооружение оборудования подстанции ТП-16-2/1000 (06371) котельной первой очереди.	
1.2	Техническое перевооружение контрольно-измерительных приборов и автоматики котлов котельной первой очереди	увеличение КПД, снижение удельного расхода топлива, улучшение технико-экономических показателей котельной; повышение надежности работы котельной, соблюдение требований промышленной безопасности и технической эксплуатации.
1.3	Дооборудование котельной первой очереди автоматическими системами, обеспечивающими пожарную безопасность в соответствии с действующими нормами и правилами (с ПИР)	обеспечение пожарной безопасности котельной в соответствии с действующими нормами и правилами.
1.4	Модернизация оборудования ХВО (замена Na-катионитовых фильтров) котельной первой очереди, (с ПИР)	высокая степень износа и морального устаревания оборудования (срок эксплуатации 38 лет); снижение эксплуатационных затрат (трудозатрат, воды, соли), повышение эффективности очистки.
1.5	Реконструкция системы очистки сточных вод котельной первой очереди с возможностью распространения основных технических решений на прочие теплоисточники ОП «ТТС»	обеспечение соблюдения экологического законодательства.
1.6	Строительство автотракторного бокса	исполнение обязательств по концессионному соглашению; обеспечение размещения автотракторной техники в здании, отвечающем требованиям безопасности.
1.7	Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования, расположенного по адресу: город Тайшет, улица Индустриальная, 3/9	обеспечение безопасности движения железнодорожного транспорта обеспечение бесперебойности поставки топлива за счет исключения возможности нештатных ситуаций
1.8	Техническое перевооружение здания дробильного отделения с тремя узлами пересыпки по адресу: город Тайшет, улица Индустриальная, 3/2	повышение надежности теплоснабжения.
1.9	Реконструкция здания гаража (пристрой к АБК)	исключение возможности производственного травматизма обеспечение безопасности и условий содержания спецтехники предприятия
1.10	Реконструкция системы видеонаблюдения территории котельной 1-й очереди г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1 (инв.№ 100004)	обеспечение антитеррористической безопасности объектов теплоснабжения
1.11	Техническое перевооружение бака-аккумулятора сырой воды V=700 м ³	высокая степень износа и морального устаревания оборудования (срок эксплуатации более 40 лет);
1.12	Модернизация наружного освещения периметра котельной 1-й очереди г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1 ОП "ТТС" АО "Байкалэнерго (инв.№ 100004)	обеспечение антитеррористической безопасности объекта
1.14	Модернизация оборудования	- обеспечение безопасности труда

№ п/п	Предложения	Обоснование
	химлаборатории котельной 1-ой очереди (инв.№ 100004). Шкаф вытяжной ЛК-1200 ШВП.	
1.15	Модернизация конденсатных баков котельной 1-ой очереди	высокая степень износа и морального устаревания оборудования (срок эксплуатации более 40 лет);
1.16	Модернизация деаэрата сетевого контура ДА-200 котельной 1-ой очереди	высокая степень износа и морального устаревания оборудования (срок эксплуатации более 40 лет);
2	Котельная № 2 (ШПЗ)	
2.1	Модернизация аспирационной установки топливоподачи стационарный № 3 тракта углеподачи (с ПИР)	высокая степень износа и морального устаревания оборудования (срок эксплуатации 26 лет); обеспечение нормативных показателей очистки удаляемого воздуха, соблюдение требований к рабочей зоне, соблюдение трудового и экологического законодательства.
2.2	Модернизация питательных насосов котельной №2. Замена питательных насосов (ЦНСг 60/231 стационарный №1 - 1 шт., ЦНСГ-105-196 - 2 шт.) на современные энергоэффективные аналоги с применением ЧРП	высокая степень износа и морального устаревания оборудования (срок эксплуатации 15 лет к моменту реализации мероприятия); снижение эксплуатационных затрат, снижение расходов электроэнергии, повышение надежности работы основного оборудования.
2.3	Реконструкция и модернизация электрооборудования котельной №2 (ШПЗ). Модернизация сооружения - воздушной линии электроснабжения котельной №2	повышение надежности работы котельной и снабжения потребителей тепловой энергии, соблюдение требований промышленной безопасности и технической эксплуатации.
2.4	Реконструкция и модернизация электрооборудования котельной №2 (ШПЗ). Модернизация ячеек КСО-298 (9 штук) и КСО-272 (2 ячейки).	повышение надежности работы котельной и снабжения потребителей тепловой энергии, соблюдение требований промышленной безопасности и технической эксплуатации.
2.5	Реконструкция и модернизация электрооборудования котельной № 2 (ШПЗ). Модернизация трансформаторных подстанций ТП-1 и ТП-2. Приобретение и монтаж комплектной трансформаторной подстанции 2х1000 взамен оборудования ТП-1 и ТП-2 котельной № 2.	- повышение надежности работы котельной и снабжения потребителей тепловой энергии, соблюдение требований промышленной безопасности и технической эксплуатации.
2.6	Реконструкция и модернизация электрооборудования котельной № 2 (ШПЗ). Модернизация распределительного устройства РУ 0,4 кВ	повышение надежности работы котельной и снабжения потребителей тепловой энергии, соблюдение требований промышленной безопасности и технической эксплуатации.
2.7	Реконструкция КИПиА. Создание щитов управления котлов паровых КЕ-10 14С стационарный №2, ДКВр-20/13 стационарный №3, ДКВр-20/13 стационарный №4, ДКВр-20-13-250 (Е-20-14-250) стационарный №5 .	увеличение КПД, снижение удельного расхода топлива, улучшение технико-экономических показателей котельной; повышение надежности работы котельной, соблюдение требований промышленной безопасности и технической эксплуатации.
2.8	Реконструкция группы сетевых подогревателей. Замена подогревателей сетевой воды ПСВ 200-7-15 стационарный	-физический износ подогревателей сетевой воды (фактический срок службы 35 лет); повышение надежности теплоснабжения

№ п/п	Предложения	Обоснование
	№ 7, ПСВ-90-7-15 стационарный №9.	потребителей.
2.10	Модернизация золоуловителей МП-3100 к/а КЕ 10/14 стационарный №2.	высокая степень износа и морального устаревания оборудования (срок эксплуатации 43 года); снижение эксплуатационных затрат, снижение расходов электроэнергии, повышение надежности работы основного оборудования.
2.11	Модернизация вспомогательного оборудования котельных агрегатов ДКВр 20/13 стационарный № 3, 4, 5	высокая степень износа и морального устаревания оборудования (срок эксплуатации 43 года); снижение эксплуатационных затрат, снижение расходов электроэнергии, повышение надежности работы основного оборудования.
2.14	Модернизация охладителей выпара ОВА 16 (стационарный №1, стационарный № 2)	высокая степень износа и морального устаревания оборудования (срок эксплуатации 50 лет и 32 года соответственно к моменту реализации мероприятия); повышение КПД котельной, обеспечение работы котельной по штатной схеме.
2.15	Техническое перевооружение тракта углеподачи (ограждающих конструктивных элементов и дренажной системы)	высокая степень износа ограждающих конструкций и кровли, систем аспирации и отвода дренажных вод галерей т/подачи (срок эксплуатации 40 лет); обеспечение безаварийной подачи угля на котельную.
2.16	Модернизация оборудования химводоподготовки. Замена фильтров ФИПа стационарный №1, стационарный №2, стационарный №3, стационарный №4.	высокая степень износа и морального устаревания оборудования (срок эксплуатации 50 лет к моменту реализации мероприятия); снижение эксплуатационных затрат (трудозатрат, воды, соли), повышение эффективности очистки.
2.17	Реконструкция резервуара металлического (стального бака-аккумулятора 2000м3 ст.№1)	высокая степень износа (срок эксплуатации 40 лет); снижение эксплуатационных затрат, снижение потерь тепловой энергии через конструкции резервуара, повышение надежности работы.
2.18	Реконструкция и модернизация электрооборудования котельной	высокая степень износа (срок эксплуатации 38 лет); повышение надежности работы котельной и снабжения потребителей тепловой энергии, соблюдение требований промышленной безопасности и технической эксплуатации; снижение эксплуатационных затрат.
2.19	Реконструкция кровли котельной	предписание РТН от 09 марта 2021 года № 25/044-КН.
2.20	Реконструкция системы пожаротушения галереи тракта углеподачи	обеспечение пожарной безопасности котельных в соответствии с действующими нормами и правилами.
2.21	Модернизация здания котельной с устройством блочного санитарно-бытового	обеспечение требований законодательства в области охраны труда.

№ п/п	Предложения	Обоснование
	помещения.	
2.22	Техническое перевооружение парового котла ДКВР20-13 стационарный №3 инвентарный №193 котельной. Замена бункера сырого угля	критическое состояние бункера сырого угля; обеспечение надежности работы котельного агрегата; увеличение толщины стенки поверхности металлоконструкций бункера.
2.23	Реконструкция трубопровода пара от к/а №3, 4, 5. Устройство редуционной установки.	требование ФНП в области промышленной безопасности.
2.24	Реконструкция системы очистки сточных вод котельной	обеспечение соблюдения экологического законодательства.
3	Котельная № 3 (Мелькомбинат)	
3.1	Дооборудование котельной автоматическими системами, обеспечивающими пожарную безопасность в соответствии с действующими нормами и правилами	обеспечение пожарной безопасности котельной №3 (галерея топливоподачи).
3.2	Реконструкция системы очистки сточных вод котельной	обеспечение соблюдения экологического законодательства РФ.
3.3	Техническое перевооружение ОПО котельная №3 «Мелькомбинат». Модернизация паропровода котла ДКВР-13-6,5. Устройство редуционной установки. (инвентарный № Ю01132070)	Требование ФНП в области промышленной безопасности.
4	Котельная № 4 (Экспедиция №5)	
4.1	Реконструкция насосного оборудования сетевой группы котельной (замена физически изношенных и морально устаревших насосных агрегатов Д250/50)	физический износ (срок эксплуатации 31 год); снижение эксплуатационных затрат, снижение расходов электроэнергии, повышение надежности работы основного оборудования.
4.2	Модернизация котельной №4 (Экспедиция №5). Приобретение и монтаж котельного агрегата КВМ-1,25 взамен отработавшего нормативный срок КВМ-1,25. (инвентарный №10028Т)	физический износ морально устаревшего оборудования (эксплуатируется 17 лет при среднем нормативном сроке эксплуатации 10 лет); повышение надежности теплоснабжения потребителей.
4.3	«Модернизация газоходов котельной №4. Устройство газоочистного оборудования» (с ПИР) (инв. №б/н)	отсутствие очистки уходящих газов; соблюдение требований природоохранного законодательства и санитарно-эпидемиологических норм.
5	Котельная № 5 (Совхоз)	
5.1	Модернизация сетевых насосов. Замена физически изношенных насосов сетевых КМ-100-65-200 - стационарный №1, стационарный №2 котельной на современные насосы NB 40-200/219	физический и моральный износ оборудования (срок эксплуатации 24 лет к моменту реализации мероприятия); снижение эксплуатационных затрат, снижение расходов электроэнергии, повышение надежности работы основного оборудования.
5.2	Реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельной №5. Приобретение и монтаж автоматической угольной блочно-модульной котельной.	физический износ оборудования (срок эксплуатации 20 лет к моменту реализации мероприятия); увеличение КПД, технико-экономических показателей котельной;

№ п/п	Предложения	Обоснование
		повышение надежности теплоснабжения, снижение риска предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.
5.3	Приобретение, монтаж ГОУ для котла КСВ-1,25 котельной №5.	отсутствие очистки уходящих газов; соблюдение требований природоохранного законодательства и санитарно-эпидемиологических норм;
6	Прочие мероприятия	
6.1	Приобретение и монтаж блочно-модульного санитарно-бытового помещения для участка тепловых сетей	соблюдение требований законодательства в области охраны труда
6.2	Приобретение переносного ограждения для участка тепловых сетей	обеспечение требований безопасности производстве работ при ликвидации нарушений в тепловых сетях
6.3	Приобретение кондиционеров на объекты ОП "ТТС" АО «Байкалэнерго»	соблюдение требований законодательства в области охраны труда
6.4	Приобретение спецтехники с целью обеспечения надежности теплоснабжения Бульдозер SHANTUI SD-16 (или Б10М)	обеспечение надежности теплоснабжения за счет снижения риска возникновения перерывов в загрузке топлива на котельной №1 своевременная выгрузка угля на склад и формирование штабелей
6.5	Приобретение спецтехники с целью обеспечения надежности теплоснабжения Автомобиль КАМАЗ- 65117 с КМУ	обеспечение надежности теплоснабжения за счет снижения риска возникновения перерывов в доставке топлива на котельные № 4 и № 5 доставка материалов (гравий, песок, ж/б) к местам проведения ремонтных работ, вывоз грунта при земляных работах
6.6	Приобретение спецтехники с целью обеспечения надежности теплоснабжения Фронтальный погрузчик XCMG LW300FN	обеспечение надежности теплоснабжения за счет снижения риска возникновения перерывов в загрузке топлива на котельной №2 своевременная выгрузка угля на склад и формирование штабелей
6.7	Приобретение спецтехники с целью обеспечения надежности теплоснабжения Самосвал	обеспечение надежности теплоснабжения за счет снижения риска возникновения перерывов в доставке топлива на котельные № 4 и № 5 доставка материалов (гравий, песок, ж/б) к местам проведения ремонтных работ, вывоз грунта при земляных работах

Внедрение указанных мероприятий позволит повысить эффективность и уровень надежности функционирования котельных и тепловых сетей.

С целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения муниципального образования «Тайшетский район», расположенных на территории Тайшетского городского поселения, в Таблице 18.1 приведены мероприятия технического перевооружения модульных источников тепловой энергии.

Таблица 18.1

Мероприятия технического перевооружения модульных источников тепловой энергии муниципального образования «Тайшетский район», расположенных на территории Тайшетского городского поселения

№ п/п	Объект теплоснабжения	Описание и основные характеристики мероприятия	Срок реализации	Планируемая потребность в финансовых средствах, рублей (с учетом НДС)
1.	Котельная № 11	Приобретение, монтаж двух энергосберегающих сетевых насосов; монтаж теплообменного оборудования	2023	574175,0
2.	Котельная № 12	Приобретение и монтаж двух энергосберегающих сетевых насосов; монтаж теплообменного оборудования	2024	504809,0
3.	Котельная № 13	Приобретение и монтаж двух энергосберегающих сетевых насосов; монтаж теплообменного оборудования		455268,0
4.	Котельная № 31	Приобретение и монтаж двух энергосберегающих сетевых насосов	2026	424463,0
5.	Котельная МБУДО «ЦДО «Радуга»	Приобретение и монтаж энергосберегающего сетевого насоса; монтаж теплообменного оборудования	2030	361938,0
6.	Котельная № 6	Приобретение и монтаж водогрейного котла 0,63 Гкал/ч		791934,0
7.	Котельная № 14	Приобретение и монтаж двух энергосберегающих сетевых насосов; монтаж теплообменного оборудования		504809,0
Итого по муниципальному образованию «Тайшетский район»				3617396,0

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Тайшетского городского поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год отсутствуют.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

На территории Тайшетского городского поселения избыточные источники тепловой энергии, источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы, по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год отсутствуют.

Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, на перспективу не прогнозируется.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Потребление электрической энергии котельными Тайшетского городского поселения на собственные нужды компенсируется существующим электроснабжением котельных. Внедрение оборудования, позволяющего осуществлять в котельных комбинированную выработку электрической и тепловой энергии, нецелесообразно и нерентабельно. Основные потребители тепловой энергии, вырабатываемой котельными, не имеют необходимых финансовых средств на единовременные затраты по реализации процесса комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Внедрение мер по переоборудованию котельных Тайшетского городского поселения в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на перспективу не прогнозируется.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории Тайшетского городского поселения зоны действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год отсутствуют.

Перевод электрокотельной ДТВ ОАО «РЖД» в пиковый режим работы при передаче нагрузок на котельную №2 (ШПЗ) не требует строительства и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, так как электрокотельная находится в зоне потребления нагрузок.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Изменение температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии не планируется. Оценка затраты при изменении температурного графика не актуальна. Группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения Тайшетского городского поселения, работающей на общую тепловую сеть не организованы.

В настоящее время температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника составляет:

Котельная №1 (ТКСИ). Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный, на отопление по температурному графику 95/70°C со «срезкой» на 60°C; выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, наличием нагрузки по отоплению и ГВС с непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям.

Котельная № 2 (ШПЗ). Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный по температурному графику 95/70°C со «срезкой» на 65°C; выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, наличием отопительной нагрузки и ГВС с непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.

Котельная № 3 (Мелькомбинат). Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный, по температурному графику 80/62°C; выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, наличием только отопительной нагрузки с непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям.

Котельная № 4 (Экспедиция 5). Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный, по температурному графику 75/55°C; выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, наличием только отопительной нагрузки с непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям.

Котельная № 5 (Совхоз). Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный, по температурному графику 70/50°C; выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, наличием только отопительной нагрузки с непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям.

Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД». Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный, на отопление по температурному графику 90/60°C; выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, наличием отопительной нагрузки с незначительной нагрузкой по ГВС, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям.

Электрокотельная ПС-500. Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный, на отопление по температурному графику 95/70°C; выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям.

Графики изменения температур теплоносителя для котельных в зависимости от температур наружного воздуха по температурному графику представлены на Рисунках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 части 2 главы 1 Обосновывающих материалов.

Объем отпуска тепловой энергии по каждой котельной представлен на Рисунках 2, 3, 4, 5, 6 (не приводятся).

Расчет отпуска тепловой энергии котельной №1 (ТКСИ) в тепловые сети в течение отчетного (базового) 2022 года при температурном графике 95-70 °С представлен в Таблице 19.

Таблица 19

Расчет отпуска тепловой энергии котельной №1 (ТКСИ) в тепловые сети в течение отчетного (базового) 2022 года при температурном графике 95-70 °С

Наименование параметра	Значение параметра в течение отчетного (базового) 2022 года													
	Месяц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2022
Среднемесячная температура воздуха, °С		-14,3	-14,7	-7,2	4,4	13,1	17,6	17,8	13,8	8,8	1,9	-6,2	-15,7	1,4
Объем отпуска тепловой энергии в тепловые сети, Гкал		12677	11393	9940	9084	6151	3315	2583	2682	5921	9694	11341	14089	98868

Расчет отпуска тепловой энергии котельной № 2 (ШПЗ) в тепловые сети в течение отчетного (базового) 2022 года при температурном графике 85-65°C представлен в Таблице 20.

Таблица 20

Расчет отпуска тепловой энергии котельной № 2 (ШПЗ) в тепловые сети в течение отчетного (базового) 2022 года при температурном графике 85-65°C

Наименование параметра	Значение параметра в течение отчетного (базового) 2022 года													
	Месяц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2022
Среднемесячная температура воздуха, °С		-14,3	-14,7	-7,2	4,4	13,1	17,6	17,8	13,8	8,8	1,9	-6,2	-15,7	1,4
Объем отпуска тепловой энергии в тепловые сети, Гкал		16682	15296	11209	11982	7904	2464	2238	834	6900	13879	14 873	18371	122632

Расчет отпуска тепловой энергии котельной № 3 (Мелькомбинат) в тепловые сети в течение отчетного (базового) 2022 года при температурном графике 85-65°C представлен в Таблице 21.

Таблица 21

Расчет отпуска тепловой энергии котельной № 3 (Мелькомбинат) в тепловые сети муниципальной котельной в течение отчетного (базового) 2022 года при температурном графике 85-65 °С

Наименование параметра	Значение параметра в течение отчетного (базового) 2022 года													
	Месяц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2022
Среднемесячная температура воздуха, °С		-14,3	-14,7	-7,2	4,4	13,1	17,6	17,8	13,8	8,8	1,9	-6,2	-15,7	1,4

Объем отпуска тепловой энергии в тепловые сети, Гкал	1583	1330	1206	725	232	0	0	0	294	831	1237	1463	8900
------------------------------------------------------	------	------	------	-----	-----	---	---	---	-----	-----	------	------	------

Расчет отпуска тепловой энергии котельной № 4 (Экспедиция 5) в тепловые сети в течение отчетного (базового) 2022 года при температурном графике 85-65 °С представлен в Таблице 22.

Таблица 22

Расчет отпуска тепловой энергии котельной № 4 (Экспедиция 5) в тепловые сети в течение отчетного (базового) 2022 года при температурном графике 85-65 °С

Наименование параметра	Значение параметра в течение отчетного (базового) 2022 года												
	Месяц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Среднемесячная температура воздуха, °С	-14,3	-14,7	-7,2	4,4	13,1	17,6	17,8	13,8	8,8	1,9	-6,2	-15,7	1,4
Объем отпуска тепловой энергии в тепловые сети, Гкал	732	674	686	507	233	0	0	0	184	477	708	845	5046

Расчет отпуска тепловой энергии котельной № 5 (Совхоз) в тепловые сети в течение отчетного (базового) 2022 года при температурном графике 85-65 °С представлен в Таблице 23.

Таблица 23

Расчет отпуска тепловой энергии котельной № 5 (Совхоз) в тепловые сети в течение отчетного (базового) 2022 года при температурном графике 85-65 °С

Наименование параметра	Значение параметра в течение отчетного (базового) 2022 года												
	Месяц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Среднемесячная температура воздуха, °С	-14,3	-14,7	-7,2	4,4	13,1	17,6	17,8	13,8	8,8	1,9	-6,2	-15,7	1,4
Объем отпуска тепловой энергии в тепловые сети, Гкал	239	182	179	131	49	0	0	0	63	154	217	294	1508

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перечнем мероприятий по источникам тепловой энергии, приведенным в таблице 16, планируется ввод в эксплуатацию новых мощностей, что позволит увеличить перспективную установленную тепловую мощность муниципальных котельных Тайшетского городского поселения.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых источников тепловой энергии и реконструкция существующих муниципальных котельных Тайшетского городского поселения с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива на перспективу не прогнозируется.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкция, модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, на территории Тайшетского городского поселения на перспективу не прогнозируется.

В связи с недостаточностью резервов мощности теплоисточников, прогнозируемые дефициты тепловой мощности необходимо покрывать за счет строительства новых и/или реконструкции существующих источников тепловой энергии.

В частности предлагается:

1. С целью обеспечения резервного теплоснабжения микрорайона Центральный в городе Тайшет, а также обеспечение технической возможности технологического присоединения вновь строящихся объектов ООО «РУСАЛ-Тайшет», строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе теплопроизводительностью от 12 Гкал/ч до 20 Гкал/ч в селе Старый Акульшет Тайшетского района;

2. Строительство котельной мощностью 56 Гкал/ч взамен отработавшей нормативный срок котельной № 2 (ШПЗ);

3. С целью обеспечения возможности подключения перспективных нагрузок котельной № 1 строительство блока водогрейных котлов мощностью 50 Гкал/ч .

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Тайшетского городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Тайшетского городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку, необходимо выполнять в соответствии с основными мероприятиями, приведенными в таблице 24.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей муниципальных котельных Тайшетского городского поселения в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии Тайшетского городского поселения при сохранении надежности теплоснабжения, определены с учетом инвестиционной программой ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго». Мероприятия представлены в Таблице 24.1.

Таблица 24

Основные мероприятия для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тыс.рублей без учета НДС										
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
1. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки												
1.1	Строительство тепловой сети от ТК -12 ТС-7 (инв. №Ю01132096) котельной № 1 до ТК12-2 (проект.). Характеристики уточняются проектом.	37457			37457							
1.2	Строительство тепловой сети от ТК-12-2 (проект.) до границы земельного участка 38:29:011003:29 (микрорайон Центральный). Характеристики уточняются проектом.	2543			2543							
1.3	Строительство тепловой сети от ТК-12-2 (проект.) до границы земельного участка 38:29:011003:180 (общеобразовательная школа на 1275 мест). Характеристики уточняются проектом.	26548			26548							
1.4	Строительство тепловой сети от ТК6-4 (проект) до границы земельного участка 38:29:011002:1437 (спортивно-оздоровительный комплекс). Протяженность 73 метров, диаметр 150 мм Характеристики уточняются проектом.	11445				2000	9445					
1.5	Строительство тепловой сети до границы земельного участка 38:29:000000:46 (поликлиника на 1000 посещений в день). Характеристики уточняются проектом.	23813				2000	21813					
1.6	Строительство тепловой сети котельной № 1 от ТК-9-7 до границы земельного участка 38:29:011001:85 (ОВД) диаметром 133 мм, ориентировочной протяженностью 22 метра	815							815			
1.7	Строительство тепловой сети до границы земельного участка жилого микрорайона «РУСАЛквартАЛ» ООО «РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод» в селе Старый –Акульшет.	136800				10000	126800					
	Итого	239421	0	0	66548	14000	158058	0	815	0	0	0

Примечания: * - сумма финансирования требует уточнения.

Таблица 24.1

Основные мероприятия при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии Тайшетского городского поселения при сохранении надежности теплоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС										
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
1	Участок тепловой сети от ТК-9 до ТК-9-7, организация переемычки от ТК-9-7 до ТС-12 (инвентарный № Ю01132096). Реконструкция: строительство тепловой сети диаметром 300мм протяженностью 327 метров от ТК-9-7 ТС-7 котельной № 1 (инвентарный № Ю01132096) до тепловой сети ТС-12 котельной № 2 (инвентарный № Ю01132096) диаметром 300 мм протяженностью 327 метров.	85686	0	452	670	0	0	9167	40000	35397	0	0
	Всего	85686	0	452	670	0	0	9167	40000	35397	0	0

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пиковый режим работы источника тепловой энергии - режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителям.

Перевод муниципальных котельных Тайшетского городского поселения в пиковый режим работы не прогнозируется.

Перевод электрокотельной ДТВ ОАО «РЖД» в пиковый режим работы при передаче нагрузок на котельную №2 (ШПЗ) не требует строительства и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, так как электрокотельная находится в зоне потребления нагрузок.

На территории Тайшетского городского поселения избыточные источники тепловой энергии, источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы, по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год отсутствуют.

Ликвидация существующих муниципальных котельных Тайшетского городского поселения на перспективу не прогнозируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

Мероприятия, в целях повышения эффективности и уровня надежности функционирования системы теплоснабжения, представлены в Таблице 24.2.

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители тепловой энергии Тайшетского городского поселения относятся ко второй категории потребителей, при которой допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии на источниках тепловой энергии или тепловых сетях до 12 °С продолжительностью не более 54 часов.

Диаметры существующих теплопроводов, проложенных на территории Тайшетского городского поселения в целях обеспечения резервной подачи тепловой энергии потребителям при отказах, достаточны. Строительство новых тепловых сетей на территории муниципального образования в целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей муниципального образования не прогнозируется.

Таблица 24.2

Основные мероприятия на перспективу по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС										
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
1	Реконструкция участка тепловой сети ТС-27 электрокотельной ДТВ ОАО «РЖД» от ТК-40 до жилого дом по улице Осипенко, 2 (инвентарный № Ю01132126) протяженностью 460 метров с изменением диаметра согласно проектной документации	26037	0	0	0	0	0	0	3000	23037	0	0
2	Техническое перевооружение участка тепловой сети ТС-6 котельной № 1 от вертикального компенсатора К-7 до К-10 по улице Индустриальной (инвентарный № Ю01132095) диаметром 700 мм протяженностью 291 метр	28307	0	1062	15482	11763	0	0	0	0	0	0
3	Техническое перевооружение участка тепловой сети ТС-6 котельной №1 от вертикального компенсатора К-12 до ТК-3 по улице Индустриальной (инвентарный № Ю01132095) диаметром 700 мм протяженностью 277 метров	34819	0	1010	628	14908	18273	0	0	0	0	0
4	Техническое перевооружение участка тепловой сети от ТК-5-15 до ТК-5-24 по улице Зои Космодемьянской (с ПИР)	34857	0	0	1120	24778	8959	0	0	0	0	0
5	Техническое перевооружение участка тепловой сети ТС-20 котельной № 2 от ТК-11-3 до жилого дома по улице Крупской, 92 (инвентарный № Ю01132119) диаметром 150 мм протяженностью 215 метров	16683	0	0	0	0	0	0	2000	14683	0	0
6	Реконструкция тепловой сети по улице Транспортной от ТК-2 до ТК-3 от котельной №2 (инвентарный №Ю01132108) протяженностью 214 метров, с изменением диаметра с 400 мм до 500 мм	59707	0	28347	31360	0	0	0	0	0	0	0
7	Техническое перевооружение тепловой сети котельной №2 от ТК3-4 до ТК3-12 по улице Терешковой (ТС-11,	77825	0	0	0	0	0	2428	4000 0	35397	0	0

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС										
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
	инвентарный № Ю01132111) диаметром 300 мм протяженностью 257 метров											
8	Реконструкция участка тепловой сети ТС-12 от ТК-3-12 до ТК3-18 (инвентарный № Ю01132112) с увеличением диаметра с 200 мм до 300 мм, протяженностью 135 метров	21396	0	0	0	0	0	0	3000	18396	0	0
9	Реконструкция тепловой сети котельной № 1 по улице Полевой (частный сектор) диаметром 150 мм протяженностью 159 метров	10942	0	0	0	0	0	0	1000	9942	0	0
10	Реконструкция участка тепловой сети от котельной № 4 до ТК-3 по улице Новой (инвентарный № Ю01132103) протяженностью 195 метров с изменением диаметра согласно проектной документации	11038	0	0	0	0	0	0	2000	9038	0	0
11	Техническое перевооружение участков тепловой сети ТС-22 котельной № 2 от угла жилого дома по улице Гагарина, 16 до ТК-33 (инвентарный № Ю01132121) диаметром 300 мм протяженностью 80 метров	9075	0	0	0	0	0	0	1000	8075	0	0
12	Реконструкция и техническое перевооружение ветхих тепловых сетей.	900000	0	0	0	0	60000	60000	60000	300000	300000	120000
	Итого	1230686	0	30419	48590	51449	87232	62428	112000	418568	300000	120000

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

По состоянию на отчетный (базовый) 2022 год системы теплоснабжения муниципальных котельных Тайшетского городского поселения являются закрытыми системами теплоснабжения, кроме тепловых сетей от котельной №1 (ТКСИ) - система открытая.

Перечень потребителей, системы горячего водоснабжения которых присоединены к тепловым сетям по открытой схеме, приведен в Таблице 46 пункта 9.1. главы 9 Обосновывающих материалов.

Предложения для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения в многоквартирных домах могут быть предоставлены с учетом капитальных и операционных затрат в сфере водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время схема водоснабжения и водоотведения Тайшетского городского поселения находится в стадии разработки. Таким образом, определить объем необходимых затрат для перевода потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не представляется возможным.

Учитывая то, что с 1 января 2022 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2021 года №438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении», которым с 1 января 2022 года отменяется обязательное переоборудование открытых систем горячего водоснабжения в закрытые, решения по возможному переходу на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей города Тайшет подлежат разработке и оценке, возможно при выполнении следующих актуализаций схемы теплоснабжения.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Муниципальные котельные Тайшетского городского поселения в процессе эксплуатации в качестве основного топлива используют уголь бурый марки Б Канско-Ачинский, Ирбейского разреза. Резервное и аварийное топливо отсутствует.

Поставка топлива на котельные производится по следующей схеме: топливо поступает на склады котельных №№1, 2, 3 согласно заявленному объему для обеспечения нормативных запасов топлива, железнодорожным транспортом. Доставка угля со складов котельных №№1, 2 на склады котельных №№4, 5 осуществляется автомобильным

транспортом.

Системы топливоподачи и золошлакоудаления котельной №1 (ТКСИ) и котельной № 2 (ШПЗ) механизированные.

Система топливоподачи и золошлакоудаления котельной №3 (Мелькомбинат) частично механизированные.

Системы топливоподачи и золошлакоудаления котельной №4 (Экспедиция 5) и котельной № 5 (Совхоз) ручные.

Перевод муниципальных котельных Тайшетского городского поселения с бурого угля марки Б Канско-Ачинский, Ирбейского разреза на другие виды топлива на перспективу не прогнозируется.

Перспективный топливный баланс для котельных Тайшетского городского поселения по основному виду топлива на каждом этапе представлен в Таблице 25.

Таблица 25

**Перспективный топливный баланс для
котельных Тайшетского городского поселения по основному виду топлива**

Наименование основного вида топлива	Годовое потребление топлива муниципальными котельными							
	Базовый		Перспективный					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2040	2041
Котельная №1 (ТКСИ)								
Уголь Бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза, т	33630	33308	37180	44503	52030	55949	80137	10513
Уголь бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза, т у.т.	20514	20380	22680	27147	31738	34129	48883	79613
Котельная № 2 (ШПЗ)								
Уголь Бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза, т	42230	43124	41832	43180	43180	43180	43565	46636
Уголь бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза, т у.т.	25756	26379	25517	26340	26340	26340	26575	28448
Котельная № 3 (Мелькомбинат)								
Уголь Бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза, т	3805	3812	3564	3564	3564	3564	3564	4272
Уголь бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза, т у.т.	2174	2174	2174	2174	2174	2174	2174	2606
Котельная № 4 (Экспедиция 5)								
Уголь Бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза, т	2305	2285	2159	2159	2159	2159	2159	2159
Уголь бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза, т у.т.	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Котельная № 5 (Совхоз)								
Уголь Бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза, т	780	786	703	703	703	703	703	703

Уголь бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза, т у.т.	428,5 7	428,57	428,57	428,57	428,57	428,57	428,57	428,57
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»								
Электроэнергия, тысяч кВт.ч/год	31041,0	31041,0	31041,0	31041,0	31041,0	31041,0	31041,0	31041,0
Электрокотельная ПС-500								
Электроэнергия, тысяч кВт.ч/год	1359,0	1359,0	1359,0	1359,0	1359,0	1359,0	1359,0	1359,0

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для существующих муниципальных котельных Тайшетского городского поселения является уголь бурый марки Б Канско-Ачинский, Ирбейского разреза. Резервное и аварийное топливо для муниципальных котельных отсутствует.

Индивидуальные источники тепловой энергии Тайшетского городского поселения в малоэтажных жилых домах и индивидуальных жилых домах (индивидуальные котельные агрегаты, печи) в качестве топлива для отопления используют уголь бурый, дрова и электроэнергия.

Местным видом топлива в Тайшетском городском поселении являются дрова и уголь Шиткинского разреза.

На территории Тайшетского городского поселения возобновляемые источники тепловой энергии по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год отсутствуют.

8.3. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, доля топлива и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии в системах теплоснабжения котельных Тайшетского городского поселения, представлены в Таблице 26.

Таблица 26

Виды топлива, доля топлива и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии в системах теплоснабжения котельных Тайшетского городского поселения

Наименование системы теплоснабжения муниципального образования	Вид используемого топлива	Доля используемого топлива в общем объеме топлива, %	Значение низшей теплоты сгорания используемого топлива, ккал/кг
Котельная №1 (ТКСИ)	Уголь бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза	100	4270
Котельная № 2 (ШПЗ)	Уголь бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза	100	4270
Котельная № 3 (Мелькомбинат)	Уголь бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза	100	4270
Котельная № 4 (Экспедиция 5)	Уголь бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза	100	4270
Котельная № 5 (Совхоз)	Уголь бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза	100	4270
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	Электроэнергия	100	-
Электрокотельная ПС-500	Электроэнергия	100	-

8.4. Преобладающий в Тайшетском городском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Тайшетском городском поселении

Во всех системах теплоснабжения Тайшетского городского поселения основным и преобладающим видом топлива является уголь бурый марки Б (Канско-Ачинский, Ирбейского разреза).

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные котельные агрегаты, печи) муниципального образования для отопления используют уголь бурый, дрова и электроэнергия. Другие виды топлива на территории муниципального образования по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год не используются.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса Тайшетского городского поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса Тайшетского городского поселения на перспективу является сохранение в качестве основного вида топлива в системах теплоснабжения муниципальных котельных угля бурого марки Б Канско-Ачинский, Ирбейского разреза, в системах теплоснабжения малоэтажных жилых домов и индивидуальных жилых домов муниципального образования - угля бурого, дров и электроэнергии. Перевод всех систем теплоснабжения муниципального образования на другие виды топлива не прогнозируется. Формирование резервного, аварийного топлива, возобновляемых источников тепловой энергии на территории муниципального образования не прогнозируется.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.

С целью повышения эффективности и уровня надежности функционирования систем теплоснабжения Тайшетского городского поселения величина необходимых инвестиций на выполнение мероприятий указаны в Таблице 27.

Объемы инвестиций определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены.

Для определения точной стоимости проведения работ необходима разработка проектно-сметной документации.

С целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения объектов, отапливаемых от модульных котельных муниципального образования «Тайшетский район», величина необходимых инвестиций для выполнения мероприятий указаны в Таблице 27.1

Таблица 27

Величина инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС										
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
Котельные												
1. Котельная № 1 (ТКСИ)												
1.1	Техническое перевооружение электрооборудования котельной:	36913	3039	59	0	0	18059	15756	0	0	0	0
1.1.1	Техническое перевооружение электрооборудования котельной: оборудования распределительной подстанции 10 кВ (06202) (с ПИР)	1117	1117									
1.1.2	Техническое перевооружение оборудования подстанции ТП-15-2/1600 (06379) (с ПИР)	33815					18059	15756				
1.1.3	Техническое перевооружение оборудования подстанции ТП-16-2/1000 (06371) (с ПИР)	1981	1922	59								
1.2	Техническое перевооружение контрольно-измерительных приборов и автоматики котлов (с ПИР)	6777	6086	633	58							
1.3	Дооборудование котельной 1-ой очереди автоматическими системами, обеспечивающими пожарную безопасность в соответствии с действующими нормами и правилами (с ПИР)	12620					12620					
1.4	Модернизация оборудования ХВО (замена Накатионитовых фильтров) котельной 1-ой очереди	3696	937	2759								
1.5	Модернизация котельного агрегата КЕ25-14 ст.№2 со вспомогательным оборудованием на котельной №1 (ТКСИ) (инвентарный №1000062)	85800					16472	66275	3053			
1.6	Техническое перевооружение ОПО. Котельная №1 первой очереди (12). Модернизация группы сетевых подогревателей с установкой	23300			4590	18710						

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС											
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028- 2033	2034- 2039	2040- 2041	
	подогревателей типа ПСВ-90-7-15 количестве 2 штук.												
1.7	Реконструкция системы очистки сточных вод котельной 1-ой очереди с возможностью распространения основных технических решений на прочие теплоисточники ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»	2700				2700							
1.8	Реконструкция насосной группы котельной №1 в количестве 2 штук с ЦН 400/105 на Д630/90.	4900							1000	3900			
1.9	Техническое перевооружение котельного агрегата КЕ-25-14 стационарный №1 для восстановления располагаемой мощности котельной №1 и обеспечения перспективных нагрузок.	75000								75000			
1.10	Техническое перевооружение котельного агрегата КЕ-25-14 стационарный №3 для восстановления располагаемой мощности котельной №1 и обеспечения перспективных нагрузок.	75000								75000			
1.11	Техническое перевооружение ОПО. Котельная №1 первой очереди (12). Модернизация прямого и обратного коллекторов группы сетевых насосов котельной №1 с целью увеличения пропускной способности для обеспечения перспективных нагрузок	29239			1392	27847							
1.12	Строительство автотракторного бокса	30000							10000	20000			
1.13	Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования, расположенного по адресу город Тайшет, улица Индустриальная, 3/9	25000							10000	15000			

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС												
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041		
1.14	Модернизация оборудования здания дробильного отделения с 3-мя узлами пересыпки город Тайшет, улица Индустриальная, 3/2	20000										20000		
1.15	Техническое перевооружение здания дробильного отделения с 3-мя узлами пересыпки город Тайшет, улица Индустриальная, 3/2	10000										10000		
1.16	Реконструкция здания гаража (пристрой к АБК)	10000										10000		
1.17	"Реконструкция системы видеонаблюдения территории котельной 1-й очереди г. Тайшет, улица Индустриальная, 3/1 (инв.№ 100004)"	1013			313	700						-		
1.18	Техническое перевооружение бака-аккумулятора сырой воды V=700 м3	5000										5000		
1.19	"Модернизация наружного освещения периметра котельной 1-й очереди город Тайшет, улица Индустриальная, 3/1 ОП "ТТС" АО "Байкалэнерго (инв.№ 100004)""	1602			302	1300						-		
1.20	Модернизация оборудования химлаборатории котельной 1-ой очереди (инв.№ 100004). Шкаф вытяжной ЛК-1200 ШВП.	628			628									
1.21	Модернизация конденсатных баков котельной 1-ой очереди	10000										10000		
1.22	Модернизация деаэратора сетевого контура ДА-200 котельной 1-ой очереди	5000										5000		
2. Котельная № 2 (ШПЗ)														
2.1	Реконструкция котла КЕ 10-14С стационарный №1 с приобретением и монтажом вспомогательного оборудования и щита управления	42328				3728	12028	8133	18439					

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС											
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041	
2.2	Реконструкция КИПиА. Создание щитов управления котлов паровых КЕ-10 14С стационарный №2, ДКВр-20/13 стационарный №3, ДКВр-20/13 стационарный №4, ДКВр-20-13-250 (Е-20-14-250) стационарный №5 .	16683								4683	12000		
2.3	Реконструкция группы сетевых подогревателей. Замена подогревателей сетевой воды ПСВ 200-7-15 стационарный № 7, ПСВ-90-7-15 стационарный №9.	15459				1729	6805	6925					
2.4	Модернизация золоуловителей МП-3100 к/а КЕ 10/14 стационарный №2.	4331									4331		
2.5	Модернизация вспомогательного оборудования котельных агрегатов ДКВр 20/13 стационарный № 3, 4, 5	10878								3626	7252		
2.6	Модернизация охладителей выпара ОВА 16 (стационарный №1, стационарный № 2)	1188									1188		
2.7	Модернизация аспирационной установки топливоподдачи стационарный № 3 тракта углеподдачи (с ПИР)	2334									2334		
2.8	Техническое перевооружение тракта углеподдачи (ограждающих конструктивных элементов и дренажной системы)	11780								3000	8780		
2.9	Модернизация оборудования химводоподготовки. Замена фильтров ФИПа стационарный №1, стационарный №2, стационарный №3, стационарный №4.	6999				1334	1129	4536					
2.10	Модернизация питательных насосов котельной № 2. Замена питательных насосов (ЦНСг 60/231 стационарный №1 - 1 шт., ЦНСГ-105-196 - 2 шт.) на современные энергоэффективные аналоги с	2254									2254		

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС											
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028- 2033	2034- 2039	2040- 2041	
	применением ЧРП (с ПИР)												
2.11	Реконструкция резервуара металлического (стального бака-аккумулятора 2000м3 ст.№1)	45829				2667	6267	10000	26895				
2.12	Реконструкция кровли котельной №2	7966		1558	6408								
2.13	Реконструкция системы пожаротушения галереи тракта углеподачи	5000								5000			
2.14	Модернизация здания котельной с устройством блочного санитарно-бытового помещения.	5434								5434			
2.15	Техническое перевооружение парового котла ДКВР20-13 стационарный №3 инвентарный №193 котельной №2. Замена бункера сырого угля	2092	2092										
2.16	Реконструкция трубопровода пара от к/а № 3, 4, 5. Устройство редуционной установки.	12328				2301	3573	6454					
2.17	Реконструкция системы очистки сточных вод (разработка предпроектной документации)	2023				2023							
2.18	Реконструкция и модернизация электрооборудования котельной	40877	0	0	0	0	2068	9226	19583	10000	0	0	
2.18.1	Реконструкция и модернизация электрооборудования котельной № 2 (ШПЗ) . Модернизация сооружения - воздушной линии электроснабжения котельной № 2 (с ПИР)	1287					195	1092					
2.18.2	Реконструкция и модернизация электрооборудования котельной № 2 (ШПЗ). Модернизация ячеек КСО-298 (9 штук) и КСО-272 (2 ячейки)	14502					1373	4273	8856				
2.18.3	Реконструкция и модернизация электрооборудования котельной №2 (ШПЗ). Модернизация трансформаторных подстанций ТП-1 и ТП-2. Приобретение и монтаж комплектной трансформаторной подстанции	20188						1861	8327	10000			

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС											
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028- 2033	2034- 2039	2040- 2041	
5. Котельная № 5 (Совхоз)													
5.1	Реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельной №4. Приобретение и монтаж автоматической угольной блочно-модульной котельной.	8831									8831		
5.2	Модернизация сетевых насосов. Замена физически изношенных насосов сетевых КМ-100-65-200 - стационарный №1, стационарный № 2 котельной № 5 на современные насосы NB 40-200/219	340									340		
5.3	Приобретение, монтаж ГОУ для котла КСВ-1,25 котельной №4	1000			100	900							
6. Прочие мероприятия													
6.1	Модернизация сети освещения помещений и территории котельных ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»	188	188										
6.2	Монтаж аварийного освещения помещений и территории котельных ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»	383	383										
6.3	Приобретение ДЭУ-80	714	714										
6.4	Приобретение и монтаж блочно-модульного санитарно-бытового помещения для участка тепловых сетей	4000									4000		
6.5	Приобретение переносного ограждения для участка тепловых сетей	1000									1000		
6.6	Приобретение кондиционеров на объекты ОТ "ТТС" АО «Байкалэнерго»	600			600								
6.7	Приобретение спецтехники с целью обеспечения надежности теплоснабжения Бульдозер SHANTUI SD-16 (или B10M)	6625				6625							

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС											
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041	
6.8	Приобретение спецтехники с целью обеспечения надежности теплоснабжения Камаз 65117 с КМУ	6083				6083							
6.9	Приобретение спецтехники с целью обеспечения надежности теплоснабжения Фронтальный погрузчик XCMG LW300FN	2750					2750						
6.10	Приобретение спецтехники с целью обеспечения надежности теплоснабжения Самосвал	6500						6500					
6.11	«Блочно-модульная котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 12 Гкал/ч до 20 Гкал/ч в село Старый Акульшет Тайшетского района» новое строительство с целью обеспечения резервного теплоснабжения микрорайона Центральный город Тайшет, а также обеспечение технической возможности технологического присоединения вновь строящихся объектов к тепловым сетям ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»	499633				49633	200000	250000					
6.12	Строительство котельной мощностью 56 Гкал/ч взамен отработавшей нормативный срок котельной № 2 (ШПЗ)	2046704					70000	500000	500000	976704			
6.13	Строительство блока водогрейных котлов мощностью 50 Гкал/ч с целью обеспечения с целью обеспечения перспективных нагрузок	1920585					10000	60000	500000	1350585			
	Всего	5231544	13439	5009	17552	133873	363971	943805	1100962	2652933	0	0	

Таблица 27.1

Величина инвестиций для технического перевооружения модульных источников тепловой энергии муниципального образования «Тайшетский район», расположенных на территории Тайшетского городского поселения.

№ п/п	Объект теплоснабжения	Описание и основные характеристики мероприятия	Срок реализации	Объем инвестиций, рублей (с учетом НДС)
1	Котельная № 11	Приобретение, монтаж двух энергосберегающих сетевых насосов; монтаж теплообменного оборудования	2023	574175,0
2	Котельная «ЦДО «Радуга»	Приобретение и монтаж энергосберегающего сетевого насоса; монтаж теплообменного оборудования	2030	361938,0
3	Котельная № 31	Приобретение и монтаж двух энергосберегающих сетевых насосов	2026	424463,0
4	Котельная № 12	Приобретение и монтаж двух энергосберегающих сетевых насосов; монтаж теплообменного оборудования	2024	504809,0
5	Котельная № 6	Приобретение и монтаж водогрейного котла 0,63 Гкал/ч	2030	791934,0
6	Котельная № 13	Приобретение и монтаж двух энергосберегающих сетевых насосов; монтаж теплообменного оборудования	2024	455268,0
7	Котельная № 14	Приобретение и монтаж двух энергосберегающих сетевых насосов; монтаж теплообменного оборудования	2030	504809,0
Итого по муниципальному образованию «Тайшетский район»				3617396,0

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

С целью повышения эффективности и уровня надежности функционирования тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов величина необходимых инвестиций на выполнение мероприятий указаны в Таблице 28.

Объемы инвестиций определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены. Для определения точной стоимости проведения работ необходима разработка проектно-сметной документации.

Таблица 28

Величина инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тыс.рублей без учета НДС										
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
1. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки												
1.1	Строительство тепловой сети от ТК -12 ТС-7 (инв. № Ю01132096) котельной № 1 до ТК12-2 (проект.). Характеристики уточняются проектом.	37457			37457							
1.2	Строительство тепловой сети от ТК-12-2 (проект.) до границы земельного участка 38:29:011003:29 (микрорайон Центральный). Характеристики уточняются проектом.	2543			2543							
1.3	Строительство тепловой сети от ТК-12-2 (проект.) до границы земельного участка 38:29:011003:180 (общеобразовательная школа на 1275 мест). Характеристики уточняются проектом.	26548			26548							
1.4	Строительство тепловой сети от ТК6-4 (проект) до границы земельного участка 38:29:011002:1437 (спортивно-оздоровительный комплекс). Протяженность 73 метров, диаметр 150 мм Характеристики уточняются проектом.	11445				2000	9445					
1.5	Строительство тепловой сети до границы земельного участка 38:29:000000:46 (поликлиника на 1000 посещений в день). Характеристики уточняются проектом.	23813				2000	21813					
1.6	Строительство тепловой сети котельной № 1 от ТК-9-7 до границы земельного участка 38:29:011001:85 (ОВД) диаметром 133 мм, ориентировочной протяженностью 22 метра	815							815			

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тыс.рублей без учета НДС												
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041		
1.7	Строительство тепловой сети до границы земельного участка жилого микрорайона «РУСАЛквартАЛ» ООО «РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод» в селе Старый –Акульшет.	136800				10000	126800							
2. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения														
2.1	Участок тепловой сети от ТК-9 до ТК-9-7, организация перемычки от ТК-9-7 до ТС-12 (инвентарный № Ю01132096). Реконструкция: Строительство тепловой сети диаметром 300мм протяженностью 327 метров от ТК-9-7 ТС-7 котельной № 1 (инвентарный № Ю01132096) до тепловой сети ТС-12 котельной № 2 (инвентарный № Ю01132096) диаметром 300 мм протяженностью 327 метров.	85686		452	670				9167	40000	35397			
3. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса														
3.1	Реконструкция участка тепловой сети ТС-27 электрокотельной ДТВ ОАО «РЖД» от ТК-40 до жилого дом по улице Осипенко, 2 (инвентарный № Ю01132126) протяженностью 460 метров с изменением диаметра согласно проектной документации	26037								3000	23037			
3.2	Техническое перевооружение участка тепловой сети ТС-6 котельной № 1 от вертикального компенсатора К-7 до К-10 по улице Индустриальной (инвентарный № Ю01132095) диаметром 700 мм протяженностью 291 метр	28307		1062	15482	11763								
3.3	Техническое перевооружение участка тепловой сети ТС-6 котельной №1 от вертикального компенсатора К-12 до ТК-3 по улице Индустриальной (инвентарный № Ю01132095)	34819		1010	628	14908	18273							

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тыс.рублей без учета НДС											
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041	
	диаметром 700 мм протяженностью 277 метров												
3.4	Техническое перевооружение участка тепловой сети от ТК-5-15 до ТК-5-24 по ул. Зои Космодемьянской (с ПИР)	34857			1120	24778	8959						
3.5	Техническое перевооружение участка тепловой сети ТС-20 котельной № 2 от ТК-11-3 до жилого дома по улице Крупской, 92 (инвентарный № Ю01132119) диаметром 150 мм протяженностью 215 метров	16683							2000	14683			
3.6	Реконструкция тепловой сети по улице Транспортной от ТК-2 до ТК-3 от котельной №2 (инвентарный № Ю01132108) протяженностью 214 метров, с изменением диаметра с 400 мм до 500 мм	59707		28347	31360								
3.7	Техническое перевооружение тепловой сети котельной № 2 от ТК3-4 до ТК3-12 по улице Терешковой (ТС-11, инвентарный № Ю01132111) диаметром 300 мм протяженностью 257 метров	77825						2428	40000	35397			
3.8	Реконструкция участка тепловой сети ТС-12 от ТК-3-12 до ТК3-18 (инвентарный № Ю01132112) с увеличением диаметра с 200 мм до 300 мм, протяженностью 135 метров	21396							3000	18396			
3.9	Реконструкция тепловой сети котельной № 1 по улице Полевой (частный сектор) диаметром 150 мм протяженностью 159 метров	10942							1000	9942			
3.10	Реконструкция участка тепловой сети от котельной № 4 до ТК-3 по улице Новой (инвентарный № Ю01132103) протяженностью 195 метров с изменением диаметра согласно проектной документации	11038							2000	9038			

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тыс.рублей без учета НДС											
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041	
3.11	Техническое перевооружение участков тепловой сети ТС-22 котельной № 2 от угла жилого дома по улице Гагарина, 16 до ТК-33 (инвентарный № Ю01132121) диаметром 300 мм протяженностью 80 метров	9075								1000	8075		
3.12	Реконструкция и техническое перевооружение ветхих тепловых сетей.	900000						60000	60000	60000	300000	300000	120000
4. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки													
4.1	Реконструкция тепловой сети ТС-7 (инвентарный №Ю01132096) от котельной №1 до ТК-12. Этап 1.	2452	2452										
4.2	Реконструкция участка тепловой сети ТС-7 котельной № 1 (инв. № Ю01132096) от района П-образного компенсатора К-24 + 54,50 м (секционирующий узел УТ1) до ТК-12 (характеристики уточняются проектом), в т.ч:	282501	0	9091	78715	13809 5	56600	0	0	0	0	0	
4.2.1	Реконструкция участка тепловой сети ТС-7 от УТ1 до ТК5	56600					56600						
4.2.2	Реконструкция участка тепловой сети ТС-7 от ТК5 до ТК9	140704			6150	13455 4							
4.2.3	Реконструкция участка тепловой сети ТС-7 от ТК9 до ТК12	85197		9091	72565	3541							
4.3	Реконструкция участка тепловой сети ТС-7 от угла поворота сети УП15+5м до района П-образного компенсатора К-24 + 54,50 м (секционирующий узел УТ1)	55107				5107			50000				
4.4	Установка регулирующих балансировочных клапанов на ответвлениях от магистральных и внутриквартальных трубопроводов.	5000								5000			

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тыс.рублей без учета НДС										
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
4.5	Реконструкция участка тепловой сети ТС-6 котельной № 1 от компенсатора К-1 до К-3 (инвентарный № Ю01132095) протяженность и диаметр уточняются проектом.	76645				5745				70900		
4.6	Установка повышающей насосной станции в районе тепловой камеры ТК-5 тепловой сети ТС-7 (инвентарный № Ю01132096) (при обосновании)	80000									80000	
	Итого	2057498	2452	39962	194523	214396	301890	71595	273715	538965	300000	120000

Сводная величина инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов Тайшетского городского поселения

Наименование показателя	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей										
	Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
Всего по источникам тепловой энергии	5231544	13439	5009	17552	133873	363971	943805	1100962	2652933	0	0
Всего по тепловым сетям	2057498	2452	39962	194523	214396	301890	71595	273715	538965	300000	120000
Итого инвестиций	7289042	15891	44971	212075	348269	665861	1015400	1374677	3191898	300000	120000

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.

Изменение температурных графиков и гидравлических режимов муниципальных котельных Тайшетского городского поселения не прогнозируется.

Вложение инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию в связи с изменениями температурных графиков и гидравлических режимов работы систем теплоснабжения муниципальных котельных Тайшетского городского поселения не прогнозируется.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе.

По состоянию на отчетный (базовый) 2022 год системы теплоснабжения муниципальных котельных Тайшетского городского поселения являются закрытыми системами теплоснабжения, кроме котельной №1 – система открытая.

Все мероприятия по переводу на закрытую систему ГВС предполагают выполнить путем строительства индивидуальных тепловых пунктов у потребителей, в связи с чем, планируемые мероприятия будут реализованы с привлечением средств:

1. Многоквартирные жилые дома - за счет программ капитального (текущего) ремонта, за счет средств собственников помещений в доме.

2. Потребители бюджетной сферы - за счет бюджетов соответствующих уровней (федеральный, областной, муниципальный).

3. Остальные потребители – хозяйствующие субъекты за счет собственных средств.

Вложение инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на муниципальных котельных Тайшетского городского поселения в закрытые системы горячего водоснабжения не прогнозируется.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения в многоквартирных домах может быть осуществлен по результатам комплексного технико-экономического сравнения вариантов реализации перехода на закрытую схему ГВС с учетом капитальных и операционных затрат в сфере водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время схема водоснабжения и водоотведения Тайшетского городского поселения находится в стадии разработки. Таким образом, определить объем необходимых инвестиций для перевода потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не представляется возможным.

Принимая во внимание то, что с 1 января 2022 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2021 года №438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении», которым с 1 января 2022 года отменяется обязательное переоборудование открытых систем горячего водоснабжения в закрытые, решения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения подлежат разработке и оценке, возможно при выполнении следующих актуализаций схемы теплоснабжения.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Вложение инвестиций на реализацию запланированных мероприятий по техническому перевооружению, модернизации муниципальных котельных Тайшетского городского поселения и реконструкции тепловых сетей позволит повысить эффективность и уровень надежности функционирования систем теплоснабжения муниципальных котельных, снизить потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии потребителям, оптимизировать финансовые затраты на производство котельными тепловой энергии.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации Тайшетского городского поселения по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год для зон теплоснабжения №1, №2, №3, №4, №5 принято в отношении акционерного общества «Байкалэнерго» (ОГРН 1043801024630, ИНН 3808108339, КПП 381201001, юридический адрес: 664043, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, дом 67).

Для зоны теплоснабжения №6 решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации принято в отношении Тайшетского территориального участка Восточно-Сибирской дирекции тепловодоснабжения филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727, КПП 770801001, юридический адрес: 107174, город Москва, Муниципальный Округ Басманный, улица Новая Басманная, дом 2/1 строение 1, фактический адрес 665001, город Тайшет, улица Транспортная, дом 14).

Для зоны теплоснабжения №7 решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации принято в отношении филиала ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети» (ОГРН 1093850013762, ИНН 3812122706, КПП 381201001, юридический адрес: 664033, Иркутская область, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 257, фактический адрес: 665002, город Тайшет, улица Энергетиков, дом 20, подстанция Тайшет-500.

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Тайшетское городское поселение разделено на зоны деятельности единой теплоснабжающей организации:

1) Зона №1 - котельная №1 (ТКСИ) является основным поставщиком тепловой энергии микрорайонов Новый, имени Пахотищева, имени Мясникова, село Старый Акульшет, микрорайон Солнечный, улицы Индустриальная и Архитекторов, а также часть улиц в Северном районе.

2) Зона №2 - котельная №2 (ШПЗ) поставляет тепловую энергию потребителям, расположенным от ручья Крутенький в Центральном районе, жилой район 51 квартала в Северо-Западном районе города. С Южной стороны зона действия ограничена железной дорогой.

3) Зона №3 - котельная №3 (Мелькомбинат) осуществляет теплоснабжение южной части города в районе улиц Пушкина, Ленина, Воинов интернационалистов, Комсомольской, Свердлова.

4) Зона №4 - котельная №4 (Экспедиция №5) осуществляет теплоснабжение южной части города в районе улиц Тимирязева, 19-го Партсъезда, Советской.

5) Зона №5 - котельная №5 (Совхоз) снабжает теплом часть жилищного фонда в Северном районе города по улицам Капустина, Северной и Ключевой.

6) Зона №6 - электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД» осуществляет теплоснабжение объектов ОАО «РЖД», многоквартирного дома №2 по улице Осипенко и четыре дома индивидуального жилищного сектора по улице Дарвина и улице Пугачева.

7) Зона №7 - электрокотельная ПС-500 осуществляет теплоснабжение объектов по улице Энергетиков.

10.3. Основания, критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2. Размер собственного капитала;

3. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

На дату разработки схемы теплоснабжения Тайшетского городского поселения функции единой теплоснабжающей организации выполняют:

В границах зон с №1 по №5 – АО «Байкалэнерго»;

В границе зоны №6 – Тайшетский территориальный участок Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «Российские железные дороги»;

В границе зоны №7 – филиал ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети».

АО «Байкалэнерго», Тайшетский территориальный участок Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Иркутская электросетевая компания» филиал ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети» отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

АО «Байкалэнерго» - владение на праве договора концессии источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

АО «Байкалэнерго» способна в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

АО «Байкалэнерго» согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации в полной мере, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) осуществляет мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подает в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Тайшетский территориальный участок Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Иркутская электросетевая компания» филиал ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети» соответственно так же отвечают всем требованиям в границах зоны своей деятельности.

Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций не изменялись.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей

рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации Тайшетского городского поселения 2022 году отсутствует.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»

В границах Тайшетского городского поселения действуют теплоснабжающие организации ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго», Тайшетский территориальный участок Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» и филиал ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети», обслуживающие муниципальные котельные и тепловые сети Тайшетского городского поселения, а так же ведомственные электрокотельные.

Реестр систем теплоснабжения с перечнем теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, приведен в Таблице 29.

Таблица 29

Реестр систем теплоснабжения и теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения

№ п/п	Наименование населенного пункта	Теплоисточник	Организация		Организация, предлагаемая в качестве единой теплоснабжающей организации	Обоснование выбора организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации
			техобслуживание теплоисточника	техобслуживание тепловых сетей		
1	город Тайшет	Котельная №1 (ТКСИ)	АО «Байкалэнерго»	АО «Байкалэнерго»	АО «Байкалэнерго»	Владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости
2	город Тайшет	Котельная №2 (ШПЗ)	АО «Байкалэнерго»	АО «Байкалэнерго»	АО «Байкалэнерго»	Владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости
3	город Тайшет	Котельная №3 (Мелькомбинат)	АО «Байкалэнерго»	АО «Байкалэнерго»	АО «Байкалэнерго»	Владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями

						наибольшей емкости
4	город Тайшет	Котельная №4 (Экспедиция № 5)	АО «Байкалэнерго»	АО «Байкалэнерго»	АО «Байкалэнерго»	Владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости
5	город Тайшет	Котельная №5 (Совхоз)	АО «Байкалэнерго»	АО «Байкалэнерго»	АО «Байкалэнерго»	Владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости
6	город Тайшет	Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	Тайшетский территориальный участок Восточно-Сибирской ДТВ филиала ОАО "РЖД"	Тайшетский территориальный участок Восточно-Сибирской ДТВ филиала ОАО "РЖД"	Тайшетский территориальный участок Восточно-Сибирской ДТВ филиала ОАО "РЖД"	Владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости
7	город Тайшет	Электрокотельная ПС-500	Филиал ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети»	Филиал ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети»	Филиал ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети»	Владение на праве собственности или ином законном праве

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Распределение тепловой нагрузки между муниципальными котельными Тайшетского городского поселения нецелесообразно в связи с недостаточной эффективностью данного распределения.

Условия, при которых возможны поставки тепловой энергии одним и тем же потребителям от различных муниципальных котельных при сохранении надежности систем теплоснабжения Тайшетского городского поселения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Муниципальные котельные Тайшетского городского поселения и тепловые сети муниципальных котельных эксплуатируются ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго».

На территории Тайшетского городского поселения в границах системы теплоснабжения все выявленные бесхозные тепловые сети, в соответствии с пунктом 6

статьи 15 Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года №190-ФЗ, до признания права собственности переданы на содержание и обслуживание ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго».

Тепловые сети относящиеся к котельной №1 (ТКСИ):

от ТК-5(ТК-8) до (ТК-2) (163метра);

от ТК-1 до УТ-4 (168 метров);

от ТК-2 до УТ-14 (284метра);

от ТК-5а-1 до дома №11 по улице Юбилейной (25метров);

от ТК-3-10 до дома №12 по улице Юбилейной (17 метров);

от ТК-9а-1 до ТК-9в-1 в районе жилого дома №18 по улице Юбилейной (32 метра);

от ТК-9в-1 до ТК-9д-1 в районе жилых домов №14, 16 по улице Юбилейной (85метров);

от ТК 14-1 до ТК 14б-1 по улице Полевой (138 метра);

от ТК 14б-1 до ТК 14г по улице Юбилейной (49 метров);

от ТК 14-1 до ТК14в-1 в районе жилых домов №20, 22 по улице Юбилейной (22 метра);

от ТК 14г до ТК14д-1 в районе жилых домов №19, 21 по улице Юбилейной (55 метров);

от ТК 3-8 до ТК 9-1-1 в районе жилого дома №9 по улице Полевой (14 метров);

от ТК 9-1-1 до ТК-9а-1 в районе жилых домов №9, 11, 13, 15 по улице Полевой (145 метров);

от ТК-9а-1 до ТК-9б-1 по улице Полевой (26 метров);

от ТК-9б-1 до ТК 14-1 по улице Полевой (82 метра);

от ТК 14-1 до ТК 14а-1 в районе жилых домов №17, 19 по улице Полевой (40 метров);

от ТК 3-12 до ТК 5а-1 (14 метров);

от ТК 5а-1 до жилого дома №5 по улице Полевой (45 метров);

от ТК 14б-1 до ТК 14е-1 в районе жилых домов №17, 19 по улице Полевой (186 метров);

Тепловые сети относящиеся к котельной № 2 (ШПЗ):

от ТК-22-7 до здания ОГКУ ЦЗН Тайшетского района (77 метров);

от ТК-5-34 до здания военного комиссариата Тайшетского района (50 метров);

от ТК-5-18 до стены здания ресторана «Азия» по улице Суворова (45 метров);

от ТК-2-7 до здания ФГП ВО «ЖДТ» по улице Бурлова, 1 (51 метр).

Тепловые сети относящиеся к котельной № 3 (Мелькомбинат):

от ТК-9 до здания ОГБУЗ Тайшетский ОКВД (67 метров);

от ТК-8-1 до ТК-8-6 в районе жилых домов №243а, 245а, 264, 266, 268 по улице Комсомольской (312 метров);

от ТК-4 до ТК-6-1 в районе жилых домов №199, 201, 202, 203, 205 по улице Воинов – интернационалистов (300 метров);

от ТК-3 до ТК-3в в районе жилых домов №272, 274, 276, 278 по улице Ленина (268 метров);

от ТК-12 до УТ-12-2а в районе жилых домов №185б, 188, 190 по улице Воинов интернационалистов (216 метров);

от УТ-12-2 до УТ-12-3 в районе жилого дома №186 по улице Воинов – интернационалистов (52 метра);

Тепловые сети относящиеся к котельной № 5 (Совхоз):

от ТК-11 до дома №1 по улице Северной (67 метров);

от ТК-11 до дома №2 по улице Северной (25 метров);

по подвалу жилого дома №20 по улице Капустина до угла поворота на ТК-4 (44 метра);

от угла поворота на ТК-4 по улице Капустина до ТК-4 (40 метров);

от ТК-4 до ТК-8 (306 метров);

от ТК-8 до ТК-10 (143 метра);

от ТК-10 до спуска ТС в подземное исполнение (30 метров);

от спуска ТС в подземное исполнение до ТК-11 (77 метров).

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 02 июля 2021 года №348-ФЗ, в связи с выявлением бесхозных объектов системы централизованного теплоснабжения в границах административной территории Тайшетского городского поселения, требуется в течение 60 дней:

1. Обеспечить проведение проверки соответствия бесхозного объекта теплоснабжения требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики;

2. Провести проверку наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения;

3. Обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество, для принятия на учет бесхозного объекта теплоснабжения;

4. Обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении такого объекта теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

Система газоснабжения на территории Тайшетского городского поселения по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год отсутствует.

В соответствии с программой развития газоснабжения и газификации Иркутской области до 2025 года, газификация Тайшетского городского поселения не прогнозируется.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В связи с отсутствием на территории Тайшетского городского поселения котельных, топливом для которых является газ, этот вопрос в рамках настоящей Схемы теплоснабжения не рассматривался.

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Утвержденная подпрограмма «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Иркутской области» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы не предусматривает варианты газоснабжения источников тепловой энергии Тайшетского городского поселения.

Система газоснабжения на территории Тайшетского городского поселения по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год отсутствует. В связи с этим предложения по корректировке утвержденной программы развития газоснабжения и газификации Иркутской области до 2025 года для обеспечения согласованности программы с указанными в настоящей Схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения Тайшетского городского поселения не требуются.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Тайшетского городского поселения по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Тайшетского городского поселения на перспективу не планируется.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Иркутской области, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Тайшетского городского поселения на перспективу не планируется, в связи с чем предложения по строительству таких объектов генерирующих объектов функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в настоящей Схеме теплоснабжения отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение») о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

В соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на период 2023 - 2041 годы, развитие системы водоснабжения Тайшетского городского поселения в части, относящейся к муниципальной системе теплоснабжения муниципального образования, на перспективу не прогнозируется.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Корректировка Схемы водоснабжения и водоотведения Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на период 2023 - 2041 годы для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в настоящей Схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и системы теплоснабжения Тайшетского городского поселения, на перспективу не прогнозируется.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТАЙШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Существующие (отчетный (базовый) 2022 год) и перспективные (расчетный 2041 год) индикаторы развития систем теплоснабжения Тайшетского городского поселения представлены в Таблице 30.

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по ремонту оборудования, заменой и модернизацией ненадежных участков тепловых сетей.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за жилищно-коммунальные услуги для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Анализ влияния реализации проектов Схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что Схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Долгосрочные параметры регулирования и тарифов на тепловую энергию на 2022-2026 годы утверждены приказами Службы по тарифам Иркутской области:

1) Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2021 года № 79-413-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» в соответствующей зоне деятельности» (АО "Байкалэнерго", ИНН 3808108339) (в редакции № 79-362-спр от 25 ноября 2022 года);

2) Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 28 ноября 2022 года № 79-556-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО "РЖД" (ИНН 7708503727) на территории Иркутской области»;

3) Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 09 декабря 2021 года № 79-351-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706)» (в редакции № 79-427-спр от 28 ноября 2022 года).

Динамика утвержденных цен (тарифов), установленных Службой по тарифам Иркутской области на тепловую энергию энергоснабжающих организаций города Тайшета, представлена в Таблице 33 части 11 главы 1 и в главе 14 Обосновывающих материалов.

Расчеты ценовых последствий являются оценочными (предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического развития и носят рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут изменяться в зависимости от условий

социально-экономического развития Иркутской области и Тайшетского городского поселения.

Таким образом, ценовые последствия рассчитываются исключительно для оценки эффективности предлагаемых программ развития и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования и должны корректироваться ежегодно. Более подробно ценовые (тарифные) последствия рассмотрены в главе 14 Обосновывающих материалов.

КНИГА 2

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТАЙШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

На территории Тайшетского городского поселения функционируют 5 муниципальных котельных, находящихся по концессионному соглашению и договору безвозмездного пользования в эксплуатации обособленного предприятия «Тайшетские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» (далее – ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»).

Теплоснабжение северо-западного района города осуществляется от ведомственной электрокотельной Тайшетского территориального участка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (далее – ДТВ ОАО «РЖД»), объекты по улице Энергетиков – филиал ОАО ИЭСК «Западные электрические сети» (далее – ПС-500).

1) Котельная №1 (ТКСИ), расположенная по улице Индустриальная, 3/1.

Является основным поставщиком тепловой энергии микрорайонов Новый, имени Пахотищева, имени Мясникова, село Старый Акульшет, микрорайон Солнечный, улицы Индустриальная и Архитекторов, а также части улиц в Северном районе. И имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 12,748 км.

2) Котельная №2 (ШПЗ) поставляет тепловую энергию потребителям, расположенным от ручья Крутенький в Центральном районе, жилой район 51 квартала в Северо-Западном районе города. С Южной стороны зона действия ограничена железной дорогой. Имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 13,930 км.

3) Котельная №3 (Мелькомбинат) осуществляет теплоснабжение южной части города в районе улиц Пушкина, Ленина, Воинов интернационалистов, Комсомольской, Свердлова. Имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 3,266 км.

4) Котельная №4 (Экспедиция №5) осуществляет теплоснабжение южной части города в районе улиц Тимирязева, 19-го Партсъезда, Советской. Имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 3,917 км.

5) Котельная №5 (Совхоз) снабжает теплом часть жилищного фонда в Северном районе города по улицам Капустина, Северная и Ключевая. Имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 1,241 км.

6) Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД» осуществляет теплоснабжение объектов ОАО «РЖД», многоквартирного дома №2 по улице Осипенко и четыре дома индивидуального жилищного сектора по улице Дарвина и улице Пугачева. Имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 2,113 км.

7) Электростанция ПС-500 осуществляет теплоснабжение объектов по улице Энергетиков. Имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,885 км

Общая протяженность тепловых сетей, проложенных на территории Тайшетского городского поселения, составляет 38,100 км.

Схема тепловых сетей от всех источников тепловой энергии двухтрубная, закрытая, кроме тепловых сетей от котельной №1(ТКСИ) – система открытая. Центральных тепловых пунктов нет. Ряд предприятий Тайшетского городского поселения имеют собственные источники тепловой энергии, которые используются для обеспечения собственных потребностей в тепловой энергии и не являются поставщиками коммунальных ресурсов.

Теплоснабжение малоэтажных жилых домов, индивидуальных жилых домов и общественных зданий, расположенных на территории Тайшетского городского поселения, не подключенных к муниципальным котельным Тайшетского городского поселения, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии - индивидуальных котельных агрегатов и печей, работающих на угле буром, дровах и электроэнергии.

Производственные котельные на территории Тайшетского городского поселения отсутствуют.

Муниципальные котельные Тайшетского городского поселения и тепловые сети находятся в муниципальной собственности Тайшетского городского поселения. Эксплуатацию и обслуживание муниципальных котельных и тепловых сетей для зон теплоснабжения №1, №2, №3, №4, №5 осуществляет единая теплоснабжающая организация ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго». Зону №6 обслуживает ДТВ ОАО «РЖД», зону №7 – ПС-500.

Графические материалы с обозначением зон действия котельных ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго», Тайшетского территориального участка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» и филиала ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети» представлены в Приложении 1 к Схеме теплоснабжения «Картографическая часть Схемы теплоснабжения».

Часть 2. Источники тепловой энергии

Характеристика котельных Тайшетского городского поселения представлена в Таблице 1.

Таблица 1

Характеристика котельных Тайшетского городского поселения

Наименование муниципальной котельной	Целевое назначение	Назначение	Обеспечиваемый вид потребления тепловой энергии	Категория надежности	Категория потребителей
Котельная №1 (ТКСИ)	жилищно-коммунального хозяйства	отопительная	отопление, горячее водоснабжение	первая	вторая
Котельная №2 (ШПЗ)		отопительная	отопление, горячее водоснабжение	первая	вторая
Котельная №3 (Мелькомбинат)		отопительная	отопление	первая	вторая
Котельная №4 (Экспедиция 5)		отопительная	отопление	первая	вторая
Котельная №5 (Совхоз)		отопительная	отопление	первая	вторая
Электростанция ДТВ ОАО «РЖД»		отопительная	отопление	первая	вторая
Электростанция ПС-500		отопительная	отопление	первая	вторая

температура наружного воздуха максимального зимнего периода, °С												
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, °С	-18,9	-22,2	-15,5	-18,9	-18,9	-18,9	-18,9	-18,9	-18,9	-18,9	-18,9	0
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	-7,9	-6,3	-5,3	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	0
Продолжительность отопительного периода, сутки	239	245	244	245	245	245	245	245	245	245	245	0
Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч	65,150 0	65,1 500	64,6 930	68,2 180	73,9 924	78,8 124	81,3 224	97,1 224	132, 294 4	132, 294 4	132, 294 4	0

Характеристика насосного оборудования, установленного в котельных Тайшетского городского поселения, представлена в Таблице 5.

Таблица 5

Характеристика насосного оборудования, установленного в котельных Тайшетского городского поселения

Марка насосного оборудования	Количество насосного оборудования, штук	Частота вращения, об./мин.	Производительность, м ³ /час	Давление, м.вод.ст.	Номинальная электрическая мощность электроприводов насосного оборудования, кВт
Котельная №1 (ТКСИ)					
Насос ЦН 400/105	1	1480	400	105	143
Насос Д630/90	3	1500	630	90	250
Насос 1Д1250/90	1	1450	1250	90	560
Котельная №2 (ШПЗ)					
Насос Д630/90	3	1500	630	90	250
Насос 1Д1250/90	1	1450	1250	90	560
Котельная №3 (Мелькомбинат)					
Насос Д320/50	2	1450	320	50	60
Насос Д290/90	1	1450	290	90	-
Котельная №4 (Экспедиция 5)					
Насос К250/50	2	1500	250	50	-
Котельная №5					
КМ100/65-200	2	2900	100	50	30
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»					
4Д315-71	1	2900	300	60	110
1Д500-63	1	1450	500	63	113
1Д200-90	1	290	200	90	10

Работа насосного оборудования, установленного в муниципальных котельных Тайшетского городского поселения, осуществляется в автоматизированном режиме.

В качестве регулирующей арматуры в муниципальных котельных Тайшетского городского поселения используются задвижки чугунные, в качестве запорной арматуры - краны шаровые. В целях защиты тепловых сетей муниципальных котельных от превышения давления на котельных агрегатах установлены клапаны предохранительные.

Параметры установленной тепловой мощности котельных Тайшетского городского поселения представлены в Таблице 6.

Таблица 6

Параметры установленной тепловой мощности котельных Тайшетского городского поселения

Наименование муниципальной котельной	Марка котельного агрегата	Количество котельных агрегатов, штук	Установленная мощность, Гкал/час
Котельная №1 (ТКСИ)	КЕ-25-14С	4	56
Котельная №2 (ШПЗ)	ДКВр-20-13С	3	33,6
	КЕ-10/14С	2	11,2
Котельная №3 (Мелькомбинат)	ДКВр 6,5-13С	2	7,4
Котельная №4 (Экспедиция 5)	КВМ-1,25-115	2	1,7
Котельная №5 (Совхоз)	КСВ-1,25	1	1,07
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	КЭВ-6000/10	3	15,48
Электрокотельная ПС-500	КЭВ-250	4	0,86
Итого по муниципальному образованию			127,31

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных Тайшетского городского поселения представлены в Таблице 7.

Таблица 7

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных Тайшетского городского поселения

Наименование муниципальной котельной	Ограничения тепловой мощности, Гкал/час	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
Котельная №1 (ТКСИ)	21,2	34,8
Котельная №2 (ШПЗ)	5,6	39,2
Котельная №3 (Мелькомбинат)	0	7,4
Котельная №4 (Экспедиция 5)	0	1,7
Котельная №5 (Совхоз)	0	1,07
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	5,18	10,3
Электрокотельная ПС-500	0	0,86
Итого по муниципальному образованию	31,98	95,33

Объем потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, параметры тепловой мощности нетто котельных Тайшетского городского поселения представлены в Таблице 8.

Таблица 8

Объем потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, параметры тепловой мощности нетто котельных Тайшетского городского поселения

Наименование муниципальной котельной	Марка и количество котельных агрегатов	Объем потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
Котельная №1 (ТКСИ)	КЕ25-14С	2,08	32,72
Котельная №2 (ШПЗ)	ДКВр 20-13С	2,29	36,91
	КЕ10-14С		
Котельная №3 (Мелькомбинат)	ДКВр 6,5-13С	0,35	7,05
Котельная №4 (Экспедиция 5)	КВМ-1,25-115	0,02	1,68

Котельная №5 (Совхоз)	КСВ-1,25	0,01	1,06
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	КЭВ-6000-10,5-10	0,282	10,02
Электрокотельная ПС-500	КЭВ-250	0,017	0,84
Итого по муниципальному образованию		5,048	90,28

Системы теплоснабжения муниципальных котельных Тайшетского городского поселения являются закрытыми системами теплоснабжения, кроме тепловых сетей от котельной №1(ТКСИ) - система открытая.

Муниципальные котельные Тайшетского городского поселения не являются комбинированными источниками выработки тепловой и электрической энергии.

В состав муниципальных котельных Тайшетского городского поселения входят комплекты оборудования для автоматического поддержания температуры прямой сетей воды.

График изменения температур теплоносителя котельной №1 (ТКСИ) в зависимости от температур наружного воздуха по температурному графику 95-70°С представлен на Рисунке 1 (Рисунок не приводится).

График изменения температур теплоносителя котельной №1 (ТКСИ) в зависимости от температур наружного воздуха выбран на основании климатических параметров отопительного периода на территории Тайшетского городского поселения, предусмотренных СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», справочных данных температуры воды, подаваемой в систему теплоснабжения муниципальной котельной и температуры сетевой воды в обратном трубопроводе по температурному графику 95-70°С.

График изменения температур теплоносителя котельной №2 (ШПЗ) в зависимости от температур наружного воздуха по температурному графику 95-70°С представлен на Рисунке 2 (Рисунок не приводится).

График изменения температур теплоносителя котельной №2 (ШПЗ) в зависимости от температур наружного воздуха выбран на основании климатических параметров отопительного периода на территории Тайшетского городского поселения, предусмотренных СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», справочных данных температуры воды, подаваемой в систему теплоснабжения муниципальной котельной и температуры сетевой воды в обратном трубопроводе по температурному графику 95-70°С.

График изменения температур теплоносителя котельной № 3 (Мелькомбинат) в зависимости от температур наружного воздуха по температурному графику 80-62°С представлен на Рисунке 3 (Рисунок не приводится).

График изменения температур теплоносителя котельной №3 (Мелькомбинат) в зависимости от температур наружного воздуха выбран на основании климатических параметров отопительного периода на территории Тайшетского городского поселения, предусмотренных СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», справочных данных температуры воды, подаваемой в систему теплоснабжения муниципальной котельной и температуры сетевой воды в обратном трубопроводе по температурному графику 80-62°С.

График изменения температур теплоносителя котельной №4 (Экспедиция 5) в зависимости от температур наружного воздуха по температурному графику 75-55°С представлен на Рисунке 4 (Рисунок не приводится).

График изменения температур теплоносителя котельной №4 (Экспедиция 5) в зависимости от температур наружного воздуха выбран на основании климатических параметров отопительного периода на территории Тайшетского городского поселения, предусмотренных СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», справочных данных температуры воды, подаваемой в систему теплоснабжения муниципальной котельной и температуры сетевой воды в обратном трубопроводе по температурному графику 75-55°С.

График изменения температур теплоносителя котельной №5 (Совхоз) в зависимости от температур наружного воздуха по температурному графику 70-50°С представлен на Рисунке 5 (Рисунок не приводится).

График изменения температур теплоносителя котельной №5 (Совхоз) в

зависимости от температур наружного воздуха выбран на основании климатических параметров отопительного периода на территории Тайшетского городского поселения, предусмотренных СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», справочных данных температуры воды, подаваемой в систему теплоснабжения муниципальной котельной и температуры сетевой воды в обратном трубопроводе по температурному графику 70-50°C.

График изменения температур теплоносителя электрокотельной ДТВ ОАО «РЖД» в зависимости от температур наружного воздуха по температурному графику 95/70°C представлен на Рисунке 6 (Рисунок не приводится).

График изменения температур теплоносителя электрокотельной ДТВ ОАО «РЖД» в зависимости от температур наружного воздуха выбран на основании климатических параметров отопительного периода на территории Тайшетского городского поселения, предусмотренных СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», справочных данных температуры воды, подаваемой в систему теплоснабжения муниципальной котельной и температуры сетевой воды в обратном трубопроводе по температурному графику 95-70°C.

График изменения температур теплоносителя электрокотельной ПС-500 в зависимости от температур наружного воздуха по температурному графику 95-70°C представлен на Рисунке 7 (Рисунок не приводится).

График изменения температур теплоносителя электрокотельной ПС-500 в зависимости от температур наружного воздуха выбран на основании климатических параметров отопительного периода на территории Тайшетского городского поселения, предусмотренных СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», справочных данных температуры воды, подаваемой в систему теплоснабжения муниципальной котельной и температуры сетевой воды в обратном трубопроводе по температурному графику 95-70°C.

Загрузка котельных агрегатов, установленных в котельных Тайшетского городского поселения, в отчетном (базовом) 2022 году представлена в Таблице 9.

Таблица 9

Загрузка котельных агрегатов, установленных в котельных Тайшетского городского поселения

Наименование муниципальной котельной	Марка и количество котельных агрегатов	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	Максимальная загрузка, %
Котельная №1 (ТКСИ)	КЕ25-14С	34,8	24,10	69
Котельная №2 (ШПЗ)	ДКВр 20-13С	39,2	37,83	97
	КЕ10-14С			
Котельная №3 (Мелькомбинат)	ДКВр 6,5-13С	7,4	2,95	40
Котельная №4 (Экспедиция 5)	КВм-1,25-115	1,7	1,59	93
Котельная №5 (Совхоз)	КСВ-1,25	1,07	0,43	40
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	КЭВ-6000/10	10,3	7,5	73
Электрокотельная ПС-500	КЭВ-250	0,86	0,3	38
Итого по муниципальному образованию		95,33	74,7	78

Учет тепловой энергии, выработанной муниципальными котельными Тайшетского городского поселения и отпущенной в тепловые сети муниципальных котельных, ведется на основании данных установленных на выводах с теплоисточников приборов учета тепловой энергии.

Отказы и восстановления оборудования, установленного в муниципальных котельных Тайшетского городского поселения, в отчетном (базовом) 2022 году не зафиксированы.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации муниципальных котельных Тайшетского городского поселения, в отчетном (базовом) 2022 году не выносились.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной

выработки

электрической и тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Тайшетского городского поселения по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год отсутствуют.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

Тепловые сети муниципальных котельных Тайшетского городского поселения имеют по одному магистральному выводу в двухтрубном металлическом нерезервируемом исполнении (котельная №3 (Мелькомбинат) – два вывода, нерезервируемых), выполненному надземной прокладкой и подземной прокладкой в непроходных каналах с теплоизоляцией из минеральной ваты, оканчивающемуся секционированной арматурой в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах, общественных зданиях потребителей тепловой энергии. Компенсация температурных удлинений тепловых сетей муниципальной котельной осуществляется с помощью углов поворотов теплотрассы и П-образных компенсаторов.

Центральные тепловые пункты и тепловые павильоны тепловых сетей муниципальных котельных Тайшетского городского поселения по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год отсутствуют. Вводы магистральных сетей от муниципальных котельных в промышленные объекты отсутствуют.

Схемы тепловых сетей в зонах действия муниципальных котельных Тайшетского городского поселения представлены в Приложении 1 к Схеме теплоснабжения «Картографическая часть схемы теплоснабжения».

Параметры тепловых сетей котельной №1 (ТКСИ) представлены в Таблице 10.

Таблица 10

Параметры тепловых сетей котельной №1 (ТКСИ)

№ п/п	Наименование параметра тепловых сетей	Значение параметра тепловых сетей
1	Год начала эксплуатации	1985
2	Наружный диаметр, мм	32-700
3	Материал изготовления	Сталь
4	Схема исполнения	Двухтрубная
5	Конструкция	Тупиковая
6	Протяженность в двухтрубном исполнении, км	12,748
7	Глубина прокладки, м	2-3
8	Тип изоляции	Минеральная вата, ППУ
9	Тип компенсирующих устройств	Углы поворота теплотрассы, П-образные компенсаторы
10	Тип прокладки	Надземная, подземная в непроходных каналах
11	Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кг/см ²	6
12	Давление сетевой воды в обратном трубопроводе, кг/см ²	2,1
13	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С (при температуре наружного воздуха -33 °С)	95
14	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С (при температуре наружного воздуха -33 °С)	70
15	Тепловая нагрузка потребителей, подключенных к тепловым сетям, Гкал/час	20,54
16	Эксплуатационный срок службы, лет	37
17	Износ, %	67,7
18	Состояние	Требуется техническое перевооружение участков

Параметры тепловых сетей котельной №2 (ШПЗ) представлены в Таблице 11.

Таблица 11

Параметры тепловых сетей котельной №2 (ШПЗ)

№ п/п	Наименование параметра тепловых сетей	Значение параметра тепловых сетей
1	Год начала эксплуатации	1976
2	Наружный диаметр, мм	32-600
3	Материал изготовления	Сталь
4	Схема исполнения	Двухтрубная
5	Конструкция	Тупиковая
6	Протяженность в двухтрубном исполнении, км	13,930
7	Глубина прокладки, м	2-3
8	Тип изоляции	Минеральная вата, ППУ
9	Тип компенсирующих устройств	Углы поворота теплотрассы, П-образные компенсаторы
10	Тип прокладки	Надземная, подземная в непроходных каналах
11	Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кг/см ²	7,2
12	Давление сетевой воды в обратном трубопроводе, кг/см ²	2,6
13	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С (при температуре наружного воздуха -33 °С)	95
14	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С (при температуре наружного воздуха -33 °С)	70
15	Тепловая нагрузка потребителей, подключенных к тепловым сетям, Гкал/час	33,39
16	Эксплуатационный срок службы, лет	46
17	Износ, %	61,8
18	Состояние	Требуется техническое перевооружение участков

Параметры тепловых сетей котельной №3 (Мелькомбинат) представлены в Таблице 12.

Таблица 12

Параметры тепловых сетей котельной №3 (Мелькомбинат)

№ п/п	Наименование параметра тепловых сетей	Значение параметра тепловых сетей
1	Год начала эксплуатации	1979
2	Наружный диаметр, мм	32-273
3	Материал изготовления	Сталь
4	Схема исполнения	Двухтрубная
5	Конструкция	Тупиковая
6	Протяженность в двухтрубном исполнении, км	3,266
7	Глубина прокладки, м	2-3
8	Тип изоляции	Минеральная вата, ППУ
9	Тип компенсирующих устройств	Углы поворота теплотрассы, П-образные компенсаторы
10	Тип прокладки	Надземная, подземная в непроходных каналах
11	Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кг/см ²	4,0

12	Давление сетевой воды в обратном трубопроводе, кг/см ²	3,0
13	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С (при температуре наружного воздуха -33 °С)	80
14	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С (при температуре наружного воздуха -33 °С)	62
15	Тепловая нагрузка потребителей, подключенных к тепловым сетям, Гкал/час	2,22
16	Эксплуатационный срок службы, лет	43
17	Износ, %	77,9
18	Состояние	Требуется техническое перевооружение участков

13. Параметры тепловых сетей котельной №4 (Экспедиция 5) представлены в Таблице 13.

Таблица 13

Параметры тепловых сетей котельной №4 (Экспедиция 5)

№ п/п	Наименование параметра тепловых сетей	Значение параметра тепловых сетей
1	Год начала эксплуатации	1989
2	Наружный диаметр, мм	50-219
3	Материал изготовления	Сталь
4	Схема исполнения	Двухтрубная
5	Конструкция	Тупиковая
6	Протяженность в двухтрубном исполнении, км	3,917
7	Глубина прокладки, м	2-3
8	Тип изоляции	Минеральная вата, ППУ
9	Тип компенсирующих устройств	Углы поворота теплотрассы, П-образные компенсаторы
10	Тип прокладки	Надземная, подземная в непроходных каналах
11	Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кг/см ²	3,8
12	Давление сетевой воды в обратном трубопроводе, кг/см ²	2,8
13	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С (при температуре наружного воздуха -33 °С)	75
14	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С (при температуре наружного воздуха -33 °С)	55
15	Тепловая нагрузка потребителей, подключенных к тепловым сетям, Гкал/час	1,38
16	Эксплуатационный срок службы, лет	33
17	Износ, %	62,2
18	Состояние	Требуется техническое перевооружение участков

Параметры тепловых сетей котельной №5 (Совхоз) представлены в Таблице 14.

Таблица 14

Параметры тепловых сетей котельной №5 (Совхоз)

№ п/п	Наименование параметра тепловых сетей	Значение параметра тепловых сетей
1	Год начала эксплуатации	1979

2	Наружный диаметр, мм	32-125
3	Материал изготовления	Сталь
4	Схема исполнения	Двухтрубная
5	Конструкция	Тупиковая
6	Протяженность в двухтрубном исполнении, км	1,241
7	Глубина прокладки, м	2-3
8	Тип изоляции	Минеральная вата, ППУ
9	Тип компенсирующих устройств	Углы поворота теплотрассы, П-образные компенсаторы
10	Тип прокладки	Надземная, подземная в непроходных каналах
11	Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кг/см ²	5,0
12	Давление сетевой воды в обратном трубопроводе, кг/см ²	1,5
13	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С (при температуре наружного воздуха -33 °С)	70
14	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С (при температуре наружного воздуха -33 °С)	50
15	Тепловая нагрузка потребителей, подключенных к тепловым сетям, Гкал/час	0,3
16	Эксплуатационный срок службы, лет	43
17	Износ, %	93,5
18	Состояние	Требуется техническое перевооружение участков

Параметры тепловых сетей электростанции ДТВ ОАО «РЖД» представлены в Таблице 15.

Таблица 15

Параметры тепловых сетей электростанции ДТВ ОАО «РЖД»

№ п/п	Наименование параметра тепловых сетей	Значение параметра тепловых сетей
1	Год начала эксплуатации	1992
2	Наружный диаметр, мм	100-620
3	Материал изготовления	Сталь
4	Схема исполнения	Двухтрубная
5	Конструкция	Тупиковая
6	Протяженность в двухтрубном исполнении, км	2,113
7	Глубина прокладки, м	2-3
8	Тип изоляции	Минеральная вата, ППУ
9	Тип компенсирующих устройств	Отсутствуют
10	Тип прокладки	Надземная, подземная в непроходных каналах
11	Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кг/см ²	6
12	Давление сетевой воды в обратном трубопроводе, кг/см ²	4
13	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С (при температуре наружного воздуха -33 °С)	90
14	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С (при температуре наружного воздуха -33 °С)	60

15	Тепловая нагрузка потребителей, подключенных к тепловым сетям, Гкал/час	6,86
16	Эксплуатационный срок службы, лет	29
17	Износ, %	95
18	Состояние	Требуется техническое перевооружение участков

Параметры тепловых сетей электростанции ПС-500 представлены в Таблице 16.

Таблица 16

Параметры тепловых сетей электростанции ПС-500

№ п/п	Наименование параметра тепловых сетей	Значение параметра тепловых сетей
1	Год начала эксплуатации	-
2	Наружный диаметр, мм	40-100
3	Материал изготовления	Сталь
4	Схема исполнения	Двухтрубная
5	Конструкция	Тупиковая
6	Протяженность в двухтрубном исполнении, км	0,885
7	Глубина прокладки, м	2-3
8	Тип изоляции	Минеральная вата, ППУ
9	Тип компенсирующих устройств	Углы поворота теплотрассы, П-образные компенсаторы
10	Тип прокладки	Надземная, подземная в непроходных каналах
11	Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кг/см ²	5,0
12	Давление сетевой воды в обратном трубопроводе, кг/см ²	1,5
13	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С (при температуре наружного воздуха -33 °С)	95
14	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С (при температуре наружного воздуха -33 °С)	70
15	Тепловая нагрузка потребителей, подключенных к тепловым сетям, Гкал/час	0,2596
16	Эксплуатационный срок службы, лет	-
17	Износ, %	-
18	Состояние	-

Вводные задвижки и шаровые краны на тепловых сетях муниципальных котельных Тайшетского городского поселения размещены в индивидуальных тепловых пунктах многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов и общественных зданий потребителей тепловой энергии.

Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети муниципальных котельных Тайшетского городского поселения соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети муниципальных котельных.

Пьезометрические графики работы тепловых сетей эксплуатирующей организации отсутствуют.

Отказы тепловых сетей муниципальных котельных Тайшетского городского поселения в виде аварий и инцидентов за последние 5 лет не зафиксированы. Восстановления (аварийно-восстановительные ремонты) тепловых сетей муниципальных котельных за последние 5 лет не выполнялись.

В целях диагностики состояния тепловых сетей муниципальных котельных Тайшетского городского поселения проводятся гидравлические и температурные

испытания теплотрасс.

В городе Тайшете после окончания отопительного сезона проводятся гидравлические испытания на плотность и прочность тепловых сетей. После проведения испытаний производится капитальный ремонт тепловых сетей и оборудования. По окончании капитального ремонта, перед началом нового отопительного сезона, проводятся еще одни гидравлические испытания. Температурные испытания и испытания на тепловые потери проведены в 2023 году.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) тепловыми сетями муниципальной котельной, включаемые в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей, складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов тепловых сетей, с утечками теплоносителя. Расчеты нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии производятся в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 года №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Технологические потери при передаче тепловой энергии (мощности) потребителям тепловыми сетями котельной №1 (ТКСИ) в отчетном (базовом) 2022 году составили 18390 Гкал.

Технологические потери при передаче тепловой энергии (мощности) потребителям тепловыми сетями котельной №2 (ШПЗ) в отчетном (базовом) 2022 году составили 16120 Гкал.

Технологические потери при передаче тепловой энергии (мощности) потребителям тепловыми сетями котельной №3 (Мелькомбинат) в отчетном (базовом) 2022 году составили 1937 Гкал.

Технологические потери при передаче тепловой энергии (мощности) потребителям тепловыми сетями котельной №4 (Экспедиция 5) в отчетном (базовом) 2022 году составили 1300 Гкал.

Технологические потери при передаче тепловой энергии (мощности) потребителям тепловыми сетями котельной № 5 (Совхоз) в отчетном (базовом) 2022 году составили 587 Гкал.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей муниципальных котельных Тайшетского городского поселения в отчетном (базовом) 2022 году не выносились.

Все теплопотребляющие установки потребителей подключены к тепловым сетям непосредственно (без смешения) по зависимой схеме, по закрытой системе теплоснабжения (кроме котельной №1(ТКСИ).

Приборы коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной потребителям из тепловых сетей муниципальных котельных Тайшетского городского поселения, по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год установлены у более 20% потребителей.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

1. Котельная №1 (ТКСИ) является основным поставщиком тепловой энергии микрорайонов Новый, имени Пахотищева, имени Мясникова, село Старый Акульшет, микрорайон Солнечный, улицы Индустриальная и Архитекторов, части улиц в Северном районе.

2. Котельная №2 (ШПЗ) поставляет тепловую энергию потребителям, расположенным от ручья Крутенький в Центральном районе, за исключением объектов ОАО «РЖД», многоквартирного дома №2 по улице Осипенко и четырех домов индивидуального жилищного сектора по улице Дарвина и улице Пугачева в Северо-Западном районе города. С Южной стороны зона действия ограничена железной дорогой.

3. Котельная №3 (Мелькомбинат) осуществляет теплоснабжение южной части города в районе улиц Пушкина, Ленина, Воинов интернационалистов, Комсомольской,

Свердлова.

4. Котельная №4 (Экспедиция № 5) осуществляет теплоснабжение южной части города в районе улиц Тимирязева, 19-го Партсъезда, Советской.

5. Котельная №5 (Совхоз) снабжает теплом часть жилищного фонда в Северном районе города по улицам Капустина, Северной и Ключевой.

6. Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД» осуществляет теплоснабжение объектов ОАО «РЖД», многоквартирный дома №2 по улице Осипенко и четыре дома индивидуального жилищного сектора по улице Дарвина и улице Пугачева в Северо-Западном районе города.

7. Электрокотельная ПС-500 осуществляет теплоснабжение объектов по улице Энергетиков.

Зоны действия источников тепловой энергии Тайшетского городского поселения представлены в Таблице 17.

Таблица 17

Зоны действия источников тепловой энергии Тайшетского городского поселения

№ п/п	Наименование потребителя тепловой энергии	Адрес места нахождения потребителя тепловой энергии	Отапливаемая площадь потребителя тепловой энергии, м ²
1	Котельная №1 (ТКСИ)		
1.1	Многоквартирные дома		
1.1.1	Многоквартирный дом	Автозаводская,1	3150,4
1.1.2	Многоквартирный дом	микрорайон Мясникова,2	4317,0
1.1.3	Многоквартирный дом	микрорайон Мясникова,4	11811,39
1.1.4	Многоквартирный дом	микрорайон Мясникова,6	4270,4
1.1.5	Многоквартирный дом	микрорайон Мясникова,8	3668,5
1.1.6	Многоквартирный дом	микрорайон Мясникова,9	3146,41
1.1.7	Многоквартирный дом	микрорайон Мясникова,10	3652,8
1.1.8	Многоквартирный дом	микрорайон Новый,2	3187,1
1.1.9	Многоквартирный дом	микрорайон Новый,3	2571,9
1.1.10	Многоквартирный дом	микрорайон Новый,4	2645,9
1.1.11	Многоквартирный дом	микрорайон Новый,5	11511,8
1.1.12	Многоквартирный дом	микрорайон Новый,6	5007,95
1.1.13	Многоквартирный дом	микрорайон Новый,7	4217,6
1.1.14	Многоквартирный дом	микрорайон Новый,8	4639,6
1.1.15	Многоквартирный дом	микрорайон Новый,9	4627,4
1.1.16	Многоквартирный дом	микрорайон Новый,10	8470,86
1.1.17	Многоквартирный дом	микрорайон Новый,11	11303,9
1.1.18	Многоквартирный дом	микрорайон Новый,12	4010,8
1.1.19	Многоквартирный дом	микрорайон Новый,13	5225,12
1.1.20	Многоквартирный дом	микрорайон Новый,19	3025,9
1.1.21	Многоквартирный дом	микрорайон Новый,19/1	2000,9
1.1.22	Многоквартирный дом	микрорайон Новый,19/2	2129,5
1.1.23	Многоквартирный дом	микрорайон Новый,19/3	3218,9
1.1.24	Многоквартирный дом	микрорайон Пахотищева,1	4590,1
1.1.25	Многоквартирный дом	микрорайон Пахотищева,1а	3611,2
1.1.26	Многоквартирный дом	микрорайон Пахотищева,2	3574
1.1.27	Многоквартирный дом	микрорайон Пахотищева,4	3347
1.1.28	Многоквартирный дом	микрорайон Пахотищева,6	3155,3
1.1.29	Многоквартирный дом	микрорайон Пахотищева,6а	3817,5
1.1.30	Многоквартирный дом	микрорайон Пахотищева,8	2647,36
1.1.31	Многоквартирный дом	микрорайон Пахотищева,10	4507,6
1.1.32	Многоквартирный дом	микрорайон Пахотищева,10а	3387,0
1.1.33	Многоквартирный дом	микрорайон Пахотищева,12	2739,0
1.1.34	Многоквартирный дом	микрорайон Пахотищева,14	4539,9

1.1.35	Многоквартирный дом	микрорайон Пахотищева,16	2221,0
1.1.36	Многоквартирный дом	м-н Пахотищева,18	2154,0
1.1.37	Многоквартирный дом	м-н Пахотищева,20	2229,2
1.1.38	Многоквартирный дом	м-н Пахотищева,22	1926
1.1.39	Многоквартирный дом	м-н Пахотищева,24	3046,0
1.1.40	Многоквартирный дом	м-н Пахотищева,26	2602,3
1.1.41	Многоквартирный дом	м-н Пахотищева,28	1127,2
1.1.42	Многоквартирный дом	м-н Пахотищева,30	1293,4
1.1.43	Многоквартирный дом	м-н Мясникова, 15-1	3979,1
1.1.44	Многоквартирный дом	м-н Мясникова, 15-2	3939,9
1.1.45	Многоквартирный дом	м-н Мясникова, 15-3	3223,7
1.1.46	Многоквартирный дом	м-н Мясникова, 15-4	2167,6
Итого по многоквартирным домам:			181637,39
1.2	Индивидуальные жилые дома		
1.2.1	Индивидуальный жилой дом	Архитекторов,16-2	69,1
1.2.2	Индивидуальный жилой дом	Индустриальная,1	194,8
1.2.3	Индивидуальный жилой дом	Луговая,1	114,9
1.2.4	Индивидуальный жилой дом	Луговая,2	94,8
1.2.5	Индивидуальный жилой дом	Молодежная,6	143,7
1.2.6	Индивидуальный жилой дом	Молодежная,8	146,3
1.2.7	Индивидуальный жилой дом	Российская, 41	155,7
1.2.8	Индивидуальный жилой дом	Российская, 42	138,7
1.2.9	Индивидуальный жилой дом	Российская, 49	179,5
1.2.10	Индивидуальный жилой дом	Российская, 50	223,5
1.2.11	Индивидуальный жилой дом	Российская, 51	178,3
1.2.12	Индивидуальный жилой дом	Российская, 52	394,8
1.2.13	Индивидуальный жилой дом	Российская, 55	119,4
1.2.14	Индивидуальный жилой дом	Российская, 56	173,5
1.2.15	Индивидуальный жилой дом	Юбилейная,19-1	70,4
Итого по индивидуальным жилым домам:			2397,4
1.3	Жилые дома блокированной застройки		
1.3.1	Жилой дом блокированной застройки	Архитекторов,15	69,1
1.3.2	Жилой дом блокированной застройки	Архитекторов,17	139,6
1.3.3	Жилой дом блокированной застройки	Архитекторов,18	139,6
1.3.4	Жилой дом блокированной застройки	Архитекторов,19	137,5
1.3.5	Жилой дом блокированной застройки	Архитекторов,22	68,4
1.3.6	Жилой дом блокированной застройки	Полевая, 11	71,4
1.3.7	Жилой дом блокированной застройки	Полевая, 13	147,7
1.3.8	Жилой дом блокированной застройки	Юбилейная,11	153
1.3.9	Жилой дом блокированной застройки	Юбилейная,12	110,8
1.3.10	Жилой дом блокированной застройки	Юбилейная,14	184,4
1.3.11	Жилой дом блокированной застройки	Юбилейная,16	142,1
1.3.12	Жилой дом блокированной застройки	Юбилейная,18	182,2
1.3.13	Жилой дом блокированной застройки	Юбилейная,20	43,7
1.3.14	Жилой дом блокированной застройки	Юбилейная,21	46,0
1.3.15	Жилой дом блокированной застройки	Индустриальная,2	246,1
1.3.16	Жилой дом блокированной застройки	Индустриальная,6-1	138,9
1.3.17	Жилой дом блокированной застройки	Индустриальная,8-1	70,8
1.3.18	Жилой дом блокированной застройки	Полевая, 9-1	63,2
1.3.19	Жилой дом блокированной застройки	Полевая, 15	69,3
1.3.20	Жилой дом блокированной застройки	Полевая, 19-1	47,6
Итого по жилым домам блокированной застройки:			2271,4
1.4	Общественные здания		
1.4.1	Тайшетская РБ ОГБУЗ	микрорайон Новый, 10 стр. А	1148,8
1.4.2	Межрайонная ИФНС РОССИИ №	Автозаводская, 3	5171,10

	6 по Иркутской области, СУ СК России по Иркутской области и другие		
1.4.3	МКДОУ Детский сад "Сказка"	микрорайон Новый, 7а	3073,6
1.4.4	Комплекс зданий МКОУ СОШ №5	микрорайон Новый, 20А 4	7401,7
1.4.5	МКДОУ «Белочка»	микрорайон им Мясникова, 4А	3422,7
1.4.6	МБУК «МРДК «Юбилейный»	Мира, 4а	1275,5
1.4.7	МКДОУ детский сад "Рябинка"	Полевая, 7	878,5
1.4.8	МКДОУ детский сад "Рябинка"	микрорайон им Пахотищева, 5	2008,3
1.4.9	Психоневрологическое отделение ОГБУЗ Тайшетской РБ	Юбилейная, 2	263,8
1.4.10	МКУ «Культурно-спортивный центр «Сибирь»	микрорайон Новый, 20/1	1284,35
1.4.11	ФГКУ "7 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области"	микрорайон им. Пахотищева, 3	2213,9
Итого по общественным зданиям:			28142,25
Итого по муниципальной котельной:			214448,44
2	Котельная № 2 (ШПЗ)		
2.1	Многоквартирные дома		
2.1.1	Многоквартирный дом	Бурлова,3	4631,5
2.1.2	Многоквартирный дом	Бурлова,10	2532,7
2.1.3	Многоквартирный дом	Гагарина,16	5433,1
2.1.4	Многоквартирный дом	Гагарина,96	4074,9
2.1.5	Многоквартирный дом	Гагарина,100	1069,8
2.1.6	Многоквартирный дом	Гагарина,102	581,2
2.1.7	Многоквартирный дом	Гагарина,106	2845,4
2.1.8	Многоквартирный дом	Гагарина,110	871,0
2.1.9	Многоквартирный дом	Гагарина,113	399,0
2.1.10	Многоквартирный дом	Гагарина,116	849,7
2.1.11	Многоквартирный дом	Гагарина,117	425,2
2.1.12	Многоквартирный дом	Гагарина,121	485,6
2.1.13	Многоквартирный дом	Гагарина,123	685,2
2.1.14	Многоквартирный дом	Гагарина,123а	1126,23
2.1.15	Многоквартирный дом	Гагарина,125	649,7
2.1.16	Многоквартирный дом	Гагарина,125а	4075,0
2.1.17	Многоквартирный дом	Горького,1/1	467,4
2.1.18	Многоквартирный дом	Горького,5	4704,1
2.1.19	Многоквартирный дом	З. Космодемьянской,1	2645,2
2.1.20	Многоквартирный дом	З. Космодемьянской,3	3403,8
2.1.21	Многоквартирный дом	З. Космодемьянской,5	4493,3
2.1.22	Многоквартирный дом	З. Космодемьянской,9	525,2
2.1.23	Многоквартирный дом	З. Космодемьянской,10	506,8
2.1.24	Многоквартирный дом	Крупской,92	812,0
2.1.25	Многоквартирный дом	Крупская,93	370,3
2.1.26	Многоквартирный дом	Крупская,94	636,2
2.1.27	Многоквартирный дом	Крупская,96	609,1
2.1.28	Многоквартирный дом	Крупская,98	635,0
2.1.39	Многоквартирный дом	Крупская,100	646,0
2.1.30	Многоквартирный дом	Крупская,102	641,7
2.1.31	Многоквартирный дом	Крупская,104	919,4
2.1.32	Многоквартирный дом	Крупская,106	1259,5
2.1.33	Многоквартирный дом	Крупская,108	1180,8
2.1.34	Многоквартирный дом	8 Марта,3	1808,4
2.1.35	Многоквартирный дом	8 Марта,5	968,7

2.1.36	Многоквартирный дом	8 Марта,8	2617,0
2.1.37	Многоквартирный дом	8 Марта,10	5475,0
2.1.38	Многоквартирный дом	Партизанская,128	1186,3
2.1.39	Многоквартирный дом	Северовокзальная,34	794,8
2.1.40	Многоквартирный дом	Северовокзальная,35	768,2
2.1.41	Многоквартирный дом	Северовокзальная,37	487,6
2.1.42	Многоквартирный дом	Суворова,3	223,8
2.1.43	Многоквартирный дом	Суворова,8	415,1
2.1.44	Многоквартирный дом	Суворова,9	1176,6
2.1.45	Многоквартирный дом	Суворова,11	1150,5
2.1.46	Многоквартирный дом	Свободы,2	2793,3
2.1.47	Многоквартирный дом	Свободы,4	3749,0
2.1.48	Многоквартирный дом	Свободы,6	3446,1
2.1.49	Многоквартирный дом	Свободы,8	2796,9
2.1.50	Многоквартирный дом	Старобазарная,1	2850,8
2.1.51	Многоквартирный дом	Старобазарная,4	2466,5
2.1.52	Многоквартирный дом	Терешковой,1	4380,5
2.1.53	Многоквартирный дом	Терешковой,2	3319,3
2.1.54	Многоквартирный дом	Терешковой,3	4266,1
2.1.55	Многоквартирный дом	Терешковой,4	2831,1
2.1.56	Многоквартирный дом	Терешковой,5	4276,1
2.1.57	Многоквартирный дом	Терешковой,6	483,7
2.1.58	Многоквартирный дом	Терешковой,7	3287,4
2.1.59	Многоквартирный дом	Терешковой,7а	1821,2
2.1.60	Многоквартирный дом	Терешковой,9	5305,2
2.1.61	Многоквартирный дом	Транспортная,16	1250,6
2.1.62	Многоквартирный дом	Транспортная,17	1211,5
2.1.63	Многоквартирный дом	Транспортная,21	2516,4
2.1.64	Многоквартирный дом	Транспортная,27	5714,2
2.1.65	Многоквартирный дом	Транспортная,29	4571,0
2.1.66	Многоквартирный дом	Транспортная,31	4608,3
2.1.67	Многоквартирный дом	Транспортная,33	4109,6
2.1.68	Многоквартирный дом	Транспортная,35	3896,3
2.1.69	Многоквартирный дом	Транспортная,37	3129,4
2.1.70	Многоквартирный дом	Транспортная,39	2280,7
2.1.71	Многоквартирный дом	Транспортная,41	2276,9
2.1.72	Многоквартирный дом	Транспортная,43	3128,4
2.1.73	Многоквартирный дом	Транспортная,52	843,7
2.1.74	Многоквартирный дом	Транспортная,52а	487,2
2.1.75	Многоквартирный дом	Транспортная,54	2802,6
2.1.76	Многоквартирный дом	Транспортная,58	664,9
2.1.77	Многоквартирный дом	Транспортная,89	550,0
2.1.78	Многоквартирный дом	Транспортная,91	500,8
2.1.79	Многоквартирный дом	Транспортная,97	2494,6
2.1.80	Многоквартирный дом	Транспортная,113а	4348,1
2.1.81	Многоквартирный дом	Транспортная,115	4344,2
2.1.82	Многоквартирный дом	Чернышевского,2	2581,7
2.1.83	Многоквартирный дом	Чернышевского,4	1382,7
2.1.84	Многоквартирный дом	Чернышевского,6	1412,0
2.1.85	Многоквартирный дом	Чернышевского,8	3570,3
2.1.86	Многоквартирный дом	Чернышевского,10	2235,9
2.1.87	Многоквартирный дом	Шевченко,2	3093,3
2.1.88	Многоквартирный дом	Шевченко,3	1075,6
2.1.89	Многоквартирный дом	Шевченко,4	557,8
2.1.90	Многоквартирный дом	Шевченко,5	1688,1

2.1.91	Многоквартирный дом	Шевченко,8	432,4
2.1.92	Многоквартирный дом	8 Марта,2	476,0
2.1.93	Многоквартирный дом	Бурлова,6	2646,5
2.1.94	Многоквартирный дом	Гагарина, 2	1871,0
2.1.95	Многоквартирный дом	Гагарина, 4	1281,9
2.1.96	Многоквартирный дом	Гагарина, 6	951,0
2.1.97	Многоквартирный дом	Гагарина, 8	719,9
2.1.98	Многоквартирный дом	Гагарина, 10	482,8
2.1.99	Многоквартирный дом	Гагарина, 33	63,3
2.1.100	Многоквартирный дом	Гагарина, 35	130,9
2.1.101	Многоквартирный дом	Гагарина, 92	125,8
2.1.102	Многоквартирный дом	Андреева, 1	4287,2
2.1.103	Многоквартирный дом	Андреева, 3	3000,5
2.1.104	Многоквартирный дом	Андреева, 14	440,6
2.1.105	Многоквартирный дом	Локомотивная, 1	3300,6
2.1.106	Многоквартирный дом	Локомотивная, 2	619,3
2.1.107	Многоквартирный дом	Локомотивная, 3	3355,0
2.1.108	Многоквартирный дом	Локомотивная, 4	621,3
2.1.109	Многоквартирный дом	Локомотивная, 5	4545,5
2.1.110	Многоквартирный дом	Локомотивная, 6	635,0
2.1.111	Многоквартирный дом	Локомотивная, 7	3293,3
2.1.112	Многоквартирный дом	Локомотивная, 9	3358,1
2.1.113	Многоквартирный дом	Локомотивная, 11	3388,1
2.1.114	Многоквартирный дом	Рабочая, 12	1335,8
2.1.115	Многоквартирный дом	Рабочая, 14	1393,9
2.1.116	Многоквартирный дом	Транспортная, 11	2747,5
2.1.117	Многоквартирный дом	Транспортная, 105	1215,9
2.1.118	Многоквартирный дом	Транспортная, 105/1	946,2
2.1.119	Многоквартирный дом	Транспортная, 105/2	953,3
2.1.120	Многоквартирный дом	Северовокзальная,1	309,2
2.1.121	Многоквартирный дом	Северовокзальная,23	340,6
2.1.122	Многоквартирный дом	Проездная, 2	4363,5
Итого по многоквартирным домам:			247294,9
2.2	Общественные здания		
2.2.1	ОГБУЗ Тайшетская РБ (госпиталь)	Шевченко, 10	4544,0
2.2.2	ОГБУЗ Тайшетская РБ	Шевченко, 10 А	8388,8
	ОГБУЗ Тайшетская РБ (женская консультация)	Суворова, 10	798,6
2.2.3	ГБПОУ Иркутской области Тайшетский промышленно-технологический техникум (комплекс зданий)	Крупской, 123	5712,3
2.2.4	Тайшетский городской суд	Суворова, 13	1406,3
2.2.5	ОГБПОУ Тайшетский медицинский техникум	Горького, 7	827,1
2.2.6	МКОУ СОШ №85	Шевченко, 1.	5673,7
2.2.7	ДК «Железнодорожник»	Крупской, 91	1740,0
2.2.8	МКДОУ детский сад "Рябинка"	Зои Космодемьянской, 11	957,6
2.2.9	Отделение Сибирского ГУ ЦБ РФ	Гагарина, 94	1233,1
2.3.10	ФГП ВО ЖДТ России	Бурлова, 1	833,2
2.2.11	РЖД ОАО	Горького, 3	371,0
2.2.12	РЖД ОАО	Суворова, 1н	452,3
2.2.13	РЖД ОАО	Суворова, 1Б	1244,6
2.2.14	РЖД ОАО	Северовокзальная, 45/1	1139,0
2.2.15	РЖД ОАО	Крупской, 119	1740,0

2.2.16	РЖД ОАО	Транспортная, 31а	602,0
2.2.17	РЖД ОАО	Старобазарная, 16	743,0
2.2.18	РЖД ОАО	Старобазарная, 36	3566,6
2.2.19	РЖД ОАО	Суворова, 1Б/1	1565,8
2.2.20	РЖД ОАО	Андреева, 10	837,2
2.2.21	РЖД ОАО	Андреева, 6	812,0
2.2.22	РЖД ОАО	переулок Производственный, д.1	1104,0
2.2.23	РЖД ОАО	Старобазарная, 3	1573,4
2.2.24	Межрайонная прокуратура Тайшетская	Бурлова, 8	136,7
2.2.25	УФСБ России по Иркутской области	Гаражный массив Госбанк, гараж 136	212,0
2.2.26	УПФР в Тайшетском районе Иркутской области	Гагарина, 119	501,5
2.2.27	Детский сад №206 ОАО "РЖД"	Транспортная, 25	2020,6
2.2.28	ЧУЗ «РЖД-МЕДИЦИНА»	Шевченко, 10-1Н	1721,7
2.2.29	ЧУЗ «РЖД-МЕДИЦИНА»	Шевченко, 10-5Н	484,2
2.2.30	ОГКУ ЦЗН Тайшетского района	Северовокзальная, 26	475,4
2.2.31	МКОУ СОШ № 14	Транспортная, 20	2307,4
2.2.32	ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков мировых судей»	Андреева, 3А-1	176,3
2.2.33	ГАУ "Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" - филиал в городе Тайшете	Гагарина, 115А	238,6
2.2.34	МБУ «Городское хозяйство»	Транспортная, 18	381,4
2.2.35	ООО «Регион Телеком», Тайшетский филиал №2 Иркутской областной коллегии адвокатов	Транспортная, 44а	1037
2.2.36	Военный комиссариат города Тайшета, Тайшетского и Чунского районов Иркутской области	Горького, 13	439,5
Итого по общественным зданиям:			56521,4
Итого по муниципальной котельной:			303816,3
3	Котельная № 3 (Мелькомбинат)		
3.1	Многоквартирные дома		
3.1.1	Многоквартирный дом	Воинов - интернационалистов,185	1958,21
3.1.2	Многоквартирный дом	Ленина,258	4658,5
3.1.3	Многоквартирный дом	Свердлова 83	705,0
3.1.4	Многоквартирный дом	Свердлова 108	729,6
3.1.5	Многоквартирный дом	Свердлова 110	717,4
3.1.6	Многоквартирный дом	Свердлова 112	730,0
3.1.7	Многоквартирный дом	Свердлова 114	501,8
3.1.8	Многоквартирный дом	Воинов - интернационалистов, 185А	2152
Итого по многоквартирным домам:			12152,53
3.2	Индивидуальные жилые дома		
3.2.1	Индивидуальный жилой дом	Воинов интернационалистов,185-б	73,4
3.2.2	Индивидуальный жилой дом	Чкалова,122	70,0
3.2.3	Индивидуальный жилой дом	Свердлова 116а	133,26
Итого по индивидуальным жилым домам:			276,66

3.3	Жилые дома блокированной застройки		
3.3.1	Жилой дом блокированной застройки	Воинов интернационалистов,186	165,5
3.3.2	Жилой дом блокированной застройки	Ленина,247	66,52
3.3.3	Жилой дом блокированной застройки	Ленина,249	168,4
3.3.4	Жилой дом блокированной застройки	Ленина,257	148,7
3.3.5	Жилой дом блокированной застройки	Ленина,258-а	127,5
3.3.6	Жилой дом блокированной застройки	Чкалова,120	152,4
3.3.7	Жилой дом блокированной застройки	Чкалова,124	146,1
3.3.8	Жилой дом блокированной застройки	Чкалова,126	166,8
3.3.9	Жилой дом блокированной застройки	Чкалова,128	149,0
3.3.10	Жилой дом блокированной застройки	Чкалова,130	149,3
3.3.11	Жилой дом блокированной застройки	Чкалова,134а	178,3
3.3.12	Жилой дом блокированной застройки	Чкалова,136	149,4
3.3.13	Жилой дом блокированной застройки	Свердлова 87а	168,2
3.3.14	Жилой дом блокированной застройки	Свердлова 89	186,6
3.3.15	Жилой дом блокированной застройки	Ленина 272	146,4
3.3.16	Жилой дом блокированной застройки	Ленина 274	147,6
3.3.17	Жилой дом блокированной застройки	Воинов интернационалистов,188	46,85
3.3.18	Жилой дом блокированной застройки	Воинов интернационалистов 199	176,2
3.3.19	Жилой дом блокированной застройки	Воинов интернационалистов 203	146,7
3.3.20	Жилой дом блокированной застройки	Воинов интернационалистов 205	77,4
3.3.21	Жилой дом блокированной застройки	Пушкина 63	120,75
3.3.22	Жилой дом блокированной застройки	Ленина,243-2	40,3
3.3.23	Жилой дом блокированной застройки	Ленина,245-1	43,0
3.3.24	Жилой дом блокированной застройки	Ленина,251-2	84,8
3.3.25	Жилой дом блокированной застройки	Ленина,253	81,1
3.3.26	Жилой дом блокированной застройки	Ленина,255	54,0
3.3.27	Жилой дом блокированной застройки	Чкалова,129	75,5
3.3.28	Жилой дом блокированной застройки	Чкалова,134-2	72,0
3.3.29	Жилой дом блокированной застройки	Свердлова 116	81,1
3.3.30	Жилой дом блокированной застройки	Свердлова 118а	120,0
3.3.31	Жилой дом блокированной застройки	Ленина 276	72,1
3.3.32	Жилой дом блокированной застройки	Комсомольская 243а	141,6
3.3.33	Жилой дом блокированной застройки	Комсомольская 245а	149,1
3.3.34	Жилой дом блокированной застройки	Комсомольская 264	108,4
3.3.35	Жилой дом блокированной застройки	Комсомольская 266	80,9
3.3.36	Жилой дом блокированной застройки	Комсомольская 268	80,6
Итого по жилым зданиям блокированной застройки:			4269,12
3.4	Общественные здания		
3.4.1	Иркутский областной кожно-венерологический диспансер, Тайшетское стационарное отделение	Ленина, 258 Б	607,9
3.4.2	МКОУ СОШ №2	Пушкина, 43	5009,4
3.4.3	МКДОУ детский сад "РОМАШКА"	Свердлова, 85	299,7
Итого по общественным зданиям:			5917,0
Итого по муниципальной котельной:			22338,65
4	Котельная № 4 (Экспедиция 5)		
4.1	Многоквартирные дома		
4.1.1	Многоквартирный дом	195 квартал,1	495,9
4.1.2	Многоквартирный дом	195 квартал,2	504,8
4.1.3	Многоквартирный дом	195 квартал,3	491,1
4.1.4	Многоквартирный дом	195 квартал,4	510,3
4.1.5	Многоквартирный дом	195 квартал,5	331,7
4.1.6	Многоквартирный дом	195 квартал,6	517,7
4.1.7	Многоквартирный дом	195 квартал,7	495,9

4.1.8	Многоквартирный дом	195 квартал,8	467,1
4.1.9	Многоквартирный дом	195 квартал,9	493,3
4.1.10	Многоквартирный дом	195 квартал,10	488,8
4.1.11	Многоквартирный дом	Октябрьская,90	254,3
4.1.12	Многоквартирный дом	Советская,40	732,5
4.1.13	Многоквартирный дом	Тимирязева,74	873,8
4.1.14	Многоквартирный дом	Тимирязева,76	460,8
4.1.15	Многоквартирный дом	Тимирязева,78	329,1
4.1.16	Многоквартирный дом	Тимирязева,80	500,0
4.1.17	Многоквартирный дом	Тимирязева,82	538,6
4.1.18	Многоквартирный дом	Тимирязева,84	976,0
Итого по многоквартирным домам:			9452,7
4.2	Индивидуальные жилые дома		
Итого по индивидуальным жилым домам:			-
4.3	Жилые дома блокированной застройки		
4.3.1	Жилой дом блокированной застройки	Новая,159	213,1
4.3.2	Жилой дом блокированной застройки	Новая,163	216,4
4.3.3	Жилой дом блокированной застройки	Новая,164	193,1
4.3.4	Жилой дом блокированной застройки	Тимирязева,90 (1-9 бараки)	748,0
4.3.5	Жилой дом блокированной застройки	Горная,85-2	39,9
4.3.6	Жилой дом блокированной застройки	Новая,161	107,6
4.3.7	Жилой дом блокированной застройки	Новая,162	148,2
Итого по жилым домам блокированной застройки:			1666,3
4.4	Общественные здания		
4.4.1	ОГБУЗ «Тайшетская районная больница»	Тимирязева, 90 (гаражи)	683,4
Итого по общественным зданиям:			683,4
Итого по муниципальной котельной:			11802,4
5	Котельная № 5 (Совхоз)		
5.1	Многоквартирные дома		
5.1.1	Многоквартирный дом	Капустина,20	1534,97
5.1.2	Многоквартирный дом	Северная,1	125,6
5.1.3	Многоквартирный дом	Северная,3	194,3
5.1.4	Многоквартирный дом	Ключевая,1	169,0
Итого по многоквартирным домам:			2023,87
5.2	Индивидуальные жилые дома		
5.2.1	Индивидуальный жилой дом	Ключевая,2	77,8
Итого по индивидуальным жилым домам:			77,8
5.3	Жилые дома блокированной застройки		
5.3.1	Жилой дом блокированной застройки	Северная,10	97,4
Итого по жилым домам блокированной застройки:			97,4
5.4	Общественные здания		
5.4.1	Детский сад	Северная, 12	199,5
Итого по общественным зданиям:			199,5
Итого по муниципальной котельной:			2398,57
6	Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»		
6.1	Многоквартирные дома		
6.1.1	Многоквартирный дом	Осипенко, 2	2820,6
Итого по многоквартирным домам:			2820,6
6.2	Индивидуальные жилые дома		
6.2.1	Индивидуальный жилой дом	Дарвина, 10	63,8
6.2.2	Индивидуальный жилой дом	Дарвина, 12	54,9
6.2.3	Индивидуальный жилой дом	Дарвина, 19	94,1
6.2.4	Индивидуальный жилой дом	Пугачева, 16	93,3
6.2.5	Индивидуальный жилой дом	Пугачева, 18	134,9
Итого по индивидуальным жилым домам:			441,0

6.3	Промышленные и производственные здания		
6.3.1	Железнодорожный вокзал	Северовокзальная, 10	1423,1
6.3.2	Санузел	Северовокзальная	92,5
6.3.3	Административное здание	Северовокзальная	789,74
6.3.4	Гараж №1	Северовокзальная	4262,7
6.3.5	Гараж №2	Северовокзальная	327,0
6.3.6	Гараж №3	Северовокзальная	816,0
6.3.7	Гараж ПТК	Северовокзальная	748,2
6.3.8	Дом связи	Северовокзальная	1344,4
6.3.9	Контора НГЧ	Северовокзальная	396,6
6.3.10	НОД-1	Северовокзальная	4258,0
6.3.11	Здание санитарно-бытового корпуса	Северовокзальная	425,0
6.3.12	СБК НГЧ	Северовокзальная	411,0
6.3.13	Склад	Северовокзальная	131,0
6.3.14	Здание столярного цеха	Северовокзальная	624,0
6.3.15	ЭЧ-1	Северовокзальная	444,0
6.3.16	Здание цеха товаров народного потребления	Северовокзальная	248,0
6.3.17	Блок вспомогательных помещений	Северовокзальная	241,0
6.3.18	Здания АБК	Северовокзальная	430,4
6.3.19	Здания гаража ПМС-67	Северовокзальная	463,6
6.3.20	Учебный корпус дорожного центра обучения	Транспортная, д.6	1868,0
Итого по промышленным и производственным зданиям:			19744,24
Итого по котельной:			23005,84
7	Электростанция ПС-500		
7.1	Многоквартирные дома		
7.1.1	Многоквартирный дом	Энергетиков,1	80,4
7.1.2	Многоквартирный дом	Энергетиков,3	79,4
7.1.3	Многоквартирный дом	Энергетиков,4	78,3
7.1.4	Многоквартирный дом	Энергетиков,5	41,2
7.1.5	Многоквартирный дом	Энергетиков,6	87,6
7.1.6	Многоквартирный дом	Энергетиков,9	40,8
7.1.7	Многоквартирный дом	Энергетиков,10	82,7
7.1.8	Многоквартирный дом	Энергетиков,11	83,2
7.1.9	Многоквартирный дом	Энергетиков,12	85,3
7.1.10	Многоквартирный дом	Энергетиков,13	87,2
7.1.11	Многоквартирный дом	Энергетиков,14	38,9
7.1.12	Многоквартирный дом	Энергетиков,15	506,0
Итого по многоквартирным домам:			1291,0
7.2.	Индивидуальные жилые дома		
7.2.1	Индивидуальный жилой дом	Энергетиков,2	38,1
7.2.2	Индивидуальный жилой дом	Энергетиков,7	41,38
7.2.3	Индивидуальный жилой дом	Энергетиков,8	39,0
7.2.4	Индивидуальный жилой дом	Энергетиков,16	39,2
Итого по индивидуальным жилым домам:			157,68
7.3	Общественные здания		
Итого по общественным зданиям:			-
Итого по котельной:			1448,68
Итого по муниципальному образованию:			579258,88

Графические материалы с обозначением зон действия источников тепловой энергии Тайшетского городского поселения представлены в Приложении 1 к Схеме теплоснабжения «Картографическая часть Схемы теплоснабжения».

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Расчетным элементом территориального деления, неизменяемым в границах на весь срок проектирования, являются кадастровые кварталы, в границах которых расположены зоны действия муниципальных котельных Тайшетского городского поселения.

Значения спроса на тепловую мощность котельной №1 (ТКСИ) при расчетных температурах наружного воздуха, предусмотренных СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», в расчетных элементных территориального деления по температурному графику 95-70°С представлены в Таблице 18.

Таблица 18

Значения спроса на тепловую мощность котельной №1 (ТКСИ)

Наименование параметра	Расчетная температура наружного воздуха, °С										
	10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-39
Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С	60,0	60,0	60,0	60,0	62,7	68,6	74,3	79,9	85,3	90,7	95,0
Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С	48	48	48	48	50,0	53,7	57,3	60,8	64,2	67,4	70,0
Разница температур сетей воды в подающем и обратном трубопроводах, С	12	12	12	12	12,7	14,8	16,9	19,1	21,2	23,3	25,0
Спрос на тепловую мощность котельной №1 (ТКСИ) в кадастровом квартале 38:29:011618, Гкал/час	9,86	9,86	9,86	9,86	10,43	12,24	13,97	15,69	17,34	19,14	20,54

Значения спроса на тепловую мощность котельной №2 (ШПЗ) при расчетных температурах наружного воздуха, предусмотренных СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», в расчетных элементных территориального деления по температурному графику 95-70°С представлены в Таблице 18-1.

Таблица 18-1

Значения спроса на тепловую мощность котельных №1 (ТКСИ) и №2 (ШПЗ)

Наименование параметра	Расчетная температура наружного воздуха, °С										
	10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-39
Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С	65	65	65	65	65	68,6	74,3	79,9	85,3	90,7	95
Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	53,7	57,3	60,8	64,2	67,4	70
Разница температур сетей воды в подающем и обратном	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	14,9	17	19,1	21,1	23,3	25

трубопроводах, С												
Спрос на тепловую мощность котельной №2 (ШПЗ) в кадастровом квартале 38:29:011608, Гкал/час	18,03	18,03	18,03	18,03	18,03	19,90	22,71	25,51	28,18	31,12	33,39	

Значения спроса на тепловую мощность котельной №3 (Мелькомбинат) при расчетных температурах наружного воздуха, предусмотренных СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», в расчетных элементных территориального деления по температурному графику 80-62°С представлены в Таблице 19.

Таблица 19

Значения спроса на тепловую мощность котельной №3 (Мелькомбинат)

Наименование параметра	Расчетная температура наружного воздуха, °С										
	10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-39
Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С	33,9	43	48	54	59	63	68	72	77	80	80,0
Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С	30,8	38	42	45	49	52	55	57	60	62	62,0
Разница температур сетей воды в подающем и обратном трубопроводах, °С	3,1	5	6	9	10	11	13	15	17	18	18
Спрос на тепловую мощность котельной № 3 (Мелькомбинат) в кадастровом квартале 38:29:020603, Гкал/час	0,38	0,62	0,74	1,11	1,23	1,36	1,60	1,85	2,10	2,22	2,22

Значения спроса на тепловую мощность котельной №4 (Экспедиция №5) при расчетных температурах наружного воздуха, предусмотренных СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», в расчетных элементных территориального деления по температурному графику 70-55°С представлены в Таблице 20.

Таблица 20

Значения спроса на тепловую мощность котельной №4 (Экспедиция №5)

Наименование параметра	Расчетная температура наружного воздуха, °С										
	10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-39
Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С	32,6	37,6	42,3	46,9	51,3	55,6	59,8	63,9	67,9	71,9	75,0
Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С	29,2	32,5	35,5	38,4	41,1	43,7	46,2	48,6	50,9	53,2	55,0
Разница температур сетей воды в подающем и обратном трубопроводах, °С	3,4	5,1	6,8	8,5	10,2	11,9	13,6	15,3	16,9	18,6	20,0
Спрос на тепловую	0,220	0,331	0,441	0,551	0,661	0,771	0,881	0,992	1,102	1,212	1,380

мощность котельной № 4 (Экспедиция 5) в кадастровом квартале 38:29:020243, Гкал/час											
-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Значения спроса на тепловую мощность котельной №5 (Совхоз) при расчетных температурах наружного воздуха, предусмотренных СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», в расчетных элементных территориального деления по температурному графику 70-50 °С представлены в Таблице 21.

Таблица 21

Значения спроса на тепловую мощность котельной №5 (Совхоз)

Наименование параметра	Расчетная температура наружного воздуха, °С										
	10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-39
Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С	31,4	40	44	48	51	55	58	61	65	68	70,0
Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С	28,0	34	37	39	41	43	45	46	48	49	50,0
Разница температур сетей воды в подающем и обратном трубопроводах, °С	3,4	6	7	9	10	12	13	15	17	19	20,0
Спрос на тепловую мощность котельной №5 (Совхоз) в кадастровом квартале 38:29:011701, Гкал/час	0,05	0,09	0,11	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,29	0,30

Значения спроса на тепловую мощность электрокотельных ДТВ ОАО «РЖД» и ПС-500 при расчетных температурах наружного воздуха, предусмотренных СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», в расчетных элементных территориального деления по температурному графику 95-70 °С представлены в Таблице 22.

Таблица 22

Значения спроса на тепловую мощность электрокотельных ДТВ ОАО «РЖД» и ПС-500

Наименование параметра	Расчетная температура наружного воздуха, °С										
	10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-39
Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С	37,2	44,1	50,5	56,7	62,7	68,6	74,3	79,9	85,3	90,7	95,0
Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С	33,0	37,7	42,1	46,1	50,0	53,7	57,3	60,8	64,2	67,4	70,0
Разница температур сетей воды в подающем и обратном трубопроводах, °С	4,2	6,4	8,5	10,6	12,7	14,8	16,9	19,1	21,2	23,3	25,0
Спрос на тепловую мощность электрокотельной ДТВ ОАО «РЖД», Гкал/час	1,15	1,76	2,33	2,91	3,48	4,06	4,64	5,24	5,82	6,39	6,86
Спрос на тепловую мощность электрокотельной ПС-500, Гкал/час	0,04 36	0,06 65	0,08 83	0,11 01	0,13 19	0,15 37	0,17 55	0,19 83	0,22 01	0,24 19	0,25 96

Значения расчетных тепловых нагрузок потребителей котельных Тайшетского городского поселения в базовом 2022 году представлены в Таблице 23.

Таблица 23

Значения расчетных тепловых нагрузок потребителей котельных
Тайшетского городского поселения

Наименование коллектора	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час
Коллектор котельной №1 (ТКСИ)	20,54
Коллектор котельной №2 (ШПЗ)	33,39
Коллектор котельной №3 (Мелькомбинат)	2,22
Коллектор котельной №4 (Экспедиция №5)	1,38
Коллектор котельной №5 (Совхоз)	0,30
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	6,86
Электрокотельная ПС-500	0,2596
Итого по муниципальному образованию	64,95

Количество тепловой энергии, выработанной муниципальными котельными Тайшетского городского поселения, в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и отчетный (базовый) 2022 год в целом представлена в Таблице 24.

Таблица 24

Количество тепловой энергии, выработанной муниципальными котельными Тайшетского городского поселения, в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и отчетный (базовый) 2022 год в целом

Наименование параметра	Выработка тепловой энергии муниципальными котельными												2022 год
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Средняя температура наружного воздуха, °С	-14,3	-14,7	-7,2	4,4	13,1	17,5	17,8	13,8	8,4	1,9	-8,1	-15,5	1,4
Количество тепловой энергии, выработанной котельной №1 (ТКСИ) в кадастровом квартале 38:29:011618, Гкал	12 677	11 393	9 940	9 084	6 151	3 315	2 583	2 682	5 921	9 694	11 341	14 089	98 868
Количество тепловой энергии, выработанной котельной №2 (ШПЗ) в кадастровом квартале 38:29:011608, Гкал	16 682	15 296	11 209	11 982	7 904	2 464	2 238	834	6 900	13 879	14 873	18 371	122 632
Количество тепловой энергии, выработанной котельной № 3 (Мелькомбинат) в кадастровом квартале 38:29:020603, Гкал	1 583	1 330	1 206	725	232	0	0	0	294	831	1 237	1 463	8 900
Количество тепловой энергии, выработанной котельной № 4 (Экспедиция 5) в кадастровом квартале 38:29:020243, Гкал	732	674	686	507	233	0	0	0	184	477	708	845	5 046
Количество тепловой энергии, выработанной котельной № 5 (Совхоз) в кадастровом квартале 38:29:011701, Гкал	239	182	179	131	49	0	0	0	63	154	217	294	1 508

Таблица 24.1

Значения потребления тепловой энергии по котельным
ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго» в расчетных элементах территориального деления
за отопительный период и за год в целом

Муниципальное образование	Потребление тепловой энергии, тысяч Гкал	
	за отопительный период	за год в целом
Тайшетское городское поселение		
2020 факт	174,983	180,524
2021 факт	170,873	177,412
2022 факт	189,103	194,283
2023 план	189,121	194,958
2024 план	189,112	194,409

Потребителями тепловой энергии, вырабатываемой муниципальными котельными Тайшетского городского поселения, являются многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома и общественные здания, расположенные на территории Тайшетского городского поселения.

Тепловая энергия, вырабатываемая муниципальными котельными Тайшетского городского поселения, используется потребителями на отопление и горячее водоснабжение.

Существующий норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление при начислении платы равномерно в течение года:

Норматив потребления в МКД до 1999 года постройки (Гкал на 1 м² общей площади жилого помещения в месяц) – 0,0234 Гкал/(м²*месяц);

Норматив потребления в МКД после 1999 года постройки:

2х этажные – 0,01185 Гкал/(м²*месяц);

3х этажные – 0,0129 Гкал/(м²*месяц);

4-5 этажные – 0,011025 Гкал/(м²*месяц)

Коэффициент нагрева:

открытая система теплоснабжения – 0,066 Гкал/м³,

закрытая система теплоснабжения (нецентрализованная система ГВС) – 0,0534 Гкал/м³

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для населения утверждены Приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30 декабря 2016 года № 184-мпр «Об установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской области» представлены в Таблице 25.

Таблица 25

Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения
для населения Тайшетского городского поселения

№ п/п	Категория жилых помещений	Единица измерения	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения для населения
1	Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем	м ³ в месяц на человека	3,17
2	Многokвартирные и жилые дома с централизованным	м ³ в месяц	3,22

№ п/п	Категория жилых помещений	Единица измерения	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения для населения
	холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем	на человека	
3	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем	м ³ в месяц на человека	3,28
4	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа	м ³ в месяц на человека	1,68
5	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем	м ³ в месяц на человека	2,62
6	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем	м ³ в месяц на человека	X
7	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 – 1550 мм с душем	м ³ в месяц на человека	X
8	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем	м ³ в месяц на человека	X
9	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа	м ³ в месяц на человека	X
10	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами	м ³ в месяц на человека	X
11	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами	м ³ в месяц на человека	X
12	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками	м ³ в месяц на человека	X
13	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами	м ³ в месяц на человека	X
14	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами	м ³ в месяц на человека	X

№ п/п	Категория жилых помещений	Единица измерения	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения для населения
15	Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой	м ³ в месяц на человека	Х
16	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением	м ³ в месяц на человека	1,90
17	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками	м ³ в месяц на человека	1,23
18	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками	м ³ в месяц на человека	Х
19	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами (или мойками)	м ³ в месяц на человека	Х
20	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками (или раковинами, умывальниками)	м ³ в месяц на человека	Х
21	Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами (мойками), унитазами, душами (ваннами)	м ³ в месяц на человека	2,15

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельных Тайшетского городского поселения, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по котельным представлены в Таблице 26.

Таблица 26

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных Тайшетского городского поселения

Наименование параметра	Котельная №1 (ТКСИ)	Котельная №2 (ШПЗ)	Котельная №3 (Мелькомбинат)	Котельная №4 (Экспедиция 5)	Котельная №5 (Совхоз)	Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	Электрокотельная ПС-500
Установленная тепловая мощность, Гкал/час	56	44,8	7,4	1,7	1,075	15,48	0,86
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	34,8	39,2	7,4	1,7	1,075	10,3	0,86
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные	2,08	2,29	0,35	0,02	0,06	0,282	0,017

нужды, Гкал/час							
Тепловая мощность нетто, Гкал/час	32,72	36,91	7,05	1,68	1,02	10,02	0,84
Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	1,48	2,15	0,38	0,17	0,07	0,38	0,05
Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час	20,54	33,39	2,22	1,39	0,30	6,86	0,2596

Балансы резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по котельным Тайшетского городского поселения представлены в Таблице 27.

Таблица 27

Балансы резервов и дефицитов тепловой мощности
нетто по котельным Тайшетского городского поселения

Наименование параметра	Котельная №1 (ТКСИ)	Котельная №2 (ШПЗ)	Котельная №3 (Мельком бинат)	Котельная №4 (Экспедиция 5)	Котельная №5 (Совхоз)	Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	Электрокотельная ПС-500
Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час	10,70	1,37	4,45	0,11	0,65	2,778	0,5334
Дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0
Тепловая нагрузка по действующим техническим условиям, Гкал/ч	10,7	1,34	0	0	0	-	-
Резерв тепловой мощности нетто с учетом действующих технических условий, Гкал/час	0	0,03	4,45	0,11	0,65	2,778	0,5334

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от муниципальных котельных Тайшетского городского поселения до самого удаленного потребителя тепловой энергии, представлены в Таблице 28.

Таблица 28

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от котельных Тайшетского городского поселения до самого удаленного потребителя тепловой энергии

Наименование котельной	Тип трубопровода	Давление сетевой воды в начале тепловой сети, м	Давление сетевой воды в конце тепловой сети (самый удаленный потребитель), м
Котельная №1 (ТКСИ)	Подающий	60	46,3

	Обратный	21	24,2
Котельная №2 (ШПЗ)	Подающий	72	51,5
	Обратный	26	46,5
Котельная №3 (Мелькомбинат)	Подающий	40	37
	Обратный	30	33
Котельная №4 (Экспедиция 5)	Подающий	38	33
	Обратный	28	31,5
Котельная №5 (Совхоз)	Подающий	42	32
	Обратный	19	29
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	Подающий	60	57
	Обратный	40	37
Электрокотельная ПС-500	Подающий	Нет данных	Нет данных
	Обратный	Нет данных	Нет данных

По состоянию на базовый 2022 год на котельных №1, №2, №3, №4, №5 отсутствует дефицит тепловой мощности при существующих присоединенных нагрузках.

По состоянию на базовый 2022 год имеющийся резерв по котельной №1 не может обеспечить подключение полного объема перспективной нагрузки по заявкам, поданным на подключение, и запросам технической возможности подключения.

Для осуществления резервирования тепловой мощности котельной №2 (ШПЗ) необходимо:

1. Строительство перемычки между зонами действия котельной № 1 (ТКСИ) и зонами действия котельной № 2 (ШПЗ).
2. Использование существующей свободной установленной мощности электрокотельной ДТВ ОАО «РЖД» в целях резервирования для котельной №2 (ШПЗ).
3. Техническое перевооружение котла КЕ-10-14С стационарный № 1 для восстановления установленной мощности котельной № 2 (ШПЗ).

Часть 7. Балансы теплоносителя

Перспективные зоны действия муниципальных котельных Тайшетского городского поселения к 2041 году будут совпадать с существующими, по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год, зонами действия муниципальных котельных.

Водоподготовительными установками оснащены все котельные. Информация об утвержденных балансах производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют.

Системы теплоснабжения котельных Тайшетского городского поселения являются закрытыми системами теплоснабжения, кроме тепловых сетей от котельной №1(ТКСИ) – система открытая, в которой осуществляется потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей на нужды горячего водоснабжения.

Балансы максимального потребления теплоносителя в зонах действия открытых систем теплоснабжения котельных Тайшетского городского поселения представлены в Таблице 29.

Таблица 29

Балансы максимального потребления теплоносителя в зонах действия открытых систем теплоснабжения котельных Тайшетского городского поселения

Наименование муниципальной котельной	Максимальное потребление теплоносителя в зоне действия системы теплоснабжения муниципальной котельной, тыс. м ³
Котельная №1 (ТКСИ)	157,141
Итого по муниципальному образованию	157,141

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Муниципальные котельные №1, №2, №3, №4, №5 Тайшетского городского поселения в процессе эксплуатации в качестве основного топлива используют уголь бурый марки Б Канско-Ачинский, Ирбейского разреза.

Электрокотельные ДТВ ОАО «РЖД» и ПС-500 в качестве источника энергии используют электричество.

Вид и количество используемого основного топлива для муниципальных котельных Тайшетского городского поселения представлены в Таблице 30.

Таблица 30

Вид и количество используемого основного топлива для котельных Тайшетского городского поселения

Наименование муниципальной котельной	Вид используемого основного топлива	Количество используемого основного топлива	
		т (тыс. кВт.ч/год)	т у.т.
Котельная №1 (ТКСИ)	Уголь бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза	33308	20380
Котельная № 2 (ШПЗ)	Уголь бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза	43124	26379
Котельная № 3 (Мелькомбинат)	Уголь бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза	3812	2333
Котельная №4 (Экспедиция 5)	Уголь бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза	2285	1398
Котельная № 5 (Совхоз)	Уголь бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза	786	480
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	Электроэнергия	14195,8	-
Электрокотельная ПС-500	Электроэнергия	1359,0	-
Итого по муниципальному образованию	Уголь бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза	83315	50970
	Электроэнергия	15554,8	-

Резервное и аварийное топливо для муниципальных котельных Тайшетского городского поселения по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год отсутствует.

Поставка топлива на котельные производится по следующей схеме: топливо поступает на склады котельных №1, 2, 3 железнодорожным транспортом согласно заявленному объему для обеспечения нормативных запасов топлива. Доставка угля со складов котельных №1, 2 на склады котельных №4, 5 осуществляется автомобильным транспортом.

В периоды расчетных температур наружного воздуха сбоев в поставке топлива не было.

Местным видом топлива для отопления в Тайшетском городском поселении являются дрова и уголь Шиткинского разреза.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации.

В целях определения надежности системы теплоснабжения муниципального образования используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения,

водоснабжения, топливоснабжения источников тепловой энергии, соответствие установленной мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности системы теплоснабжения определяется по формуле:

$$K = (K_{Э} + K_{В} + K_{Т} + K_{Б} + K_{Р} + K_{С}) / n,$$

где:

$K_{Э}$ - коэффициент надежности электроснабжения источника тепловой энергии;

$K_{В}$ - коэффициент надежности водоснабжения источника тепловой энергии;

$K_{Т}$ - коэффициент надежности топливоснабжения источника тепловой энергии;

$K_{Б}$ - коэффициент размера дефицита тепловой мощности источника тепловой энергии;

$K_{Р}$ - коэффициент резервирования;

$K_{С}$ - коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Указанные критерии зависят от наличия резервного электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников тепловой энергии, состояния тепловых сетей, и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения муниципального образования в соответствии с МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации».

В зависимости от совокупного значения коэффициентов надежности теплоснабжения выделяются следующие степени надежности систем теплоснабжения:

высоконадежные: значение K более 0,9;

надежные: значение K от 0,75 до 0,89;

малонадежные: значение K от 0,5 до 0,74;

ненадежные: значение K менее 0,5.

Степень надежности систем теплоснабжения Тайшетского городского поселения представлена в Таблице 31.

Таблица 31

Степень надежности систем теплоснабжения Тайшетского городского поселения

Наименование котельной	Коэффициенты надежности системы теплоснабжения						Степень надежности системы теплоснабжения	
	$K_{Э}$	$K_{В}$	$K_{Т}$	$K_{Б}$	$K_{Р}$	$K_{С}$		K
Котельная №1 (ТКСИ)	1	1	0,5	1	0,79	0,83	0,85	Надежная
Котельная № 2 (ШПЗ)	1	1	0,5	1	0,81	0,84	0,86	Надежная
Котельная № 3 (Мелькомбинат)	1	1	0,5	1	0,81	0,51	0,80	Надежная
Котельная №4 (Экспедиция 5)	1	1	0,5	1	0,81	1	0,89	Надежная
Котельная №5 (Совхоз)	1	1	0,5	1	0,81	0,27	0,76	Надежная
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	1	1	0,5	1	0,81	1	0,89	Надежная
Итого по муниципальному образованию	1	1	0,5	1	0,81	0,27	0,76	Надежная

Аварийные отключения потребителей тепловой энергии, вырабатываемой котельными Тайшетского городского поселения, за последние 3 года, отсутствуют.

Графические материалы в виде карт-схем тепловых сетей муниципальных котельных Тайшетского городского поселения представлены в Приложении 1 к Схеме теплоснабжения «Картографическая часть схемы теплоснабжения».

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на

осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17 октября 2015 год № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за последние 3 года в Тайшетском городском поселении отсутствуют.

В соответствии со СП.124.13330.2012 «Тепловые сети», восстановление теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, производится в следующие сроки:

- при диаметре тепловых сетей 300 мм - в течение 15 часов;
- при диаметре тепловых сетей 400 мм - в течение 18 часов;
- при диаметре тепловых сетей 500 мм - в течение 22 часов;
- при диаметре тепловых сетей 600 мм - в течение 26 часов;
- при диаметре тепловых сетей 700 мм - в течение 29 часов;
- при диаметре тепловых сетей от 800 до 1000 мм - в течение 40 часов;
- при диаметре тепловых сетей от 1200 до 1400 мм - в течение 54 часов.

Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В системе теплоснабжения Тайшетского городского поселения в качестве теплоснабжающей и теплосетевой организации выступают ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго», ДТВ ОАО «РЖД» и филиал ОАО ИЭСК «Западные электрические сети».

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающей и теплосетевой организации систем теплоснабжения муниципальных котельных Тайшетского городского поселения ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго», ДТВ ОАО «РЖД» и филиал ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети» осуществляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством РФ в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Реквизиты ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»: ОГРН 1043801024630, ИНН 3808108339, КПП 381201001; ОКПО 71788316; ОКАТО 25401380; ОКОПФ 12267; дата государственной регистрации: «12» июля 2004 года; юридический адрес: 664043, Иркутская обл., город Иркутск, бульвар Рябикова, дом 67; адрес местонахождения 665003, город Тайшет, улица Индустриальная, дом 3; размер уставного капитала: 58100,00 рублей; руководитель: Генеральный директор Потапов Владимир Васильевич; основной вид деятельности (ОКВЭД): 35.3- производство, передача и распределение пара и горячей воды кондиционирование воздуха.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей и теплосетевой организации систем теплоснабжения муниципальных котельных Тайшетского городского поселения ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго» за отчетный (базовый) 2022 год представлены в Таблице 32.

Таблица 32

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей и теплосетевой организации систем теплоснабжения котельных Тайшетского городского поселения за отчетный (базовый) 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Факт базового 2021 года
ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»			
1	Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии)		Производство тепловой энергии
2	Валовая выручка	тыс. руб.	283066

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Факт базового 2021 года
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей):	тыс. руб.	293964
3.1.	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность, потери)	тыс. руб.	3299
3.2.	Расходы на топливо всего	тыс. руб.	84325
3.2.1.	Уголь бурый	тыс. руб.	84325
3.2.2.	Цена топлива с учетом доставки	руб./тнт	1019
3.2.3.	Объем топлива	тнт	82730
3.2.4.	Способ приобретения		торги / аукционы
3.3.	Расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	тыс. руб.	36692
3.3.1.	средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч	руб./кВт*ч	2,98
3.3.2.	объем энергии	тыс.кВт*ч	12322
3.4.	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс. руб.	7991
3.5.	Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	445
3.6.	Расходы на оплату труда и страховые взносы основного производственного персонала	тыс. руб.	95143
3.7.	Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс. руб.	10688
3.8.	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в том числе справочно: расходы на оплату труда и страховые взносы ремонтного персонала	тыс. руб.	13533
			-
3.9.	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса <3>	тыс. руб.	13736
4	Прибыль	тыс. руб.	2235,7
5	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения	тыс. руб.	9153,7
6	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	110,8
7	Присоединенная нагрузка	Гкал/ч	57,51
8	Объем вырабатываемой тепловой энергии	тыс. Гкал.	232,972
8.1.	Справочно: Объем тепловой энергии на технологические нужды производства	тыс. Гкал.	14,122
9	Объем покупаемой тепловой энергии	тыс. Гкал.	1,422
10	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:	тыс. Гкал.	177,412
10.1.	по приборам учета	тыс. Гкал.	42,064
10.2.	по нормативам потребления	тыс. Гкал.	135,348
11	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям	%	17,2
12	Справочно: потери тепла через изоляцию труб	тыс. Гкал.	34,818
13	Справочно: потери тепла через утечки	тыс. Гкал.	8,041
14	Справочно: потери тепла, всего	тыс. Гкал.	42,859

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Факт базового 2021 года
15	Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении)	км	38,1
16	Количество теплоэлектростанций	ед.	-
17	Количество тепловых станций и котельных	ед.	5
18	Количество тепловых пунктов	ед.	217
19	Среднесписочная численность персонала, в том числе: основного производственного персонала (человек)	чел.	145,2
20	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	кг.у.т./Гкал	229,4
21	Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	тыс. кВт.ч/Гкал	
22	Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	куб.м/Гкал	3,36
23	Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии)		Передача тепловой энергии
24	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии		20310

Реквизиты Восточно - Сибирская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»: ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727, КПП 770801001; ОКПО 00083262; ОКАТО 45286555000; ОКОПФ 12247; дата государственной регистрации: «23» сентября 2003 года; юридический адрес: 107174, город Москва, Муниципальный Округ Басманный, улица Новая Басманная, дом 2/1 строение 1; адрес местонахождения 665001, город Тайшет, улица Транспортная, дом 14; размер уставного капитала: 2973302181000,00 рублей; руководитель: Генеральный Директор-Председатель Правления Белозёров Олег Валентинович; основной вид деятельности (ОКВЭД): 49.20- деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки.

Реквизиты филиала ОАО ИЭСК «Западные электрические сети»: ОГРН 1093850013762, ИНН 3812122706, КПП 381201001; ОКПО 77642878; ОКАТО 25401380000; ОКОПФ 12247; дата государственной регистрации: «30» июня 2009 года; юридический адрес: 664033, Иркутская область, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 257; адрес местонахождения 665002, город Тайшет, улица Энергетиков, дом 20, подстанция Тайшет-500; размер уставного капитала: 20729634297,00 рублей; руководитель: Генеральный директор Новиков Евгений Анатольевич; основной вид деятельности (ОКВЭД): 35.12- Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей и теплосетевой организации систем теплоснабжения ДТВ ОАО «РЖД» и филиала ОАО ИЭСК «Западные электрические сети» за отчетный (базовый) 2022 год не раскрыты.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм

ограничения предельной величины платы за жилищно-коммунальные услуги для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Служба по тарифам Иркутской области является органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование цен (тарифов) на территории Иркутской области в электроэнергетике, теплоэнергетике, коммунальном комплексе, газовом комплексе, на транспортные услуги, а также на иные виды товаров (работ, услуг), подлежащих государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Формирование себестоимости 1 Гкал тепловой энергии осуществляется отдельно по статьям калькуляционных расходов. Структура затрат, участвующих в формировании тарифа на тепловую энергию от котельных АО «Байкалэнерго» представлена в части 10 главы 1 Таблица 32 Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения.

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию на территории Тайшетского городского поселения формируется одноставочным тарифом.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности АО «Байкалэнерго» не взимается.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в отношении ОАО «РЖД» (электростанция) составляет 58,72 тысяч рублей за Гкал/час в месяц.

Существующие долгосрочные тарифы установлены следующими нормативными актами:

1) Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2021 года № 79-413-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» в соответствующей зоне деятельности (АО "Байкалэнерго", ИНН 3808108339)» (в редакции № 79-362-спр от 25 ноября 2022 года);

2) Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 28 ноября 2022 года № 79-556-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО "РЖД" (ИНН 7708503727) на территории Иркутской области»;

3) Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 09 декабря 2021 года № 79-351-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706)» (в редакции № 79-427-спр от 28 ноября 2022 года).

Динамика утвержденных цен (тарифов), установленных Службой по тарифам Иркутской области на тепловую энергию энергоснабжающих организаций города Тайшета, представлена в Таблице 33.

Таблица 33

Размер установленных цен (тарифов) на тепловую энергию на территории
Тайшетского городского поселения

Наименование организации	Категория потребителей	Тарифы на тепловую энергию						
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 01.12.2022	с 01.12.2022 по 30.06.2024	с 01.07.2024 по 30.06.2025	с 01.07.2025 по 30.06.2026	с 01.07.2026 по 31.12.2026
АО «Байкалэнерго»	Население (руб./Гкал с НДС)	1836,0	1905,76	1972,46	2169,70	2133,4	2218,73	2307,47
	Промышленные объекты (руб./Гкал без НДС)	1696,26	1739,04	1877,06	2220,89	2132,6	2163,91	2192,04
	Социальные учреждения (руб./Гкал без НДС)	1696,26	1739,04	1877,06	2220,89	2132,6	2163,91	2192,04

Наименование организации	Категория потребителей	Тарифы на горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения						
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 30.06.2023	с 01.12.2022 по 30.06.2024	с 01.07.2024 по 30.06.2025	с 01.07.2025 по 30.06.2026	с 01.07.2026 по 31.12.2026
АО «Байкалэнерго»	Население. Компонент на теплоноситель (руб./куб.м с НДС)	33,79	35,04	36,26	39,88	39,2	40,76	42,38
	Население. Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал с НДС)	1887,29	1959,46	2028,04	2230,84	2193,52	2281,26	2372,51
	Промышленные объекты. Компонент на теплоноситель (руб./куб.м без НДС)	28,16	29,20	31,99	33,64	34,35	35,55	36,82
	Промышленные объекты. Компонент на	1696,26	1739,04	1877,06	2220,89	2132,60	2163,91	2192,04

Наименование организации	Категория потребителей	Тарифы на горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения						
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 30.06.2023	с 01.12.2022 по 30.06.2024	с 01.07.2024 по 30.06.2025	с 01.07.2025 по 30.06.2026	с 01.07.2026 по 31.12.2026
	тепловую энергию (руб./Гкал без НДС)							
	Социальные учреждения. Компонент на теплоноситель (руб./куб.м без НДС)	28,16	29,20	31,99	33,64	34,35	35,55	36,82
	Социальные учреждения. Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал без НДС)	1696,26	1739,04	1877,06	2220,89	2132,60	2163,91	2192,04

Наименование организации	Категория потребителей	Тарифы на тепловую энергию (руб./Гкал с НДС)						
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 30.11.2022	с 01.12.2022 по 30.06.2024	с 01.07.2024 по 30.06.2025	с 01.07.2025 по 30.06.2026	с 01.07.2026 по 30.06.2027	с 01.07.2027 по 31.12.2027
Восточно - Сибирская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»	Население	2201,54	2289,6	2506,43	2664,32	2805,52	2917,74	3034,44
	Промышленные объекты	2068,33	4037,0	4322,42	4486,19	4655,86	4826,82	4999,10
	Социальные учреждения	2068,33	4037,0	4322,42	4486,19	4655,86	4826,82	4999,10

Наименование организации	Категория потребителей	Тарифы на тепловую энергию (руб./Гкал с НДС)				
		с 15.02.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023	с 01.07.2024 по 31.12.2024
ОАО "Иркутская электросетевая компания" (с 15.02.2021)	Население	1130,81	1173,78	1214,86	1263,44	1313,96
	Промышленные объекты	5269,96	5269,96	6063,04	6277,23	6492,82
	Социальные учреждения	5269,96	5269,96	6063,04	6277,23	6492,82

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Тайшетского городского поселения

Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Проведя анализ существующего положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации качественного, надежного и безопасного теплоснабжения:

- отсутствие коммерческих приборов учета тепловой энергии у потребителей;
- отсутствие автоматизации котельных;
- отсутствие качественной гидравлической наладки тепловых сетей и внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов;
- высокий процент износа основного и вспомогательного оборудования котельных, тепловых сетей;
- наличие участков тепловых сетей со сроком службы более 30 лет;
- отсутствие резервированных участков тепловых сетей;
- отсутствие автоматических систем, обеспечивающих соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений котельных в соответствии с действующими нормами и правилами;
- не укомплектованность систем теплопотребления необходимым перечнем оборудования, арматуры, приборов контроля.

Развитие систем теплоснабжения (источников тепловой энергии) - стремление максимально реализовать мощность источника тепловой энергии нетто, при минимальных затратах, достигнутых путем использования оборудования (котлов), имеющего высокий КПД и энергоэффективность, снижением потерь тепловой энергии, теплоносителя и электроэнергии при транспорте, а также рациональное использование тепловой энергии и теплоносителя.

Основной проблемой при развитии систем теплоснабжения муниципального образования является физическое и моральное старение основных фондов.

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих системы теплоснабжения котельных Тайшетского городского поселения по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год отсутствуют.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовый уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения Тайшетского городского поселения в отчетном (базовом) 2022 году представлен в Таблице 34.

Таблица 34

Базовый уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения Тайшетского городского поселения в отчетном (базовом) 2022 году

Наименование муниципальной котельной	Количество выработанной тепловой энергии, Гкал/год	Базовый уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения, Гкал/год
Котельная №1 (ТКСИ)	98 868	71370
Котельная №2 (ШПЗ)	122 632	103006
Котельная №3 (Мелькомбинат)	8 900	3257
Котельная №4 (Экспедиция №5)	5 046	3257
Котельная №5 (Совхоз)	1 508	902

Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	10973	10332
Электрокотельная ПС-500	Нет данных	Нет данных
Итого по муниципальному образованию	247 927	192 124

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

На перспективу к тепловым сетям котельных №1, №2 и №3 планируется подключение объектов, указанных в Таблице 35.

Таблица 35

Объекты образовательного, спортивного и социально-бытового назначения Тайшетского городского поселения, планируемые к строительству на перспективу

Объекты, планируемые к строительству и подключению к источникам теплоснабжения	
Год ввода	1. Многоквартирные дома
2023	Многоквартирные дома в микрорайоне Центральный, 1 этап – 4 дома, нагрузка 1,396 Гкал/ч Многоквартирные дома в микрорайоне Центральный, 2 этап – 5 домов, нагрузка 1,959 Гкал/ч
2024	Многоквартирные дома ООО «Развитие», ввод в 4 квартале 2024 года, нагрузка 1,29 Гкал/ч Многоквартирный дом, Герасимова Е.П., улица Суворова, 2, ввод в 2024 году, нагрузка 0,1 Гкал/ч;
2024	Многоквартирные жилые дома микрорайон «РУСАЛ квартАЛ», нагрузка 1,8 Гкал/ч Многоквартирный дом ООО «Специализированный застройщик «Главстрой», улица Зои Космодемьянской, 4, нагрузка 0,4 Гкал/ч
2025-2033	Многоквартирные жилые дома ООО «Развитие», ввод в 2025-2033 годах, нагрузка 34,85 Гкал/ч Многоквартирные жилые дома микрорайон «РУСАЛ квартАЛ», нагрузка 7,23 Гкал/ч Многоквартирные жилые дома взамен сносимого ветхого жилого фонда (котельная №), ввод в 2027-2033 годах – дополнительная нагрузка 2,78 Гкал/ч
2. Общественные здания	
2023	Детский сад по улице Зои Космодемьянской, 7, нагрузка 0,259 Гкал/ч Центр спортивных единоборств по улице Пушкина, (индивидуальный источник тепловой энергии) нагрузка 0,338 Гкал/ч
2023	Детское дошкольное учреждение в микрорайоне Центральный, (индивидуальный источник тепловой энергии) нагрузка 0,913 Гкал/ч Здание филиала ИРНИТУ, микрорайон имени Мясникова, 8а, нагрузка 0,187 Гкал/ч
2024	Здание спортивного зала частного образовательного учреждения «РЖД лицей №12» улица Крупской 97, ввод в IV квартале 2024 года – 0,210 Гкал/ч Магазин Агабекян К.Н. улица Суворова, 3а, 0,0204 Гкал/ч Средняя образовательная школа на 1275 мест по улице Горького, 21, нагрузка 3,698 Гкал/ч Объект капитального строительства Баянов Д.В, улица Суворова, 12, нагрузка 0,275 Гкал/ч
2025	Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне имени Мясникова, нагрузка 1,135 Гкал/ч
2026	Детский сад на 250 мест микрорайон Крутенький, нагрузка 1,14 Гкал/ч
2027	Дом престарелых (ЗУ 38:14:250125:1894), нагрузка 0,595 Гкал/ч
2027	Поликлиника на 1000 посещений ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» улица Индустриальная, 5, нагрузка 3,103 Гкал/ч
2027-2028	Здание отдела внутренних дел, нагрузка 0,954 Гкал/ч

2030	МКОУ СОШ № 2 (пристрой) на 520 мест, улица Пушкина, 43, нагрузка 0,441 Гкал/ч
------	-------------------------------------------------------------------------------

Соответственно прогнозируется прирост отапливаемой площади строительных фондов муниципальными котельными №1 (ТКСИ) и № 2 (ШПЗ).

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплоснабжения, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

На перспективу к тепловым сетям котельных №1 (ТКСИ) и № 2 (ШПЗ) планируется подключение объектов, указанных в таблице 35, соответственно, прогнозируется увеличение потребления тепловой энергии потребителями на отопление и горячее водоснабжение.

В таблице 36 указаны изменения объема потребления тепловой энергии потребителями муниципальных котельных №1 (ТКСИ) и № 2 (ШПЗ) на отопление и горячее водоснабжение.

Согласно прогнозам, расходы тепловой энергии муниципальных котельных №1 (ТКСИ) и № 2 (ШПЗ) на отопление и горячее водоснабжение к 2041 году увеличатся на 26,935 Гкал/час.

Таблица 36

Прогнозы изменения расходов тепловой энергии потребителей на отопление и горячее водоснабжение

Виды теплопотребления	Объемы потребления тепловой энергии муниципальным образованием, Гкал/час									
	Существующие		Перспективные							
	2021	2022 *	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
Котельная №1 (ТКСИ)										
Отопление и вентиляция	18,78	19,01	21,33	24,97	28,15	29,77	41,14	62,69	62,69	62,69
Горячее водоснабжение	1,47	1,53	2,48	3,53	5,17	6,06	10,18	20,89	20,89	20,89
Технологические нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по котельной	20,25	20,54	23,81	28,50	33,32	35,83	51,32	83,58	83,58	83,58
Котельная № 2 (ШПЗ)										
Отопление и вентиляция	32,63	31,23	31,46	32,45	32,45	32,45	32,66	34,39	34,39	34,39
Горячее водоснабжение	1,46	2,16	2,19	2,28	2,28	2,28	2,38	3,12	3,12	3,12
Технологические нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по котельной	34,09	33,39	33,65	34,73	34,73	34,73	35,04	37,51	37,51	37,51
Котельная № 3 (Мелькомбинат)										
Отопление и вентиляция	2,35	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,66	2,66	2,66
Горячее водоснабжение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по котельной	2,35	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,661	2,661	2,661
Котельная № 4 (Экспедиция 5)										
Отопление и вентиляция	1,3	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Горячее водоснабжение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по котельной	1,3	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Котельная № 5 (Совхоз)										
Отопление и вентиляция	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Горячее водоснабжение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по котельной	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Электростанция ДТВ ОАО «РЖД»										

Виды теплотребления	Объемы потребления тепловой энергии муниципальным образованием, Гкал/час									
	Существующие		Перспективные							
	2021	2022 *	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
Отопление и вентиляция	6,651	6,651	6,651	6,651	6,651	6,651	6,651	6,651	6,651	6,651
Горячее водоснабжение	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209
Технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по котельной	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86
Электростанция ПС-500										
Отопление и вентиляция	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256
Горячее водоснабжение	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036
Технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по котельной	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596
Итого по муниципальному образованию	65,1500	64,6930	68,2180	73,9924	78,8124	81,3224	97,1224	132,2944	132,2944	132,2944
корректировка часовых нагрузок на основании обследования, проведенного ООО «Дивайс-Инжиниринг» с целью разработки стратегии развития города Таштета.										

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На перспективу к тепловым сетям котельной №1 и №2 планируется подключение объектов, указанных в Таблице 35.

Прогнозируемые приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия отдельной котельной указаны в Таблице 36.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения Тайшетского городского поселения на перспективу не прогнозируются.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах Тайшетского городского поселения и приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами муниципального образования на перспективу не прогнозируются.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТАЙШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения менее 100 тысяч человек разработка электронной модели системы теплоснабжения поселения не является обязательной.

Численность населения Тайшетского городского поселения по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год составляет 32124 человека.

В соответствии с муниципальным контактом №72-з от 16 июня 2022 года на разработку схемы теплоснабжения Тайшетского городского поселения, разработка электронной модели системы теплоснабжения Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» не предусмотрена.

Графические материалы (карты-схемы) систем теплоснабжения Тайшетского городского поселения представлены в Приложении 1 к Схеме теплоснабжения «Картографическая часть схемы теплоснабжения».

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой

тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия котельных Тайшетского городского поселения с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности котельных, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, представлены в Таблице 37.

Таблица 37

Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия котельных Тайшетского городского поселения

Наименование муниципальной котельной	Тепловая нагрузка потребителей котельной, Гкал/час									
	Базовая		Перспективная							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
Котельная №1 (ТКСИ)	20,25	20,54	23,81	28,50	33,32	35,83	51,32	83,58	83,58	83,58
в т.ч. г. Тайшет	20,16	20,45	23,63	27,33	28,46	28,46	31,56	32,52	32,52	32,52
в т.ч. с. Старый-Акульшет	0,09	0,09	0,18	1,17	4,86	7,37	19,76	51,06	51,06	51,06
Котельная № 2 (ШПЗ)	34,09	33,39	33,65	34,73	34,73	34,73	35,04	37,51	37,51	37,51
Котельная № 3 (Мелькомбинат)	2,35	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,661	2,661	2,661
Котельная № 4 (Экспедиция 5)	1,3	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383
Котельная № 5 (Совхоз)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86
Электрокотельная ПС-500	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596
Итого по муниципальному образованию	65,4096	64,9526	68,4826	74,2526	79,0726	81,5826	97,3826	132,5536	132,5536	132,5536
в т.ч. город Тайшет	65,3196	64,8626	68,2976	73,082	74,212	74,212	77,622	81,493	81,493	81,493
в т.ч. село Старый-Акульшет	0,09	0,09	0,18	1,17	4,86	7,37	19,76	51,06	51,06	51,06

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для магистральных выводов тепловых сетей котельных Тайшетского городского поселения с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловым сетям котельных, представлен в Таблице 38.

Таблица 38

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для магистральных выводов тепловых сетей котельных Тайшетского городского поселения

Наименование магистрального вывода тепловой сети	Тип трубопрово	Располагаемое давление сетевой воды	Давление сетевой воды в конце тепловой сети
--------------------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------------------------------------

	да	в начале участка тепловой сети, м	(самый удаленный потребитель), м
Котельная №1 (ТКСИ)	Подающий	60	46,3
	Обратный	21	24,2
Котельная №2 (ШПЗ)	Подающий	72	51,5
	Обратный	26	46,5
Котельная №3 (Мелькомбинат)	Подающий	40	37
	Обратный	30	33
Котельная №4 (Экспедиция 5)	Подающий	38	33
	Обратный	28	31,5
Котельная №5 (Совхоз)	Подающий	42	32
	Обратный	19	29
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	Подающий	60	57
	Обратный	40	37
Электрокотельная ПС-500	Подающий	Нет данных	Нет данных
	Обратный	Нет данных	Нет данных

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Существующие тепловые мощности муниципальных котельных Тайшетского городского поселения превышают существующую тепловую нагрузку потребителей тепловой энергии муниципальных котельных. Резервов существующей тепловой мощности систем теплоснабжения муниципальных котельных достаточно для обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии муниципальных котельных на перспективу, кроме котельной №2 (ШПЗ).

В целях формирования решения данной проблемы предполагается предусмотреть несколько вариантов.

Первый вариант предполагает модернизацию теплового источника, в рамках которой, будет произведена замена котельных агрегатов и оборудования котельной № 2 (ШПЗ) с характеристиками обеспечивающих в будущем перспективные нагрузки отопления.

Во втором варианте рассматривается строительство нового источника тепловой энергии в пределах нахождения существующей котельной.

Данное решение, возможно, принять после согласования всех основных мероприятий и особенностей каждого из вариантов развития событий.

На момент разработки схемы теплоснабжения конкретная последовательность выбора и реализации мероприятий не выработана. Для решения данной проблемы необходима предварительная работа по согласованию на региональном уровне.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТАЙШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

5.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»

Генеральным планом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», разработанным на расчетный срок до 2041 года, на территории муниципального образования предусматривается:

использование резервных тепловых мощностей существующих теплоисточников для реконструируемых и новых объектов строительства;

модернизация существующих теплоисточников;

децентрализованное теплообеспечение намечаемой к строительству малоэтажной застройки предполагается от индивидуальных автономных источников тепла, работающих на угле, дровах, электричестве;

выполнить перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения;

Иные варианты перспективного развития систем теплоснабжения Тайшетского городского поселения по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год не предусмотрены.

5.2. Техничко-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»

Первым вариантом перспективного развития систем теплоснабжения Тайшетского городского поселения является выполнение работ в соответствии с инвестиционной программой ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго» и Генеральным планом Тайшетского городского поселения. Мероприятия в рамках перспективного развития систем теплоснабжения указаны в таблицах 51 и 52 пункта 12.1 главы 12 Обосновывающих материалов.

На момент разработки схемы теплоснабжения второй и другие варианты перспективного развития систем теплоснабжения, а также замечания к первому варианту не поступали.

Предложения по второму варианту перспективного развития систем теплоснабжения возможно отразить только в том же объеме, с учетом индекс-дефляторов, в укрупненном размере на год реализации.

Техничко-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Тайшетского городского поселения представлено в Таблице 39.

Таблица 39

Техничко-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Тайшетского городского поселения

Наименование критерия сравнения	Первый вариант перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования	Второй вариант перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования
Капиталовложения, тыс. руб.	7 183 548*	7 003 500*
Выработка тепловой энергии, Гкал/год	341744,5	341744,5
Количество потребителей, ед.	506	506
Сокращение потерь при передаче тепловой энергии, %	1	1

*Стоимость затрат необходимо актуализировать в год реализации проекта, путем разработки проектно-сметной документации.

Стоимость капиталовложения по второму варианту перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования определена на основе анализа затрат на указанные мероприятия первого варианта в сравнении со стоимостью мероприятий объектов аналогов в укрупненном размере.

Далее будет рассмотрен вопрос о выборе варианта перспективного развития, обоснование капиталовложений и сроков реализации.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

В рассмотренных вариантах перспективного развития систем теплоснабжения Тайшетского городского поселения объемы капитальных вложений при первом варианте перспективного развития более чем в 1,1 раза ниже объема капитальных вложений второго варианта перспективного развития, объем выработанной тепловой энергии муниципальными котельными при первом варианте перспективного развития совпадает с объемом выработанной тепловой энергии муниципальными котельными при втором варианте перспективного развития, количество потребителей тепловой энергии при первом варианте перспективного развития совпадает с количеством потребителей тепловой

энергии при втором варианте перспективного развития, уровень сокращения потерь при передаче тепловой энергии при первом варианте перспективного развития и втором варианте перспективного развития отсутствует. Сроки проведения мероприятий во втором варианте превышают первый, из-за гораздо большего объема работ.

В соответствии с данными технико-экономического сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Тайшетского городского поселения, приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения является первый вариант перспективного развития систем теплоснабжения.

Реализация выбранного варианта приоритетного развития систем теплоснабжения Тайшетского городского поселения позволит повысить эффективность и уровень надежности функционирования систем теплоснабжения муниципального образования, снизить потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии потребителям муниципального образования, оптимизировать финансовые затраты на производство тепловой энергии на территории муниципального образования.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», водоподготовительная установка для подпитки системы теплоснабжения на источнике тепловой энергии обеспечивает подачу в тепловые сети источника тепловой энергии в рабочем режиме сетевую воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов. Принцип работы водоподготовительной установки: расход подпиточной воды в рабочем режиме компенсируется расчетными потерями сетевой воды в системе теплоснабжения источника тепловой энергии.

В котельной № 1 (ТКСИ) установлена водоподготовительная установка – фильтры натрий-катионитные ФИПиА производительностью 430 м³/час (факт 2023 года 309472 м³).

В котельной № 2 (ШПЗ) установлена водоподготовительная установка – фильтры натрий-катионитные ФИПиА и фильтр механический ФОВ производительностью 290 м³/час (факт 2022 года 315620 м³).

В котельной № 3 (Мелькомбинат) установлена водоподготовительная установка – фильтры натрий-катионитные ФИПиА производительностью 80 м³/час (факт 2022 года 58275 м³).

В котельной № 4 (Экспедиция 5) установлена водоподготовительная установка, в которой происходит очистка воды с помощью дозирования реагента – комплексонат «ОПТИОН-312» фактическая производительность на 2022 год составила 3399 м³.

В котельной № 5 (Совхоз) установлена водоподготовительная установка, в которой происходит очистка воды с помощью дозирования реагента – комплексонат «ОПТИОН-312» фактическая производительность на 2022 год составила 2756 м³.

В электростанции ДТВ ОАО «РЖД» и электростанции ПС-500 водоподготовительные установки по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год отсутствуют. Монтаж водоподготовительных установок в муниципальные электростанции на перспективу до 2041 года не прогнозируется.

Расчетные потери сетевой воды в системе теплоснабжения источника тепловой энергии включают технологические потери сетевой воды, потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловых сетей и систем теплоснабжения.

Системы теплоснабжения муниципальных котельных Тайшетского городского поселения являются закрытыми системами теплоснабжения. Сезонная норма утечки

теплоносителя из тепловых сетей муниципальных котельных устанавливается в пределах среднегодового значения.

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», расчетный расход среднегодовой утечки сетевой воды для подпитки тепловых сетей источника тепловой энергии принимается равным 0,25% фактического объема сетевой воды в трубопроводах тепловых сетей, присоединенных к ним системам отопления и вентиляции зданий.

Система теплоснабжения котельной №1 (ТКСИ) является открытой системой теплоснабжения. Оставшиеся котельные имеют закрытые системы. Сезонная норма утечки теплоносителя из тепловых сетей муниципальных котельных устанавливается в пределах среднегодового значения.

В тепловых сетях муниципальных котельных Тайшетского городского поселения осуществляется расход теплоносителя на горячее водоснабжение потребителей, подключенных к муниципальным котельным.

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Существующая и перспективная расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия котельных Тайшетского городского поселения представлена в Таблице 40.

Таблица 40

Существующая и перспективная расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия котельных Тайшетского городского поселения

Наименование муниципальной котельной	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия котельной, м ³ /час									
	Базовая		Перспективная							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040 - 2041
Котельная №1(ТКСИ)	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99
Котельная №2 (ШПЗ)	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09
Котельная №3 (Мелькомбинат)	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Котельная №4 (Экспедиция №5)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Котельная № 5 (Совхоз)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Электрокотельная ПС-500	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Итого по муниципальному образованию	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Системы теплоснабжения муниципальных котельных Тайшетского городского поселения по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год являются закрытыми системами теплоснабжения, кроме котельной №1 – система открытая.

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытых систем теплоснабжения в зонах действия муниципальных котельных Тайшетского городского поселения представлен в Таблице 41.

Таблица 41

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытых систем теплоснабжения в зонах действия муниципальных котельных Тайшетского городского поселения

Расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия муниципальной котельной, м ³ /час							
	Базовый		Перспективный					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2040	2041
Котельная №1 (ТКСИ)								
Максимальный, м ³ /час	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78
Среднечасовой, м ³ /час	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02
Итого по муниципальному образованию								
Максимальный, м ³ /час	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78
Среднечасовой, м ³ /час	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02

Внесенными изменениями в генеральный план Тайшетского городского поселения предлагается выполнить перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

В настоящее время подключение систем горячего водоснабжения потребителей по открытой схеме имеется в зонах теплоснабжения котельной №1 (ТКСИ). Всего по открытой схеме подключены 41 многоквартирный дом, один детский садик, одна общеобразовательная школа, дом культуры, два объекта здравоохранения.

В условиях отсутствия на территории Тайшетского городского поселения центральных тепловых пунктов закрытие систем теплоснабжения представляется целесообразным путем модернизации внутридомового инженерного оборудования. В первую очередь это связано с реализацией технических мероприятий на внутридомовых системах теплоснабжения.

Учитывая то, что с 1 января 2022 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2021 года №438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении», которым с 1 января 2022 года отменяется обязательное переоборудование открытых систем горячего водоснабжения в закрытые, решения по возможному переходу на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей города Тайшет подлежат разработке и оценке, возможно при выполнении следующих актуализаций схемы теплоснабжения.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В составе оборудования, установленного в муниципальных котельных Тайшетского городского поселения №1(ТКСИ), №2 (ШПЗ), №3(Мелькомбинат) есть баки-аккумуляторы для обеспечения ГВС потребителей в часы пик и компенсации потерь сетевой воды. Баки расположены на открытом воздухе и в помещении.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зонах действия котельных Тайшетского городского поселения представлен в Таблице 42.

Таблица 42

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зонах действия котельных Тайшетского городского поселения

Наименование параметра	Эксплуатационный режим	Аварийный режим
Котельная №1 (ТКСИ)		
Нормативный часовой расход подпиточной воды, м ³ /час	5,99	47,18
Фактический часовой расход подпиточной воды, м ³ /час	5,99	47,18
Котельная № 2 (ШПЗ)		
Нормативный часовой расход подпиточной воды, м ³ /час	4,09	32,19
Фактический часовой расход подпиточной воды, м ³ /час	4,09	32,19
Котельная № 3 (Мелькомбинат)		
Нормативный часовой расход подпиточной воды, м ³ /час	0,34	1,88
Фактический часовой расход подпиточной воды, м ³ /час	0,34	1,88
Котельная № 4 (Экспедиция 5)		
Нормативный часовой расход подпиточной воды, м ³ /час	0,13	0,73
Фактический часовой расход подпиточной воды, м ³ /час	0,13	0,73
Котельная № 5 (Совхоз)		
Нормативный часовой расход подпиточной воды, м ³ /час	0,04	0,25
Фактический часовой расход подпиточной воды, м ³ /час	0,04	0,25
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»		
Нормативный часовой расход подпиточной воды, м ³ /час	0,04	0,25
Фактический часовой расход подпиточной воды, м ³ /час	0,04	0,25
Электрокотельная ПС-500		
Нормативный часовой расход подпиточной воды, м ³ /час	0,02	0,13
Фактический часовой расход подпиточной воды, м ³ /час	0,02	0,13
Итого по муниципальному образованию		
Нормативный часовой расход подпиточной воды, м ³ /час	10,65	82,36
Фактический часовой расход подпиточной воды, м ³ /час	10,65	82,36

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

В таблице 43 представлена характеристика водоподготовительных установок в котельных Тайшетского городского поселения.

Водоподготовительные установки на электрокотельных ДТВ ОАО «РЖД» и ПС-500 отсутствуют.

Таблица 43

Характеристика водоподготовительных установок на котельных Тайшетского городского поселения

Наименование муниципальной котельной	Тип водоподготовительной установки	Производительность водоподготовительной установки	
		Установленная, м ³ /ч	Фактическая, м ³ /год
Котельная №1 (ТКСИ)	Фильтры натрий-катионитные ФИПиА	430	309472
Котельная №2 (ШПЗ)	Фильтры натрий-катионитные ФИПиА, фильтр механический	290	315620

	ФОВ производительностью		
Котельная №3 (Мелькомбинат)	Фильтры натрий-катионитные ФИПиА	80	58275
Котельная №4 (Экспедиция №5)	Дозирование реагента – комплексонат «ОПТИОН-312»	-	3399
Котельная №5 (Совхоз)	Дозирование реагента – комплексонат «ОПТИОН-312»	-	2756

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительной установки котельных и потерь теплоносителя в тепловых сетях муниципальной котельной с учетом развития системы теплоснабжения на перспективу представлен в Таблице 44.

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Существующая по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год зона централизованного теплоснабжения котельной №1 (ТКСИ) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 38:29:011618, включающую часть Тайшетского городского поселения в которую входят микрорайоны: Новый, имени Мясникова, имени Пахотищева, улицы Автозаводская, Луговая, Российская, Молодежная, Полевая, Мира, а также село Старый Акульшет, микрорайон Солнечный, улицы Индустриальная и Архитекторов.

Существующая по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год зона централизованного теплоснабжения котельной №2 (ШПЗ) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 38:29:011608, включающую часть Тайшетского городского поселения от ручья Крутенький в Центральном районе, за исключением объектов ОАО «РЖД», многоквартирного дома №2 по улице Осипенко и четырех домов индивидуального жилищного сектора по улице Дарвина и улице Пугачева в Северо-Западном районе города. С Южной стороны зона действия ограничена железной дорогой.

Существующая по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год зона централизованного теплоснабжения котельной № 3 (Мелькомбинат) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 38:29:020603, южной части города в районе улиц Пушкина, Ленина, Воинов интернационалистов, Комсомольской, Свердлова.

Существующая по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год зона централизованного теплоснабжения котельной № 4 (Экспедиция 5) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 38:29:020243, южной части города в районе улиц Тимирязева, 19-го Партсъезда, Советской.

Существующая по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год зона централизованного теплоснабжения котельной №5 (Совхоз) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 8:29:011701, часть жилищного фонда в Северном районе города по улицам Капустина, Северной и Ключевой.

Перспективные зоны централизованного теплоснабжения муниципальный котельных Тайшетского городского поселения по прогнозу к 2041 году будут совпадать с существующими по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год зонами централизованного теплоснабжения.

Существующая по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год зона индивидуального теплоснабжения Тайшетского городского поселения включает в себя все индивидуальные источники тепловой энергии индивидуальных жилых домов и малоэтажных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования. Зона индивидуального теплоснабжения муниципального образования на перспективу будет возрастать за счет нового строительства. Это так называемый взаимозаменяемый жилищный фонд, когда индивидуальное ветхое и аварийное жилье будет заменяться новым на том же земельном участке самим индивидуальным застройщиком. Сохраняемые на территории муниципального образования индивидуальные жилые дома и малоэтажные жилые дома будут отапливаться за счет индивидуальных источников тепловой энергии - индивидуальных котельных агрегатов и печей, работающих на угле буром, дровах и электроэнергии.

Поквартирные системы отопления представляют собой системы с разводкой трубопроводов в пределах одной квартиры, обеспечивающие поддержание заданной температуры воздуха в помещениях квартиры. Поквартирные системы отопления на

территории Тайшетского городского поселения по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год отсутствуют.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Тайшетского городского поселения по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год отсутствуют.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения.

Случаи отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, на территории Тайшетского городского поселения по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год отсутствуют.

Возникновение случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, на территории муниципального образования на перспективу до 2041 года не прогнозируется.

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Тайшетского городского поселения по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования на перспективу не прогнозируется.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Тайшетского городского поселения по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования на перспективу не прогнозируется.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Переоборудование существующих по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год котельных Тайшетского городского поселения в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок на перспективу не прогнозируется.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и модернизации котельных с увеличением зоны их действия, путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Реконструкция и модернизация существующих по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год котельных Тайшетского городского поселения, с увеличением зон их действия, путем включения в нее зон действия существующих котельных, на перспективу не прогнозируется.

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Тайшетского городского поселения по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год отсутствуют.

Перевод в пиковый режим работы муниципальных котельных Тайшетского городского поселения на перспективу не прогнозируется.

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Тайшетского городского поселения по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования на перспективу не прогнозируется.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и вывод из эксплуатации существующих по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год котельных Тайшетского городского поселения при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии, на перспективу не прогнозируется.

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» малоэтажными жилыми зданиями

Теплоснабжение в зонах застройки Тайшетского городского поселения малоэтажными жилыми домами на перспективу планируется осуществлять индивидуальным теплоснабжением. Это связано с тем, что теплоснабжение зоны застройки муниципального образования малоэтажными жилыми домами пока не планируется осуществлять от существующих котельных Тайшетского городского поселения.

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»

Изменение перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности котельных Тайшетского городского поселения, теплоносителя тепловых сетей, присоединенной тепловой нагрузки, составлены с учетом прогноза приростов площади строительных фондов, перечень которых приведен в таблице 35 пункта 2.2. Главы 2 Обосновывающих материалов.

7.13. Анализ целесообразности ввода новых, реконструкции и модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Муниципальные котельные Тайшетского городского поселения в процессе своей эксплуатации в качестве основного топлива используют уголь бурый марки Б Канско-

Ачинский, Ирбейского разреза. Перевод муниципальных котельных на другое основное топливо экономически нецелесообразно.

Индивидуальные источники тепловой энергии индивидуальных жилых домов и малоэтажных жилых домов, расположенных на территории Тайшетского городского поселения, в качестве местного топлива для отопления используют дрова, уголь и электроэнергию.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год на территории Тайшетского городского поселения отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории муниципального образования на перспективу не прогнозируется.

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории Тайшетского городского поселения

Теплоснабжение в производственных зонах на территории Тайшетского городского поселения по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год отсутствует. Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования по данным на отчетный (базовый) 2022 год на перспективу не прогнозируется.

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - радиус зоны действия теплового источника, способного обеспечить максимальную тепловую нагрузку при существующей теплоплотности без капитальных затрат на реконструкцию источника тепловой энергии.

Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения котельных Тайшетского городского поселения представлены в Таблице 45.

Таблица 45

Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения муниципальных котельных Тайшетского городского поселения

Наименование котельной	Расстояние до наиболее удалённого потребителя, км	Радиус эффективного теплоснабжения, км
Котельная №1 (ТКСИ)	2,962	2,914
Котельная №2 (ШПЗ)	2,765	2,242
Котельная № 3 (Мелькомбинат)	0,92	3,070
Котельная № 4 (Экспедиция 5)	0,71	4,169
Котельная № 5 (Совхоз)	0,9	1,658
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	0,61	1,23
Электрокотельная ПС-500	0,55	1,12

Результат расчета радиусов эффективного теплоснабжения котельных Тайшетского городского поселения свидетельствует о том, что все потребители, находящиеся в зонах действия котельных, расположены в зонах своих эффективных радиусов теплоснабжения.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

8.1. Обоснование предложений по реконструкции и модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В связи с недостаточностью резервов мощности теплоисточников, прогнозируемые дефициты тепловой мощности необходимо покрывать за счет строительства новых и/или реконструкции существующих источников тепловой энергии.

В частности предлагается:

1. С целью обеспечения резервного теплоснабжения микрорайона Центральный в городе Тайшет, а также обеспечение технической возможности технологического присоединения вновь строящихся объектов ООО «РУСАЛ-Тайшет», строительство

блочной-модульной котельной на твердом топливе тепло производительностью от 12 Гкал/ч до 20 Гкал/ч в селе Старый Акульшет Тайшетского района;

2. Строительство котельной мощностью 56 Гкал/ч взамен отработавшей нормативный срок котельной № 2 (ШПЗ);

3. С целью обеспечения возможности подключения перспективных нагрузок котельной № 1 строительство блока водогрейных котлов мощностью 50 Гкал/ч.

Поэтому реконструкция, модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, на территории Тайшетского городского поселения на перспективу не прогнозируется.

8.2. Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»

С 2023 года по 2026 год планируется реализация мероприятия по строительству тепловых сетей котельной №1 (ТКСИ) к проектируемым объектам во вновь осваиваемых районах. Так же с 2022 года по 2024 год планируется реализация мероприятия по строительству тепловых сетей котельной №2 (ШПЗ) к проектируемым объектам. Внедрение указанных мероприятий позволит повысить эффективность функционирования упомянутых котельных.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Тайшетского городского поселения на перспективу предусмотрены инвестиционной программой ОП «ГТС» АО «Байкалэнерго», данные мероприятия отражены в таблице 52 пункта 12.1 главы 12 Обосновывающих материалов.

Теплоснабжение индивидуальной жилищной застройки планируется организовывать от индивидуальных источников тепловой энергии с использованием в качестве топлива угля, дров и электрической энергии.

8.3. Обоснование предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Наибольший резерв по теплоснабжению имеет котельная №1 (ТКСИ) (после приведения располагаемой мощности котельной к установленной). Именно от этой котельной предполагается резервирование потребителей котельной №2 (ШПЗ), а также потребителей электрокотельной ДТВ ОАО «РЖД» в связи с их переводом на котельную №2 (ШПЗ).

Для осуществления резервирования необходимо строительство переключки между зонами действия котельной №1 (ТКСИ), котельной №2 (ШПЗ) и подкачивающей станцией. Для этого необходимо выполнить мероприятия по объекту "Участок тепловой сети от ТК-9 до ТК-9-7, организация переключки от ТК-9-7 до ТС-12»

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения на перспективу, предусмотрены инвестиционной программой ОП «ГТС» АО «Байкалэнерго», данные мероприятия отражены в таблице 52 пункта 12.1 главы 12 Обосновывающих материалов.

8.4. Обоснование предложений по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство, реконструкция, модернизация тепловых сетей для повышения

эффективности функционирования систем теплоснабжения, в том числе, за счет перевода муниципальных котельных Тайшетского городского поселения в пиковый режим работы или ликвидации муниципальных котельных, на перспективу не прогнозируется.

8.5. Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения нормативной надежности теплоснабжения на территории Тайшетского городского поселения на перспективу прогнозируется Схемой теплоснабжения.

8.6. Обоснование предложений по реконструкции и модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция и модернизация тепловых сетей Тайшетского городского поселения, с увеличением диаметра трубопроводов, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки предусмотрены инвестиционной программой ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго», данные мероприятия отражены в таблице 52 пункта 12.1 главы 12 Обосновывающих материалов.

8.7. Обоснование предложений по реконструкции и модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Проектом схемы теплоснабжения Тайшетского городского поселения, предполагается замена ветхих участков тепловой сети в том числе:

1. Тепловые сети котельной №1 (ТКСИ) введены в эксплуатацию в 1985 году. Износ тепловых сетей муниципальной котельной по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год составляет около 70 %.

2. Тепловые сети котельной №2 (ШПЗ) введены в эксплуатацию в 1976 году. Износ тепловых сетей муниципальной котельной по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год составляет около 61,8 %.

3. Тепловые сети котельной №3 (Мелькомбинат) введены в эксплуатацию в 1979 году. Износ тепловых сетей муниципальной котельной по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год составляет около 77,9 %.

4. Тепловые сети котельной №4 (Экспедиция 5) введены в эксплуатацию в 1989 году. Износ тепловых сетей муниципальной котельной по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год составляет около 62,2 %.

5. Тепловые сети котельной №5 (Совхоз) введены в эксплуатацию в 1979 году. Износ тепловых сетей муниципальной котельной по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год составляет около 93,5 %.

Указанные тепловые сети находятся в ветхом состоянии, что может привести к возникновению аварий, микроповреждению трубопроводов, вследствие чего к образованию высоких потерь теплоносителя в тепловых сетях, передаваемой потребителям.

В целях недопущения описанной ситуации, повышения эффективности и уровня надежности функционирования системы теплоснабжения котельной, снижения потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии потребителям, оптимизации финансовых затрат на производство тепловой энергии планируется реализация следующих конкретных мероприятий:

1. 2022-2023 годы – реконструкция тепловой сети котельной №2 по улице Транспортной от ТК-2 до ТК-3 (с ПИР);

2. 2026-2028 годы – техническое перевооружение тепловой сети котельной №2 от ТК3-4 до ТК3-12 по улице Терешковой (ТС-11) (с ПИР);

3. 2022-2024 годы – техническое перевооружение участка тепловой сети от вертикального компенсатора К-7 до К-10 по улице Индустриальной, (с ПИР);

4. 2022-2025 годы – техническое перевооружение участка тепловой сети от вертикального компенсатора К-12 до ТК-3 по улице Индустриальной, (с ПИР);

5. 2023-2025 годы – Техническое перевооружение участка тепловой сети от ТК-5-15 до ТК-5-24 по улице Зои Космодемьянской.

8.8. Обоснование предложений по строительству, реконструкции и модернизации насосных станций

Обособленные насосные станции, участвующие в транспортировке тепловой энергии потребителям Тайшетского городского поселения, по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год, отсутствуют.

Насосное оборудование, участвующее в теплоснабжении потребителей тепловой энергии Тайшетского городского поселения, установлено непосредственно в зданиях муниципальных котельных.

Строительство, реконструкция и модернизация насосных станций на территории Тайшетского городского поселения на перспективу не прогнозируется.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

9.1. Техничко-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

По состоянию на отчетный (базовый) 2022 год муниципальные котельные Тайшетского городского поселения функционируют по закрытым системам теплоснабжения, кроме котельной №1 (ТКСИ) – система открытая.

В зоне действия котельной №1 (ТКСИ) часть систем горячего водоснабжения абонентов присоединены к тепловым сетям по открытой схеме. Перечень таких потребителей приведен в Таблице 46.

Таблица 46

Перечень потребителей, системы горячего водоснабжения которых присоединены к тепловым сетям по открытой схеме.

№ п/п	Наименование абонента	Адрес абонента	
		Название микрорайона (улицы)	Номер дома
1	Многоквартирный дом	м-н Мясникова	2
2	Многоквартирный дом	м-н Мясникова	4
3	Многоквартирный дом	м-н Мясникова	6
4	Многоквартирный дом	м-н Мясникова	8
5	Многоквартирный дом	м-н Мясникова	9
6	Многоквартирный дом	м-н Мясникова	10
7	Многоквартирный дом	м-н Новый	2
8	Многоквартирный дом	м-н Новый	3
9	Многоквартирный дом	м-н Новый	4
10	Многоквартирный дом	м-н Новый	5
11	Многоквартирный дом	м-н Новый	6
12	Многоквартирный дом	м-н Новый	7
13	Многоквартирный дом	м-н Новый	8
14	Многоквартирный дом	м-н Новый	9
15	Многоквартирный дом	м-н Новый	10
16	Многоквартирный дом	м-н Новый	11
17	Многоквартирный дом	м-н Новый	12
18	Многоквартирный дом	м-н Новый	13
19	Многоквартирный дом	м-н Новый	19
20	Многоквартирный дом	м-н Новый	19/1
21	Многоквартирный дом	м-н Новый	19/2

22	Многokвартирный дом	м-н Новый	19/3
23	Многokвартирный дом	м-н Пахотищева	1
24	Многokвартирный дом	м-н Пахотищева	2
25	Многokвартирный дом	м-н Пахотищева	4
26	Многokвартирный дом	м-н Пахотищева	6
27	Многokвартирный дом	м-н Пахотищева	8
28	Многokвартирный дом	м-н Пахотищева	10
29	Многokвартирный дом	м-н Пахотищева	12
30	Многokвартирный дом	м-н Пахотищева	14
31	Многokвартирный дом	м-н Пахотищева	16
32	Многokвартирный дом	м-н Пахотищева	18
33	Многokвартирный дом	м-н Пахотищева	20
34	Многokвартирный дом	м-н Пахотищева	22
35	Многokвартирный дом	м-н Пахотищева	24
36	Многokвартирный дом	м-н Пахотищева	26
37	Многokвартирный дом	м-н Пахотищева	28
38	Многokвартирный дом	м-н Пахотищева	30
39	Многokвартирный дом	м-н Пахотищева	10а
40	Многokвартирный дом	м-н Пахотищева	1а
41	Многokвартирный дом	м-н Пахотищева	6а
42	Многokвартирный дом	улица Автозаводская	1
43	МКОУ СОШ № 5	м-н Новый	20
44	МБУК «МРДК «Юбилейный»	Мира	4А
45	Детская поликлиника ОГБУЗ «Тайшетская РБ»	м-н. Новый	10А

Предлагается при сохранении существующей схемы присоединения систем отопления абонентов осуществлять подачу горячей воды через водо-водяные подогреватели пластинчатого типа. Конструкция пластинчатых теплообменников основана на модульном принципе. Рамы, пластины и присоединения могут быть объединены, образуя несколько различных типов теплообменников. Путем использования нескольких типов пластин, с несходными характеристиками, можно создавать теплообменники, пригодные для выполнения широкого диапазона задач. Дополнительным достоинством разборных пластинчатых теплообменников является возможность увеличения или уменьшения количества пластин или их адаптация для максимальной оптимизации параметров теплообменника, в случае изменения режима работы.

Учитывая то, что с 1 января 2022 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2021 года №438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении», которым с 1 января 2022 года отменяется обязательное переоборудование открытых систем горячего водоснабжения в закрытые, решения по возможному переходу на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей города Тайшет подлежат разработке и оценке, возможно при выполнении следующих актуализаций схемы теплоснабжения.

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии осуществляется качественным, количественным методами и качественно-количественным методом.

При применении качественного метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии изменяется температура воды, подаваемой в тепловую сеть, при неизменном расходе теплоносителя.

При применении количественного метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии изменяется расход теплоносителя при неизменной температуре.

При применении качественно-количественного метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии одновременно изменяется температура и расход теплоносителя.

Регулирование отпуска тепловой энергии от муниципальных котельных Тайшетского городского поселения потребителям тепловой энергии по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год осуществляется посредством применения качественного метода. При применении качественного метода отпуска тепловой энергии от муниципальных котельных тепловые сети в меньшей степени подвержены разрегулировке вследствие постоянного расхода сетевой воды.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Реконструкция тепловых сетей Тайшетского городского поселения для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытым системам горячего водоснабжения, по результатам гидравлического расчета не требуется.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Вложение инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на муниципальных котельных Тайшетского городского поселения в закрытые системы горячего водоснабжения на перспективу не прогнозируется.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения в многоквартирных домах может быть осуществлен по результатам комплексного технико-экономического сравнения вариантов реализации перехода на закрытую схему ГВС с учетом капитальных и операционных затрат в сфере водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время схема водоснабжения и водоотведения Тайшетского городского поселения находится в стадии разработки. Таким образом, определить объем необходимых инвестиций для перевода потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не представляется возможным.

Расчет инвестиций для перевода потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения необходимо выполнить при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Недостатками открытой системы теплоснабжения являются:

- повышенные расходы тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение;
- высокие удельные расходы основного топлива и электрической энергии на выработку тепловой энергии муниципальной котельной;
- повышенные финансовые затраты на эксплуатацию муниципальной котельной и тепловых сетей муниципальной котельной;
- отсутствие качественного теплоснабжения потребителей из-за значительных потерь тепловой энергии и количества повреждений на тепловых сетях муниципальной котельной;
- повышенные финансовые затраты на химическую подготовку воды;
- остывание теплоносителя в тепловых сетях муниципальной котельной при небольшом разборе потребителями тепловой энергии.

Преимуществами открытой системы теплоснабжения являются высокое качество горячего водоснабжения, живучесть открытой системы теплоснабжения. Живучесть

открытой системы теплоснабжения проявляется в следующем: в случае повреждений трубопроводов тепловых сетей полная остановка циркуляции не происходит, потребители тепловой энергии длительное время удерживаются на затухающей системе теплоснабжения.

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов открытой системы теплоснабжения и открытого водоразбора с течением времени приводит к разрегулировке гидравлического режима работы открытой системы теплоснабжения вследствие сливов теплоносителя со стороны потребителей тепловой энергии. Таким образом, оказывается негативное влияние на качество, стабильность теплоснабжения, снижается эффективность работы муниципальных котельных, снижается комфортность жилья для потребителей тепловой энергии при одновременном повышении финансовых затрат.

Закрытая схема теплоснабжения представляет собой преобразование прямого присоединения контура отопления зданий потребителей тепловой энергии с помощью эжектора в гидравлически разделенное независимое присоединение посредством пластинчатого или кожухотрубного теплообменника и электрического насоса контура отопления зданий потребителей тепловой энергии. Теплообменник горячего водоснабжения использует обратную сетевую воду отопления в целях большего понижения температуры обратной сетевой воды систем теплоснабжения. Таким образом, температура горячего водоснабжения точно контролируется и поддерживается на постоянном уровне, равным 55 °С.

Для перехода от открытой системы теплоснабжения к закрытой системе горячего водоснабжения инвестиции на котельных и тепловых сетях Тайшетского городского поселения не требуются.

9.6. Предложения по источникам инвестиций

Все мероприятия по переводу на закрытую систему ГВС предполагают выполнить путем установки в многоквартирных домах и иных объектах теплообменников пластинчатого типа, в связи с чем, планируемые мероприятия будут реализованы по источникам финансирования:

1. Многоквартирные жилые дома – за счет программ капитального (текущего) ремонта, за счет средств собственников помещений в доме.
2. Потребители бюджетной сферы – за счет бюджетов соответствующих уровней (федеральный, областной, муниципальный).
3. Остальные потребители – хозяйствующие субъекты за счет собственных средств.

Учитывая то, что с 1 января 2022 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2021 года №438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении», которым с 1 января 2022 года отменяется обязательное переоборудование открытых систем горячего водоснабжения в закрытые, решения по возможному переходу на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей города Тайшет подлежат разработке и оценке, возможно при выполнении следующих актуализаций схемы теплоснабжения.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»

Муниципальные котельные Тайшетского городского поселения в процессе своей эксплуатации в качестве основного топлива используют уголь бурый марки Б Канско-Ачинского, Ирбейского разреза.

Расчеты по муниципальным котельным Тайшетского городского поселения перспективных максимальных часовых и годовых расходов угля бурого марки Б Канско-

Ачинского, Ирбейского разреза для зимнего и летнего периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования муниципальных котельных, представлены в Таблице 47.

Таблица 47

Расчеты по муниципальным котельным Тайшетского городского поселения перспективных максимальных часовых и годовых расходов угля бурого для зимнего и летнего периодов

Вид расхода топлива	Период расхода топлива	Расход угля бурого марки Б (Канско-Ачинский, Ирбейского разреза), т							
		Базовый		Перспективный					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2040	2041
Котельная №1 (ТКСИ)									
максимальный часовой		6,5	7,6	9,3	10,9	11,6	12,0	12,0	12,0
годовой	зимний	18535,6	21606,6	26618,1	31187,5	33099,6	34143,1	34143,1	34143,1
	переходный	12648,6	14744,3	18164,1	21282,2	22587,0	23299,1	23299,1	23299,1
	летний	2354,8	2744,9	3381,6	3962,1	4205,0	4337,6	4337,6	4337,6
Котельная № 2 (ШПЗ)									
максимальный часовой		8,5	8,6	8,6	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
годовой	зимний	24240,0	24460,1	24679,2	25100,8	25100,8	25100,8	25100,8	25100,8
	переходный	15794,0	15937,4	16080,2	16354,8	16354,8	16354,8	16354,8	16354,8
	летний	2111,5	2130,7	2149,8	2186,5	2186,5	2186,5	2186,5	2186,5
Котельная № 3 (Мелькомбинат)									
максимальный часовой		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
годовой	зимний	2359,1	2359,1	2359,1	2359,1	2359,1	2359,1	2359,1	2359,1
	переходный	1407,9	1407,9	1407,9	1407,9	1407,9	1407,9	1407,9	1407,9
	летний	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Котельная № 4 (Экспедиция 5)									
максимальный часовой		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
годовой	зимний	1429,1	1429,1	1429,1	1429,1	1429,1	1429,1	1429,1	1429,1
	переходный	852,9	852,9	852,9	852,9	852,9	852,9	852,9	852,9
	летний	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Котельная № 5 (Совхоз)									
максимальный часовой		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
годовой	зимний	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
	переходный	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	летний	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по муниципальному образованию									
максимальный часовой		16,4	17,6	19,4	21,1	21,8	22,2	22,2	22,2
годовой	зимний	47013,9	50304,9	55535,5	60526,4	62438,6	63482,1	63482,1	63482,1
	переходный	31003,4	33242,4	36804,9	40197,7	41502,6	42214,7	42214,7	42214,7
	летний	4466,3	4875,6	5531,4	6148,6	6391,5	6524,1	6524,1	6524,1

10.2. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

В муниципальных котельных Тайшетского городского поселения резервное и аварийное топливо отсутствует.

Существующее и перспективное годовое потребление угля бурого марки Б Канско-Ачинского, Ирбейского разреза муниципальными котельными Тайшетского городского поселения представлено в Таблице 48.

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для существующих муниципальных котельных Тайшетского городского поселения является уголь бурый марки Б Канско-Ачинского, Ирбейского разреза. Резервное, аварийное топливо для муниципальных котельных отсутствует.

Индивидуальные источники тепловой энергии Тайшетского городского поселения в малоэтажных жилых домах и индивидуальных жилых домах (индивидуальные котельные агрегаты, печи) в качестве топлива для отопления используют уголь бурый, дрова и электроэнергия.

Местным видом топлива для отопления в муниципальном образовании являются дрова и уголь Шиткинского разреза.

На территории Тайшетского городского поселения возобновляемые источники тепловой энергии по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год отсутствуют.

10.4. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, доля топлива и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии в системах теплоснабжения котельных Тайшетского городского поселения, представлены в Таблице 49.

Таблица 49

Виды топлива, доля топлива и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии в системах теплоснабжения котельных Тайшетского городского поселения

Наименование системы теплоснабжения муниципального образования	Вид используемого топлива	Доля используемого топлива в общем объеме топлива, %	Значение низшей теплоты сгорания используемого топлива, ккал/кг
Котельная №1 (ТКСИ)	Уголь бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза	100	4000
Котельная № 2 (ШПЗ)	Уголь бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза	100	4000
Котельная № 3 (Мелькомбинат)	Уголь бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза	100	4000
Котельная № 4 (Экспедиция 5)	Уголь бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза	100	4000
Котельная № 5 (Совхоз)	Уголь бурый Канско-Ачинский, Ирбейского разреза	100	4000
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	Электроэнергия	100	-
Электрокотельная ПС-500	Электроэнергия	100	-

10.5. Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Тайшетском городском поселении.

Во всех системах теплоснабжения Тайшетского городского поселения основным и преобладающим видом топлива является уголь бурый марки Б Канско-Ачинского, Ирбейского разреза. Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные котельные агрегаты, печи) муниципального образования используют для отопления уголь бурый и дрова. Другие виды топлива на территории муниципального образования по состоянию на отчетный (базовый) 2022 год не используются.

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса Тайшетского городского поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса Тайшетского городского поселения на перспективу до 2041 года является сохранение в качестве основного вида топлива в системах теплоснабжения муниципальных котельных Тайшетского городского поселения угля бурого марки Б Канско-Ачинского, Ирбейского разреза, в системах теплоснабжения малоэтажных жилых домов и индивидуальных жилых домов муниципального образования - угля бурого, дров и электроэнергии. Перевод всех систем теплоснабжения муниципального образования на другие виды топлива не прогнозируется. Формирование резервного, аварийного топлива, возобновляемых источников тепловой энергии на территории муниципального образования не прогнозируется.

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11.1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Тепловые сети Тайшетского городского поселения состоят из не резервируемых участков.

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде), обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [P], коэффициент готовности [K_г], живучести [Ж]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты $P_{ит} = 0,97$;

тепловых сетей $P_{тс} = 0,9$;

потребителя теплоты $P_{пт} = 0,99$;

системы централизованного теплоснабжения в целом $P_{цит} = 0,9 \times 0,97 \times 0,99 = 0,86$.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются мероприятиями:

установление предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

место размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в местности. Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе [K_г] принимается равным 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются мероприятиями:

-готовность системы централизованного теплоснабжения к отопительному сезону;

достаточность установленной тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

организационные, технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения на уровне заданной готовности;

максимально допустимые числа часов готовности для источника тепловой энергии.

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов: жилых и общественных зданий до 12 °С; промышленных зданий до 8 °С.

Отказы на тепловых сетях муниципальных котельных Тайшетского городского поселения, приведшие к нарушению теплоснабжения, в отчетном (базовом) 2021 году не зарегистрированы.

11.2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлению отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях осуществляется в сроки, указанные в Таблице 50.

Таблица 50

Время полного восстановления теплоснабжения при отказах на тепловых сетях

Диаметр труб тепловых сетей, мм	Время восстановления теплоснабжения, часов
300	15
400	18
500	22
600	26
700	29
800-1000	40
1200-1400	до 54

Диаметры трубопроводов тепловых сетей Тайшетского городского поселения составляют 32-700 миллиметров. Среднее время, затрачиваемое на полное восстановление работоспособности тепловых сетей муниципальных котельных при отказах, составляет 16-17 часов.

Время восстановления повреждений на тепловых сетях Тайшетского городского поселения соответствует нормам восстановления теплоснабжения, предусмотренных СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», которое указано в Таблице 50.

Увеличение времени полного восстановления теплоснабжения при отказах на тепловых сетях Тайшетского городского поселения на перспективу не прогнозируется.

11.3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Результат расчета средней вероятности безотказной работы системы теплоснабжения муниципальных котельных Тайшетского городского поселения по

отношению к потребителям тепловой энергии составляет 0,86, что соответствует минимально допустимому показателю вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом, предусмотренным СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», который равен 0,86.

11.4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки.

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», минимально допустимый коэффициент готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе K_r принимается равным 0,97.

Готовность к исправной работе системы централизованного теплоснабжения определяется по уравнению:

$$K_r = (8760 - z_1 - z_2 - z_3 - z_4) / 8760,$$

где:

z_1 - число часов ожидания неготовности системы централизованного теплоснабжения в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;

z_2 - число часов ожидания неготовности источника тепловой энергии. Принимается по среднестатистическим данным $z_2 \leq 50$ часов;

z_3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей;

z_4 - число часов ожидания неготовности абонента. Принимается по среднестатистическим данным $z_4 \leq 10$ часов.

В результате проведенного анализа установлено, что коэффициент готовности к исправной работе систем теплоснабжения муниципальных котельных Тайшетского городского поселения соответствует нормативу, на перспективу тепловые сети муниципальных котельных сохраняют резерв по пропускной способности, позволяющей обеспечить тепловой энергией потребителей.

11.5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 565/667, показателем, определяемым приведённым объёмом недоотпуска тепловой энергии в результате нарушений в подаче тепловой энергии, является показатель относительного аварийного недоотпуска тепловой энергии в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей.

На перспективу показатели надежности теплоснабжения характеризуют системы теплоснабжения муниципальных котельных Тайшетского городского поселения, как надежные системы теплоснабжения.

Применение в муниципальных котельных Тайшетского городского поселения рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, установка резервного оборудования, устройство резервных насосных станций, установка баков-аккумуляторов на перспективу не прогнозируется.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Величина планируемых инвестиций в реконструкцию, модернизацию муниципальных котельных Тайшетского городского поселения и реконструкцию тепловых сетей на перспективу представлена в Таблице 51 и 52 соответственно.

Расчет оценки объемов капитальных вложений в реконструкцию, модернизацию муниципальных котельных Тайшетского городского поселения и реконструкцию тепловых сетей выполнен на основе показателей, представленных администрацией Тайшетского городского поселения.

В таблице 53 приведена сводная стоимость инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов Тайшетского городского поселения.

На территории Тайшетского городского поселения так же размещены следующие объекты теплоснабжения (модульные котельные), отапливающие социально значимые объекты, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский район»:

котельная № 9, расположена по адресу: город Тайшет, улица Воинов-интернационалистов, 109;

котельная № 11, расположена по адресу: город Тайшет, улица Ивана Бича, 1/1;

котельная МБУДО «Центр дополнительного образования «Радуга», расположена по адресу: город Тайшет, улица Ленина, здание 113, помещение 2Н;

котельная № 12, расположена по адресу: город Тайшет, улица Чапаева, 1/1;

котельная № 6, расположена по адресу: город Тайшет, улица Советская, 39/1;

котельная № 13, расположена по адресу: город Тайшет, улица 19 партсъезда, 3/3;

котельная № 31, расположена по адресу: город Тайшет, улица Октябрьская, 86.

Администрацией Тайшетского района в отношении данных объектов теплоснабжения планируется заключение концессионного соглашения. В соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях», задание и основные мероприятия по концессионному соглашению формируются на основании утвержденных схем теплоснабжения поселений.

С целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения объектов, отапливаемых от котельных муниципального образования «Тайшетский район», рекомендуется выполнить мероприятия, перечень и объем инвестиций в которые приведены в Таблице 50.1

Таблица 50.1

Объем инвестиций для технического перевооружения источников тепловой энергии муниципального образования «Тайшетский район», с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

№ п/п	Объект теплоснабжения	Описание и основные характеристики мероприятия	Срок реализации	Планируемая потребность в финансовых средствах, рублей (с учетом НДС)
1	Котельная № 11	Приобретение, монтаж двух энергосберегающих сетевых насосов; монтаж теплообменного оборудования	2023	574175,0
2	Котельная МБУДО «ЦДО «Радуга»	Приобретение и монтаж энергосберегающего сетевого насоса; монтаж теплообменного оборудования	2030	361938,0
3	Котельная № 31	Приобретение и монтаж двух энергосберегающих сетевых насосов	2026	424463,0
4	Котельная № 12	Приобретение и монтаж двух энергосберегающих сетевых насосов; монтаж теплообменного оборудования	2024	504809,0
5	Котельная №	Приобретение и монтаж водогрейного	2030	791934,0

	6	котла 0,63 Гкал/ч		
6	Котельная № 13	Приобретение и монтаж двух энергосберегающих сетевых насосов; монтаж теплообменного оборудования	2024	455268,0
7	Котельная № 14	Приобретение и монтаж двух энергосберегающих сетевых насосов; монтаж теплообменного оборудования	2030	504809,0
Итого по муниципальному образованию «Тайшетский район»				3617396,0

Сводная стоимость инвестиций для технического перевооружения источников тепловой энергии муниципального образования «Тайшетский район», расположенных на территории Тайшетского городского поселения, приведена в Таблице 53.1

Таблица 51

Величина планируемых инвестиций в реконструкцию, модернизацию муниципальных котельных Тайшетского городского поселения

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС										
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
Котельные												
1. Котельная № 1 (ТКСИ)												
1.1	Техническое перевооружение электрооборудования котельной:	36913	3039	59	0	0	18059	15756	0	0	0	0
1.1.1	Техническое перевооружение электрооборудования котельной: оборудования распределительной подстанции 10 кВ (06202) (с ПИР)	1117	1117									
1.1.2	Техническое перевооружение оборудования подстанции ТП-15-2/1600 (06379) (с ПИР)	33815					18059	15756				
1.1.3	Техническое перевооружение оборудования подстанции ТП-16-2/1000 (06371) (с ПИР)	1981	1922	59								
1.2	Техническое перевооружение контрольно-измерительных приборов и автоматики котлов (с ПИР)	6777	6086	633	58							
1.3	Дооборудование котельной 1-ой очереди автоматическими системами, обеспечивающими пожарную безопасность в соответствии с действующими нормами и правилами (с ПИР)	12620					12620					
1.4	Модернизация оборудования ХВО (замена На-катионитовых фильтров) котельной 1-ой очереди	3696	937	2759								
1.5	Модернизация котельного агрегата КЕ25-14 ст.№2 со вспомогательным оборудованием на котельной №1 (ТКСИ) (инвентарный №1000062)	85800					16472	66275	3053			
1.6	Техническое перевооружение ОПО. Котельная №1 первой очереди (12). Модернизация группы сетевых подогревателей с установкой подогревателей типа ПСВ-90-7-15 количестве 2	23300			4590	18710						

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС												
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028- 2033	2034- 2039	2040- 2041		
	штук.													
1.7	Реконструкция системы очистки сточных вод котельной 1-ой очереди с возможностью распространения основных технических решений на прочие теплоисточники ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»	2700				2700								
1.8	Реконструкция насосной группы котельной №1 в количестве 2 штук с ЦН 400/105 на Д630/90.	4900								1000	3900			
1.9	Техническое перевооружение котельного агрегата КЕ-25-14 стационарный №1 для восстановления располагаемой мощности котельной №1 и обеспечения перспективных нагрузок.	75000									75000			
1.10	Техническое перевооружение котельного агрегата КЕ-25-14 стационарный № 3 для восстановления располагаемой мощности котельной № 1 и обеспечения перспективных нагрузок.	75000									75000			
1.11	Техническое перевооружение ОПО. Котельная №1 первой очереди (12). Модернизация прямого и обратного коллекторов группы сетевых насосов котельной № 1 с целью увеличения пропускной способности для обеспечения перспективных нагрузок.	29239			1392	27847								
1.12	Строительство автотракторного бокса	30000								10000	20000			
1.13	Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования, расположенного по адресу город Тайшет, улица Индустриальная, 3/9	25000								10000	15000			
1.14	Модернизация оборудования здания дробильного отделения с 3-мя узлами пересыпки город Тайшет, улица Индустриальная, 3/2	20000									20000			

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС												
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041		
1.15	Техническое перевооружение здания дробильного отделения с 3-мя узлами пересыпки город Тайшет, улица Индустриальная, 3/2	10000										10000		
1.16	Реконструкция здания гаража (пристрой к АБК)	10000										10000		
1.17	"Реконструкция системы видеонаблюдения территории котельной 1-й очереди г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1 (инв.№ 100004)""	1013			313	700						-		
1.18	Техническое перевооружение бака-аккумулятора сырой воды V=700 м3	5000										5000		
1.19	"Модернизация наружного освещения периметра котельной 1-й очереди г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1 ОП "ТТС" АО "Байкалэнерго (инв.№ 100004)""	1602			302	1300						-		
1.20	Модернизация оборудования химлаборатории котельной 1-ой очереди (инв.№ 100004). Шкаф вытяжной ЛК-1200 ШВП.	628			628									
1.21	Модернизация конденсатных баков котельной 1-ой очереди	10000										10000		
1.22	Модернизация деаэратора сетевого контура ДА-200 котельной 1-ой очереди	5000										5000		
2. Котельная № 2 (ШПЗ)														
2.1	Реконструкция котла КЕ 10-14С стационарный №1 с приобретением и монтажом вспомогательного оборудования и щита управления	42328				3728	12028	8133	18439					
2.2	Реконструкция КИПиА. Создание щитов управления котлов паровых КЕ-10 14С стационарный №2, ДКВр-20/13 стационарный №3, ДКВр-20/13 стационарный №4, ДКВр-20-13-250 (Е-20-14-250) стационарный №5 .	16683							4683	12000				

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС											
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028- 2033	2034- 2039	2040- 2041	
2.3	Реконструкция группы сетевых подогревателей. Замена подогревателей сетевой воды ПСВ 200-7-15 стационарный № 7, ПСВ-90-7-15 стационарный №9.	15459				1729	6805	6925					
2.4	Модернизация золоуловителей МП-3100 к/а КЕ 10/14 стационарный №2.	4331									4331		
2.5	Модернизация вспомогательного оборудования котельных агрегатов ДКВр 20/13 стационарный №3, 4, 5	10878								3626	7252		
2.6	Модернизация охладителей выпара ОВА 16 (стационарный №1, стационарный № 2)	1188									1188		
2.7	Модернизация аспирационной установки топливоподдачи стационарный № 3 тракта углеподдачи (с ПИР)	2334									2334		
2.8	Техническое перевооружение тракта углеподдачи (ограждающих конструктивных элементов и дренажной системы)	11780								3000	8780		
2.9	Модернизация оборудования химводоподготовки. Замена фильтров ФИПа стационарный №1, стационарный №2, стационарный №3, стационарный №4.	6999				1334	1129	4536					
2.10	Модернизация питательных насосов котельной № 2. Замена питательных насосов (ЦНСг 60/231 стационарный №1 - 1 шт., ЦНСГ-105-196 - 2 шт.) на современные энергоэффективные аналоги с применением ЧРП (с ПИР)	2254									2254		
2.11	Реконструкция резервуара металлического (стального бака-аккумулятора 2000м3 ст.№1)	45829				2667	6267	10000	26895				
2.12	Реконструкция кровли котельной №2	7966		1558	6408								
2.13	Реконструкция системы пожаротушения галереи тракта углеподдачи	5000									5000		

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС											
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028- 2033	2034- 2039	2040- 2041	
2.14	Модернизация здания котельной с устройством блочного санитарно-бытового помещения.	5434									5434		
2.15	Техническое перевооружение парового котла ДКВР20-13 стационарный №3 инвентарный №193 котельной № 2. Замена бункера сырого угля	2092	2092										
2.16	Реконструкция трубопровода пара от к/а № 3, 4, 5. Устройство редуционной установки.	12328				2301	3573	6454					
2.17	Реконструкция системы очистки сточных вод (разработка предпроектной документации)	2023				2023							
2.18	Реконструкция и модернизация электрооборудования котельной	40877	0	0	0	0	2068	9226	19583	10000	0	0	
2.18.1	Реконструкция и модернизация электрооборудования котельной № 2 (ШПЗ) . Модернизация сооружения - воздушной линии электроснабжения котельной № 2 (с ПИР)	1287					195	1092					
2.18.2	Реконструкция и модернизация электрооборудования котельной № 2 (ШПЗ). Модернизация ячеек КСО-298 (9 штук) и КСО-272 (2 ячейки).	14502					1373	4273	8856				
2.18.3	Реконструкция и модернизация электрооборудования котельной № 2 (ШПЗ). Модернизация трансформаторных подстанций ТП-1 и ТП-2. Приобретение и монтаж комплектной трансформаторной подстанции 2х1000 взамен оборудования ТП-1 и ТП-2 котельной № 2.	20188						1861	8327	10000			
2.18.4	Реконструкция и модернизация электрооборудования котельной № 2 (ШПЗ). Модернизация распределительного устройства РУ 0,4 кВ	4900					500	2000	2400				
3. Котельная № 3 (Мелькомбинат)													

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС												
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028- 2033	2034- 2039	2040- 2041		
3.1	Дооборудование котельной №3 автоматическими системами, обеспечивающими пожарную безопасность в соответствии с действующими нормами и правилами	4000										4000		
3.2	Реконструкция системы очистки сточных вод котельной № 3 (предпроектная документация)	1625			1625									
3.3	«Техническое перевооружение ОПО котельная №3 «Мелькомбинат». Модернизация паропровода котла ДКВР-13-6,5. Устройство редуционной установки. (инвентарный № Ю01132070)»	4446			936	3510								
4. Котельная № 4 (Экспедиции № 5)														
4.1	Реконструкция насосного оборудования сетевой группы котельной № 4 (замена физически изношенных и морально устаревших насосных агрегатов Д250/50)	683										683		
4.2	Модернизация котельной №4 (Экспедиция №5). Приобретение и монтаж котельного агрегата КВМ-1,25 взамен отработавшего нормативный срок КВМ-1,25. (инвентарный №10028Т)	2200						2200						
4.3	"Модернизация газоходов котельной №4. Устройство газоочистного оборудования" (инв. №б/н)	2683			600	2083								
5. Котельная № 5 (Совхоз)														
5.1	Реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельной №4. Приобретение и монтаж автоматической угольной блочно-модульной котельной.	8831										8831		
5.2	Модернизация сетевых насосов. Замена физически изношенных насосов сетевых КМ-100-65-200 - станционный №1, станционный № 2 котельной № 5 на современные насосы NB 40-200/219	340										340		

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС											
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028- 2033	2034- 2039	2040- 2041	
5.3	Приобретение, монтаж ГОУ для котла КСВ-1,25 котельной №4	1000			100	900							
6. Прочие мероприятия													
6.1	Модернизация сети освещения помещений и территории котельных ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»	188	188										
6.2	Монтаж аварийного освещения помещений и территории котельных ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»	383	383										
6.3	Приобретение ДЭУ-80	714	714										
6.4	Приобретение и монтаж блочно-модульного санитарно-бытового помещения для участка тепловых сетей	4000									4000		
6.5	Приобретение переносного ограждения для участка тепловых сетей	1000									1000		
6.6	Приобретение кондиционеров на объекты ОТ "ТТС" АО «Байкалэнерго»	600			600								
6.7	Приобретение спецтехники с целью обеспечения надежности теплоснабжения Бульдозер SHANTUI SD-16 (или B10M)	6625				6625							
6.8	Приобретение спецтехники с целью обеспечения надежности теплоснабжения КамАЗ 65117 с КМУ	6083				6083							
6.9	Приобретение спецтехники с целью обеспечения надежности теплоснабжения Фронтальный погрузчик XCMG LW300FN	2750						2750					
6.10	Приобретение спецтехники с целью обеспечения надежности теплоснабжения Самосвал	6500							6500				

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС										
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028- 2033	2034- 2039	2040- 2041
6.11	«Блочно-модульная котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 12 Гкал/ч до 20 Гкал/ч в село Старый Акульшет Тайшетского района» новое строительство с целью обеспечения резервного теплоснабжения микрорайона Центральный город Тайшет, а также обеспечение технической возможности технологического присоединения вновь строящихся объектов к тепловым сетям ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»	499633				49633	200000	250000				
6.12	Строительство котельной мощностью 56 Гкал/ч взамен отработавшей нормативный срок котельной № 2 (ШПЗ)	2046704					70000	500000	500000	976704		
6.13	Строительство блока водогрейных котлов мощностью 50 Гкал/ч с целью обеспечения с целью обеспечения перспективных нагрузок	1920585					10000	60000	500000	1350585		
	Всего	5231544	13439	5009	17552	133873	363971	943805	1100962	2652933	0	0

Таблица 52

Величина планируемых инвестиций в реконструкцию, модернизацию тепловых сетей Тайшетского городского поселения

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тыс.рублей без учета НДС										
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028- 2033	2034- 2039	2040- 2041
1. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки												
1.1	Строительство тепловой сети от ТК -12 ТС-7 (инв. № Ю01132096) котельной № 1 до ТК12-2 (проект.). Характеристики уточняются проектом.	37457			37457							

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тыс.рублей без учета НДС											
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041	
1.2	Строительство тепловой сети от ТК-12-2 (проект.) до границы земельного участка 38:29:011003:29 (микрорайон Центральный). Характеристики уточняются проектом.	2543			2543								
1.3	Строительство тепловой сети от ТК-12-2 (проект.) до границы земельного участка 38:29:011003:180 (общеобразовательная школа на 1275 мест). Характеристики уточняются проектом.	26548			26548								
1.4	Строительство тепловой сети от ТК6-4 (проект) до границы земельного участка 38:29:011002:1437 (спортивно-оздоровительный комплекс). Протяженность 73 метров, диаметр 150 мм Характеристики уточняются проектом.	11445				2000	9445						
1.5	Строительство тепловой сети до границы земельного участка 38:29:000000:46 (поликлиника на 1000 посещений в день). Характеристики уточняются проектом.	23813				2000	21813						
1.6	Строительство тепловой сети котельной № 1 от ТК-9-7 до границы земельного участка 38:29:011001:85 (ОВД) диаметром 133 мм, ориентировочной протяженностью 22 метра	815							815				
1.7	Строительство тепловой сети до границы земельного участка жилого микрорайона «РУСАЛквартАЛ» ООО «РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод» в селе Старый –Акульшет.	136800				10000	126800						
2. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения													

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тыс.рублей без учета НДС											
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028- 2033	2034- 2039	2040- 2041	
2.1	Участок тепловой сети от ТК-9 до ТК-9-7, организация перемычки от ТК-9-7 до ТС-12 (инвентарный № Ю01132096). Реконструкция: Строительство тепловой сети диаметром 300мм протяженностью 327 метров от ТК-9-7 ТС-7 котельной №1 (инвентарный № Ю01132096) до тепловой сети ТС-12 котельной №2 (инвентарный № Ю01132096) диаметром 300 мм протяженностью 327 метров.	85686		452	670				9167	40000	35397		
3. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса													
3.1	Реконструкция участка тепловой сети ТС-27 электрокотельной ДТВ ОАО «РЖД» от ТК-40 до жилого дом по улице Осипенко, 2 (инвентарный № Ю01132126) протяженностью 460 метров с изменением диаметра согласно проектной документации	26037								3000	23037		
3.2	Техническое перевооружение участка тепловой сети ТС-6 котельной №1 от вертикального компенсатора К-7 до К-10 по улице Индустриальной (инвентарный № Ю01132095) диаметром 700 мм протяженностью 291 метр	28307		1062	15482	11763							
3.3	Техническое перевооружение участка тепловой сети ТС-6 котельной №1 от вертикального компенсатора К-12 до ТК-3 по улице Индустриальной (инвентарный № Ю01132095) диаметром 700 мм протяженностью 277 метров	34819		1010	628	14908	18273						
3.4	Техническое перевооружение участка тепловой сети от ТК-5-15 до ТК-5-24 по ул. Зои Космодемьянской (с ПИР)	34857			1120	24778	8959						

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тыс.рублей без учета НДС											
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041	
3.5	Техническое перевооружение участка тепловой сети ТС-20 котельной №2 от ТК-11-3 до жилого дома по улице Крупской, 92 (инвентарный №Ю01132119) диаметром 150 мм протяженностью 215 метров	16683								2000	14683		
3.6	Реконструкция тепловой сети по улице Транспортной от ТК-2 до ТК-3 от котельной №2 (инвентарный №Ю01132108) протяженностью 214 метров, с изменением диаметра с 400 мм до 500 мм	59707		28347	31360								
3.7	Техническое перевооружение тепловой сети котельной №2 от ТК3-4 до ТК3-12 по улице Терешковой (ТС-11, инвентарный №Ю01132111) диаметром 300 мм протяженностью 257 метров	77825							2428	40000	35397		
3.8	Реконструкция участка тепловой сети ТС-12 от ТК-3-12 до ТК3-18 (инвентарный № Ю01132112) с увеличением диаметра с 200 мм до 300 мм, протяженностью 135 метров	21396								3000	18396		
3.9	Реконструкция тепловой сети котельной № 1 по улице Полевой (частный сектор) диаметром 150 мм протяженностью 159 метров	10942								1000	9942		
3.10	Реконструкция участка тепловой сети от котельной № 4 до ТК-3 по улице Новой (инвентарный № Ю01132103) протяженностью 195 метров с изменением диаметра согласно проектной документации	11038								2000	9038		
3.11	Техническое перевооружение участков тепловой сети ТС-22 котельной №2 от угла жилого дома по улице Гагарина, 16 до ТК-33 (инвентарный № Ю01132121) диаметром 300	9075								1000	8075		

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тыс.рублей без учета НДС											
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041	
	мм протяженностью 80 метров												
3.12	Реконструкция и техническое перевооружение ветхих тепловых сетей.	900000						60000	60000	60000	300000	300000	120000
4. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки													
4.1	Реконструкция тепловой сети ТС-7 (инвентарный №Ю01132096) от котельной №1 до ТК-12. Этап 1.	2452	2452										
4.2	Реконструкция участка тепловой сети ТС-7 котельной №1 (инв. № Ю01132096) от района П-образного компенсатора К-24 + 54,50 м (секционирующий узел УТ1) до ТК-12 (характеристики уточняются проектом), в т.ч:	282501	0	9091	78715	138095	56600	0	0	0	0	0	0
4.2.1	Реконструкция участка тепловой сети ТС-7 от УТ1 до ТК5	56600					56600						
4.2.2	Реконструкция участка тепловой сети ТС-7 от ТК5 до ТК9	140704			6150	134554							
4.2.3	Реконструкция участка тепловой сети ТС-7 от ТК9 до ТК12	85197		9091	72565	3541							
4.3	Реконструкция участка тепловой сети ТС-7 от угла поворота сети УП15+5м до района П-образного компенсатора К-24 + 54,50 м (секционирующий узел УТ1)	55107				5107				50000			
4.4	Установка регулирующих балансировочных клапанов на ответвлениях от магистральных и внутриквартальных трубопроводов.	5000									5000		
4.5	Реконструкция участка тепловой сети ТС-6 котельной №1 от компенсатора К-1 до К-3 (инвентарный № Ю01132095) протяженность и диаметр уточняются проектом.	76645				5745				70900			

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тыс.рублей без учета НДС											
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041	
4.6	Установка повышающей насосной станции в районе тепловой камеры ТК-5 тепловой сети ТС-7 (инвентарный № Ю01132096) (при обосновании)	80000									80000		
	Итого	2057498	2452	39962	194523	214396	301890	71595	273715	538965	300000	120000	

Таблица 53

Сводная стоимость инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов Тайшетского городского поселения

Наименование показателя	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей										
	Всего	Факт 2021	Факт 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
Всего по источникам тепловой энергии	5231544	13439	5009	17552	133873	363971	943805	1100962	2652933	0	0
Всего по тепловым сетям	2057498	2452	39962	194523	214396	301890	71595	273715	538965	300000	120000
Итого инвестиций	7289042	15891	44971	212075	348269	665861	1015400	1374677	3191898	300000	120000

Таблица 53.1

Сводная стоимость инвестиций технического перевооружения источников тепловой энергии муниципального образования «Тайшетский район», расположенных на территории Тайшетского городского поселения

Наименование показателя	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей										
	Всего	Факт 2021	Факт 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
Всего по источникам тепловой энергии	3617,4	0	0	574,2	960,1	0	424,5	0	1658,6	0	0
Итого инвестиций	3617,4	0	0	574,2	960,1	0	424,5	0	1658,6	0	0

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Источниками планируемых инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления реконструкции, модернизации муниципальных котельных Тайшетского городского поселения и реконструкции тепловых сетей являются финансовые средства ресурсоснабжающей организации в рамках инвестиционной программы при заключении концессионного соглашения, платы за подключение, а так же средства, привлеченные из бюджетов различных уровней посредством участия Тайшетского муниципального образования в региональных и федеральных программах развития инфраструктуры муниципальных образований.

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели эффективности инвестиционного проекта будут иметь отрицательные значения, то есть не будут иметь обоснования с точки зрения финансов, но иметь обоснование с точки зрения необходимости их осуществления для теплоснабжения объектов перспективного строительства. Связано это с большой долей финансовых потребностей на мероприятия, необходимые к осуществлению с учетом планируемых перспективных нагрузок. Окупаемость данных мероприятий выйдет за рамки периода, на который разрабатывается схема теплоснабжения.

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструкции и технического перевооружения зависят, в том числе, и от выбранного источника финансирования данных мероприятий. Источники финансирования предложены из расчета отсутствия негативных ценовых последствий для потребителей. Реализация предложенных мероприятий возможна за счет:

надбавки к цене (тарифу) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

плат за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

средств организаций коммунального комплекса, застройщиков;

федерального, областного, местного бюджетов в рамках адресных инвестиций и целевых программ;

иных средств, предусмотренных законодательством.

Объемы финансирования реализации мероприятий в части средств федерального, областного и местного бюджетов ежегодно уточняются, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации систем теплоснабжения

Реализацию мероприятий, предусмотренных настоящей Схемой теплоснабжения, планируется осуществлять за счет финансовых средств ресурсоснабжающей организации в рамках инвестиционной программы.

Увеличение размера тарифов на тепловую энергию для потребителей Тайшетского городского поселения на перспективу будет осуществляться за счет его увеличения, в соответствии с установленными Министерством экономического развития Российской Федерации индексами-дефляторами.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТАЙШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Индикаторы развития систем теплоснабжения Тайшетского городского поселения содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с

методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения согласно постановлению правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения);

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Существующие и перспективные индикаторы развития систем теплоснабжения Тайшетского городского поселения представлены в Таблице 54.

Баланс тепловой энергии, Гкал/час	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Топливный баланс, т у.т/год	428,57	428,57	428,57	428,57	428,57	428,57	428,57	428,57	428,57	428,57
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»										
Баланс тепловой мощности, Гкал/час	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48
Баланс тепловой энергии, Гкал/час	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86
Топливный баланс, кВт.ч/год	31041	31041	31041	31041	31041	31041	31041	31041	31041	31041
Электрокотельная ПС-500										
Баланс тепловой мощности, Гкал/час	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Баланс тепловой энергии, Гкал/час	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596	0,2596
Топливный баланс, кВт.ч/год	1359	1359	1359	1359	1359	1359	1359	1359	1359	1359
Итого по муниципальному образованию										
Баланс тепловой мощности, Гкал/час	127,14	127,14	127,14	127,14	127,14	127,14	127,14	127,14	127,14	127,14
Баланс тепловой энергии, Гкал/час	65,4096	64,8696	68,3946	74,169	78,989	81,499	97,299	132,471	132,471	132,471
Топливный баланс, т у.т/год	50190	50679	52117	57407	61998	64389	79378	112413	112413	112413
Топливный баланс, кВт.ч/год	15554,8	15554,8	15554,8	15554,8	15554,8	15554,8	15554,8	15554,8	15554,8	15554,8

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Существующие отчетного (базового) 2022 года и перспективные тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по единой теплоснабжающей организации Тайшетского городского поселения АО «Байкалэнерго» представлены в Таблице 56.

Таблица 56

Существующие отчетного (базового) 2022 года и перспективные тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по единой теплоснабжающей организации Тайшетского городского поселения

Наименование показателя	Показатели существующих и перспективных тарифно-балансовых расчетных моделей теплоснабжения потребителей по единой теплоснабжающей организации муниципального образования									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
Индексы-дефляторы объема платных услуг населению, установленные Министерством экономического развития РФ	106,7	106,0	106,0	104,7	104,0	104,3	104,0	104,0	104,0	104,0
Баланс тепловой мощности, Гкал/час	127,1	127,1	127,1	127,1	127,1	127,1	127,1	127,1	127,1	127,1
Баланс тепловой энергии, Гкал/час	65,4	64,9	68,4	74,2	79,0	81,5	97,3	132,5	132,5	132,5

Топливный баланс, т у.т/год	50190	50679	52117	57407	61998	64389	79378	112413	112413	112413
Топливный баланс, кВт.ч/год	15554,8	15554,8	15554,8	15554,8	15554,8	15554,8	15554,8	15554,8	15554,8	15554,8

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Существующий отчетный (базовый) 2022 год и перспективные размеры тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Тайшетского городского поселения, представлены в Таблице 57.

Таблица 57

Существующий отчетный (базовый) 2022 год и перспективные размеры тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Тайшетского городского поселения

Наименование показателя	Категория потребителей	п/г	Существующий и перспективные размеры тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального образования, руб./Гкал									
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
Размер тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельных №1, №2, №3, №4, №5	Население (с НДС)	1	1836,0	1905,76	2169,70	2169,7	2133,4	2218,73	2399,77	2399,77	2399,77	2399,77
		2	1905,76	1972,46	2169,70	2133,4	2218,73	2307,47	2399,77	2399,77	2399,77	2399,77
	Промышленные объекты (без НДС)	1	1696,26	1739,04	2220,89	2220,89	2132,6	2163,91	2279,72	2279,72	2279,72	2279,72
		2	1739,04	1877,06	2220,89	2132,6	2163,91	2192,04	2279,72	2279,72	2279,72	2279,72
	Социальные учреждения (без НДС)	1	1696,26	1739,04	2220,89	2220,89	2132,6	2163,91	2279,72	2279,72	2279,72	2279,72
		2	1739,04	1877,06	2220,89	2132,6	2163,91	2192,04	2279,72	2279,72	2279,72	2279,72
Размер тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям электрокотельной ДТВ ОАО «РЖД»	Население	1	2120,95	2201,54	2506,43	2506,43	2664,32	2805,52	2917,74	3155,82	3155,82	3155,82
		2	2201,54	2289,6	2506,43	2664,32	2805,52	2917,74	3034,44	3155,82	3155,82	3155,82
	Промышленные объекты	1	2270,21	2868,33	4322,42	4322,42	4486,19	4655,86	4826,82	5199,06	5199,06	5199,06
		2	2608,33	4037,0	4322,42	4486,19	4655,86	4826,82	4999,10	5199,06	5199,06	5199,06
	Социальные учреждения	1	2270,21	2868,33	4322,42	4322,42	4486,19	4655,86	4826,82	5199,06	5199,06	5199,06
		2	2608,33	4037,0	4322,42	4486,19	4655,86	4826,82	4999,10	5199,06	5199,06	5199,06
Размер тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям	Население	1	1130,81	1173,78	1263,44	1263,44	1366,52	1425,28	1482,29	1482,29	1482,29	1482,29
		2	1173,78	1214,86	1263,44	1313,96	1366,52	1425,28	1482,29	1482,29	1482,29	1482,29
	Промышленные объекты	1	5269,96	5269,96	6063,04	6277,23	6752,51	7042,87	7324,58	7324,58	7324,58	7324,58
		2	5269,96	6063,04	6277,23	6492,82	6752,51	7042,87	7324,58	7324,58	7324,58	7324,58

елям электрок отельной ПС-500	ы											
	Социа льные учреж дения	1	5269 ,96	5269, 96	606 3,04	6277, 23	6752 ,51	7042, 87	7324, 58	7324, 58	7324, 58	7324, 58
		2	5269 ,96	6063, 04	627 7,23	6492, 82	6752 ,51	7042, 87	7324, 58	7324, 58	7324, 58	7324, 58

Долгосрочные тарифы установлены следующими нормативными актами:

1) Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2021 года № 79-413-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» в соответствующей зоне деятельности (АО "Байкалэнерго", ИНН 3808108339)» (в редакции № 79-362-спр от 25 ноября 2022 года);

2) Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 28 ноября 2022 года № 79-556-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО "РЖД" (ИНН 7708503727) на территории Иркутской области»;

3) Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 09 декабря 2021 года № 79-351-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО "Иркутская электросетевая компания" (ИНН 3812122706)» (в редакции № 79-427-спр от 28 ноября 2022 года).

Размеры тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Тайшетского городского поселения, формируются при соблюдении следующих параметров:

тариф на тепловую энергию ежегодно формируется и пересматривается;

в необходимую валовую выручку для расчета тарифа на тепловую энергию включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов настоящей Схемы теплоснабжения, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф на тепловую энергию включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов настоящей Схемы теплоснабжения из прибыли с учетом возникающих налогов;

тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов настоящей Схемы теплоснабжения и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

для обеспечения доступности услуг потребителям вырабатываются меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

Размеры тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Тайшетского городского поселения, ежегодно пересматриваются или индексируются. Определяется долгосрочный период, в течение которого в тариф на тепловую энергию включается обоснованная инвестиционная составляющая, обеспечивающая финансовые потребности инвестиционной программы. При этом тарифное регулирование становится более предсказуемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности организаций коммунального комплекса по поставкам тепловой энергии и инвестиционной деятельности в рамках утвержденной инвестиционной программы.

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Тайшетского городского поселения, представлен в Таблице 58.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Тайшетского городского поселения

Наименование системы теплоснабжения муниципального образования	Наименование теплоснабжающей организации	ОГРН, ИНН, КПП теплоснабжающей организации	Юридический адрес теплоснабжающей организации
Котельная №1 (ТКСИ)	ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»	ОГРН 1043801024630, ИНН 3808108339, КПП 381201001.	664043, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, 67
Котельная №2 (ШПЗ)	ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»	ОГРН 1043801024630, ИНН 3808108339, КПП 381201001.	664043, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, 67
Котельная № 3 (Мелькомбинат)	ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»	ОГРН 1043801024630, ИНН 3808108339, КПП 381201001.	664043, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, 67
Котельная (Экспедиция 5)	ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»	ОГРН 1043801024630, ИНН 3808108339, КПП 381201001.	664043, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, 67
Котельная (Совхоз)	ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»	ОГРН 1043801024630, ИНН 3808108339, КПП 381201001.	664043, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, 67
Электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД»	Тайшетский территориальный участок Восточно-Сибирского ДТВ филиала ОАО «РЖД»	ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727, КПП 770801001.	665001, город Тайшет, улица Транспортная, 14
Электрокотельная ПС-500	Филиал ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети»	ОГРН 1093850013762, ИНН 3812122706, КПП 381201001.	665002, город Тайшет, улица Энергетиков, 20,

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведен в таблице 58 пункт 15.1 главы 15 Обосновывающих материалов.

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

На дату разработки схемы теплоснабжения Тайшетского городского поселения функции единой теплоснабжающей организации выполняют:

- 1) в границах зон с №1 по №5 – ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»;
- 2) в границе зоны №6 – ДТВ ОАО «РЖД»;

3) в границе зоны №7 – филиал ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети».

ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго», ДТВ ОАО «РЖД, филиал ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети» отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки настоящей Схемы теплоснабжения заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации Тайшетского городского поселения не поступали.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Зона №1 - котельная №1 (ТКСИ) является основным поставщиком тепловой энергии микрорайонов Новый, имени Пахотищева, имени Мясникова, село Старый Акульшет, микрорайон Солнечный, улицы Индустриальная и Архитекторов, а также части улиц в Северном районе.

Зона №2 - котельная №2 (ШПЗ) поставляет тепловую энергию потребителям, расположенным от ручья Крутенький в Центральном районе, жилой район 51 квартала в Северо-Западном районе города. С Южной стороны зона действия ограничена железной дорогой.

Зона №3 - котельная №3 (Мелькомбинат) осуществляет теплоснабжение южной части города в районе улиц Пушкина, Ленина, Воинов интернационалистов, Комсомольской, Свердлова.

Зона №4 - котельная №4 (Экспедиция №5) осуществляет теплоснабжение южной части города в районе улиц Тимирязева, 19-го Партсъезда, Советской.

Зона №5 - котельная №5 (Совхоз) снабжает теплом часть жилищного фонда в Северном районе города по улицам Капустина, Северной и Ключевой.

Зона №6 - электрокотельная ДТВ ОАО «РЖД» осуществляет теплоснабжение объектов ОАО «РЖД», многоквартирного дома №2 по улице Осипенко и четыре дома индивидуального жилищного сектора по улице Дарвина и улице Пугачева.

Зона №7 - электрокотельная ПС-500 осуществляет теплоснабжение объектов по улице Энергетиков.

Карта с разбивкой на зоны границ деятельности котельных Тайшетского городского поселения представлена на рисунке 1 (рисунок не представлен) раздела 2.2 утверждаемых материалов.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации котельных Тайшетского городского поселения представлен в Таблице 59.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации котельных муниципального образования «Тайшетский район», расположенных на территории Тайшетского городского поселения, представлен в Таблице 59.1.

Источниками финансирования мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации котельных Тайшетского городского поселения являются финансовые средства ресурсоснабжающей организации в рамках инвестиционной программы и заключенного концессионного соглашения.

Таблица 59

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации муниципальных котельных Тайшетского городского поселения

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС										
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
Котельные												
1. Котельная № 1 (ТКСИ)												
1.1	Техническое перевооружение электрооборудования котельной:	36913	3039	59	0	0	18059	15756	0	0	0	0
1.1.1	Техническое перевооружение электрооборудования котельной: оборудования распределительной подстанции 10 кВ (06202) (с ПИР)	1117	1117									
1.1.2	Техническое перевооружение оборудования подстанции ТП-15-2/1600 (06379) (с ПИР)	33815					18059	15756				
1.1.3	Техническое перевооружение оборудования подстанции ТП-16-2/1000 (06371) (с ПИР)	1981	1922	59								
1.2	Техническое перевооружение контрольно-измерительных приборов и автоматики котлов (с ПИР)	6777	6086	633	58							
1.3	Дооборудование котельной 1-ой очереди автоматическими системами, обеспечивающими пожарную безопасность в соответствии с действующими нормами и правилами (с ПИР)	12620					12620					
1.4	Модернизация оборудования ХВО (замена Накатионитовых фильтров) котельной 1-ой очереди	3696	937	2759								
1.5	Модернизация котельного агрегата КЕ25-14 ст.№2 со вспомогательным оборудованием на котельной №1 (ТКСИ) (инвентарный №1000062)	85800					16472	66275	3053			

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС											
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041	
1.6	Техническое перевооружение ОПО. Котельная №1 первой очереди (12). Модернизация группы сетевых подогревателей с установкой подогревателей типа ПСВ-90-7-15 количестве 2 штук.	23300			4590	18710							
1.7	Реконструкция системы очистки сточных вод котельной 1-ой очереди с возможностью распространения основных технических решений на прочие теплоисточники ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»	2700				2700							
1.8	Реконструкция насосной группы котельной №1 в количестве 2 штук с ЦН 400/105 на Д630/90.	4900							1000	3900			
1.9	Техническое перевооружение котельного агрегата КЕ-25-14 стационарный №1 для восстановления располагаемой мощности котельной № 1 и обеспечения перспективных нагрузок.	75000								75000			
1.10	Техническое перевооружение котельного агрегата КЕ-25-14 стационарный № 3 для восстановления располагаемой мощности котельной № 1 и обеспечения перспективных нагрузок.	75000								75000			
1.11	Техническое перевооружение ОПО. Котельная №1 первой очереди (12). Модернизация прямого и обратного коллекторов группы сетевых насосов котельной № 1 с целью увеличения пропускной способности для обеспечения перспективных нагрузок.	29239			1392	27847							
1.12	Строительство автотракторного бокса	30000							10000	20000			

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС										
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
1.13	Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования, расположенного по адресу город Тайшет, улица Индустриальная, 3/9	25000							10000	15000		
1.14	Модернизация оборудования здания дробильного отделения с 3-мя узлами пересыпки город Тайшет, улица Индустриальная, 3/2	20000								20000		
1.15	Техническое перевооружение здания дробильного отделения с 3-мя узлами пересыпки город Тайшет, улица Индустриальная, 3/2	10000								10000		
1.16	Реконструкция здания гаража (пристрой к АБК)	10000								10000		
1.17	"Реконструкция системы видеонаблюдения территории котельной 1-й очереди г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1 (инв.№ 100004)""	1013			313	700				-		
1.18	Техническое перевооружение бака-аккумулятора сырой воды V=700 м3	5000								5000		
1.19	"Модернизация наружного освещения периметра котельной 1-й очереди г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1 ОП "ТТС" АО "Байкалэнерго (инв.№ 100004)""	1602			302	1300				-		
1.20	Модернизация оборудования химлаборатории котельной 1-ой очереди (инв.№ 100004). Шкаф вытяжной ЛК-1200 ШВП.	628			628							
1.21	Модернизация конденсатных баков котельной 1-ой очереди	10000								10000		
1.22	Модернизация деаэратора сетевого контура ДА-200 котельной 1-ой очереди	5000								5000		
2. Котельная № 2 (ШПЗ)												

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС										
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
2.1	Реконструкция котла КЕ 10-14С стационарный №1 с приобретением и монтажом вспомогательного оборудования и щита управления	42328				3728	12028	8133	18439			
2.2	Реконструкция КИПиА. Создание щитов управления котлов паровых КЕ-10 14С стационарный №2, ДКВр-20/13 стационарный №3, ДКВр-20/13 стационарный №4, ДКВр-20-13-250 (Е-20-14-250) стационарный №5 .	16683							4683	12000		
2.3	Реконструкция группы сетевых подогревателей. Замена подогревателей сетевой воды ПСВ 200-7-15 стационарный № 7, ПСВ-90-7-15 стационарный №9.	15459				1729	6805	6925				
2.4	Модернизация золоуловителей МП-3100 к/а КЕ 10/14 стационарный №2.	4331								4331		
2.5	Модернизация вспомогательного оборудования котельных агрегатов ДКВр 20/13 стационарный №3, 4, 5	10878							3626	7252		
2.6	Модернизация охладителей выпара ОВА 16 (стационарный №1, стационарный №2)	1188								1188		
2.7	Модернизация аспирационной установки топливоподдачи стационарный №3 тракта углеподдачи (с ПИР)	2334								2334		
2.8	Техническое перевооружение тракта углеподдачи (ограждающих конструктивных элементов и дренажной системы)	11780							3000	8780		
2.9	Модернизация оборудования химводоподготовки. Замена фильтров ФИПа стационарный №1, стационарный №2, стационарный №3, стационарный №4.	6999				1334	1129	4536				

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС											
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041	
2.10	Модернизация питательных насосов котельной №2. Замена питательных насосов (ЦНСг 60/231 стационарный №1 - 1 шт., ЦНСГ-105-196 - 2 шт.) на современные энергоэффективные аналоги с применением ЧРП (с ПИР)	2254									2254		
2.11	Реконструкция резервуара металлического (стального бака-аккумулятора 2000м3 ст.№1)	45829				2667	6267	10000	26895				
2.12	Реконструкция кровли котельной №2	7966		1558	6408								
2.13	Реконструкция системы пожаротушения галереи тракта углеподачи	5000									5000		
2.14	Модернизация здания котельной с устройством блочного санитарно-бытового помещения.	5434									5434		
2.15	Техническое перевооружение парового котла ДКВР20-13 стационарный №3 инвентарный №193 котельной №2. Замена бункера сырого угля	2092	2092										
2.16	Реконструкция трубопровода пара от к/а № 3, 4, 5. Устройство редукционной установки.	12328				2301	3573	6454					
2.17	Реконструкция системы очистки сточных вод (разработка предпроектной документации)	2023				2023							
2.18	Реконструкция и модернизация электрооборудования котельной	40877	0	0	0	0	2068	9226	19583	10000	0	0	
2.18.1	Реконструкция и модернизация электрооборудования котельной № 2 (ШПЗ) . Модернизация сооружения - воздушной линии электроснабжения котельной № 2 (с ПИР)	1287					195	1092					
2.18.2	Реконструкция и модернизация электрооборудования котельной № 2 (ШПЗ). Модернизация ячеек КСО-298 (9 штук) и КСО-272 (2 ячейки)	14502					1373	4273	8856				

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС												
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041		
2.18.3	Реконструкция и модернизация электрооборудования котельной № 2 (ШПЗ). Модернизация трансформаторных подстанций ТП-1 и ТП-2. Приобретение и монтаж комплектной трансформаторной подстанции 2х1000 взамен оборудования ТП-1 и ТП-2 котельной № 2	20188							1861	8327	10000			
2.18.4	Реконструкция и модернизация электрооборудования котельной № 2 (ШПЗ). Модернизация распределительного устройства РУ 0,4 кВ	4900						500	2000	2400				
3. Котельная № 3 (Мелькомбинат)														
3.1	Дооборудование котельной №3 автоматическими системами, обеспечивающими пожарную безопасность в соответствии с действующими нормами и правилами	4000									4000			
3.2	Реконструкция системы очистки сточных вод котельной № 3 (предпроектная документация)	1625			1625									
3.3	«Техническое перевооружение ОПО котельная №3 «Мелькомбинат». Модернизация паропровода котла ДКВР-13-6,5. Устройство редуционной установки. (инвентарный № Ю01132070)»	4446			936	3510								
4. Котельная № 4 (Экспедиции № 5)														
4.1	Реконструкция насосного оборудования сетевой группы котельной №4 (замена физически изношенных и морально устаревших насосных агрегатов Д250/50)	683								683				

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС												
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041		
4.2	Модернизация котельной №4 (Экспедиция №5). Приобретение и монтаж котельного агрегата КВМ-1,25 взамен отработавшего нормативный срок КВМ-1,25. (инвентарный №10028Г)	2200						2200						
4.3	"Модернизация газоходов котельной №4. Устройство газоочистного оборудования" (инв. №б/н)	2683			600	2083								
5. Котельная № 5 (Совхоз)														
5.1	Реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельной № 4. Приобретение и монтаж автоматической угольной блочно-модульной котельной.	8831										8831		
5.2	Модернизация сетевых насосов. Замена физически изношенных насосов сетевых КМ-100-65-200 - стационарный №1, стационарный № 2 котельной № 5 на современные насосы NB 40-200/219	340										340		
5.3	Приобретение, монтаж ГОУ для котла КСВ-1,25 котельной №4	1000			100	900								
6. Прочие мероприятия														
6.1	Модернизация сети освещения помещений и территории котельных ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»	188	188											
6.2	Монтаж аварийного освещения помещений и территории котельных ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»	383	383											
6.3	Приобретение ДЭУ-80	714	714											
6.4	Приобретение и монтаж блочно-модульного санитарно-бытового помещения для участка	4000										4000		

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС												
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041		
	тепловых сетей													
6.5	Приобретение переносного ограждения для участка тепловых сетей	1000										1000		
6.6	Приобретение кондиционеров на объекты ОТ "ТТС" АО «Байкалэнерго»	600			600									
6.7	Приобретение спецтехники с целью обеспечения надежности теплоснабжения Бульдозер SHANTUI SD-16 (или B10M)	6625				6625								
6.8	Приобретение спецтехники с целью обеспечения надежности теплоснабжения КамАЗ 65117 с КМУ	6083				6083								
6.9	Приобретение спецтехники с целью обеспечения надежности теплоснабжения Фронтальный погрузчик XCMG LW300FN	2750						2750						
6.10	Приобретение спецтехники с целью обеспечения надежности теплоснабжения Самосвал	6500							6500					
6.11	«Блочно-модульная котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 12 Гкал/ч до 20 Гкал/ч в село Старый Акульшет Тайшетского района» новое строительство с целью обеспечения резервного теплоснабжения микрорайона Центральный город Тайшет, а также обеспечение технической возможности технологического присоединения вновь строящихся объектов к тепловым сетям ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго»	499633				49633	200000	250000						
6.12	Строительство котельной мощностью 56 Гкал/ч взамен отработавшей нормативный срок котельной № 2 (ШПЗ)	204670 4						70000	500000	500000	976704			

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей без учета НДС										
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
6.13	Строительство блока водогрейных котлов мощностью 50 Гкал/ч с целью обеспечения с целью обеспечения перспективных нагрузок	1920585					10000	60000	500000	1350585		
	Всего	5231544	13439	5009	17552	133873	363971	943805	1100962	2652933	0	0

Таблица 59.1

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации котельных муниципального образования «Тайшетский район»

№ п/п	Объект теплоснабжения	Описание и основные характеристики мероприятия	Срок реализации	Объем инвестиций, рублей (с учетом НДС)
1	Котельная № 11	Приобретение, монтаж двух энергосберегающих сетевых насосов; монтаж теплообменного оборудования	2023	574175,0
2	Котельная № 12	Приобретение и монтаж двух энергосберегающих сетевых насосов; монтаж теплообменного оборудования	2024	504809,0
3	Котельная № 13	Приобретение и монтаж двух энергосберегающих сетевых насосов; монтаж теплообменного оборудования		455268,0
4	Котельная № 31	Приобретение и монтаж двух энергосберегающих сетевых насосов	2026	424463,0
5	Котельная МБУДО «ЦДО «Радуга»	Приобретение и монтаж энергосберегающего сетевого насоса; монтаж теплообменного оборудования	2030	361938,0
6	Котельная № 6	Приобретение и монтаж водогрейного котла 0,63 Гкал/ч		791934,0
7	Котельная № 14	Приобретение и монтаж двух энергосберегающих сетевых насосов; монтаж теплообменного оборудования		504809,0
Итого по муниципальному образованию «Тайшетский район»				3617396,0

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них Тайшетского городского поселения представлен в Таблице 60.

Источниками финансирования мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них являются финансовые средства ресурсоснабжающей организации в рамках инвестиционной программы и заключенного концессионного соглашения.

В таблице 61 приведена сводная стоимость мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей Тайшетского городского поселения.

В таблице 61.1 приведена сводная стоимость мероприятий технического перевооружения источников тепловой энергии муниципального образования «Тайшетский район», расположенных на территории Тайшетского городского поселения.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений
Тайшетского городского поселения

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тыс.рублей без учета НДС										
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
1. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки												
1.1	Строительство тепловой сети от ТК -12 ТС-7 (инв. № Ю01132096) котельной № 1 до ТК12-2 (проект.). Характеристики уточняются проектом.	37457			37457							
1.2	Строительство тепловой сети от ТК-12-2 (проект.) до границы земельного участка 38:29:011003:29 (микрорайон Центральный). Характеристики уточняются проектом.	2543			2543							
1.3	Строительство тепловой сети от ТК-12-2 (проект.) до границы земельного участка 38:29:011003:180 (общеобразовательная школа на 1275 мест). Характеристики уточняются проектом.	26548			26548							
1.4	Строительство тепловой сети от ТК6-4 (проект) до границы земельного участка 38:29:011002:1437 (спортивно-оздоровительный комплекс). Протяженность 73 метров, диаметр 150 мм Характеристики уточняются проектом.	11445				2000	9445					
1.5	Строительство тепловой сети до границы земельного участка 38:29:000000:46 (поликлиника на 1000 посещений в день). Характеристики уточняются проектом.	23813				2000	21813					

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тыс.рублей без учета НДС												
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041		
1.6	Строительство тепловой сети котельной № 1 от ТК-9-7 до границы земельного участка 38:29:011001:85 (ОВД) диаметром 133 мм, ориентировочной протяженностью 22 метра	815									815			
1.7	Строительство тепловой сети до границы земельного участка жилого микрорайона «РУСАЛквартАЛ» ООО «РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод» в селе Старый –Акульшет.	13680 0				10000	126800							
2. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения														
2.1	Участок тепловой сети от ТК-9 до ТК-9-7, организация переемычки от ТК-9-7 до ТС-12 (инвентарный № Ю01132096). Реконструкция: Строительство тепловой сети диаметром 300мм протяженностью 327 метров от ТК-9-7 ТС-7 котельной № 1 (инвентарный № Ю01132096) до тепловой сети ТС-12 котельной № 2 (инвентарный № Ю01132096) диаметром 300 мм протяженностью 327 метров.	85686		452	670				9167	40000	35397			
3. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса														
3.1	Реконструкция участка тепловой сети ТС-27 электрокотельной ДТВ ОАО «РЖД» от ТК-40 до жилого дом по улице Осипенко, 2 (инвентарный № Ю01132126) протяженностью 460 метров с изменением диаметра согласно проектной документации	26037								3000	23037			

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тыс.рублей без учета НДС											
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041	
3.2	Техническое перевооружение участка тепловой сети ТС-6 котельной № 1 от вертикального компенсатора К-7 до К-10 по улице Индустриальной (инвентарный № Ю01132095) диаметром 700 мм протяженностью 291 метр	28307		1062	15482	11763							
3.3	Техническое перевооружение участка тепловой сети ТС-6 котельной №1 от вертикального компенсатора К-12 до ТК-3 по улице Индустриальной (инвентарный № Ю01132095) диаметром 700 мм протяженностью 277 метров	34819		1010	628	14908	18273						
3.4	Техническое перевооружение участка тепловой сети от ТК-5-15 до ТК-5-24 по ул. Зои Космодемьянской (с ПИР)	34857			1120	24778	8959						
3.5	Техническое перевооружение участка тепловой сети ТС-20 котельной № 2 от ТК-11-3 до жилого дома по улице Крупской, 92 (инвентарный № Ю01132119) диаметром 150 мм протяженностью 215 метров	16683							2000	14683			
3.6	Реконструкция тепловой сети по улице Транспортной от ТК-2 до ТК-3 от котельной №2 (инвентарный № Ю01132108) протяженностью 214 метров, с изменением диаметра с 400 мм до 500 мм	59707		28347	31360								
3.7	Техническое перевооружение тепловой сети котельной №2 от ТК3-4 до ТК3-12 по улице Терешковой (ТС-11, инвентарный № Ю01132111) диаметром 300 мм	77825						2428	40000	35397			

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемая потребность в финансовых средствах, тыс.рублей без учета НДС										
		Итого	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
4.2	Реконструкция участка тепловой сети ТС-7 котельной № 1 (инв. № Ю01132096) от района П-образного компенсатора К-24 + 54,50 м (секционирующий узел УТ1) до ТК-12 (характеристики уточняются проектом), в т.ч:	28250 1	0	9091	78715	138095	56600	0	0	0	0	0
4.2.1	Реконструкция участка тепловой сети ТС-7 от УТ1 до ТК5	56600					56600					
4.2.2	Реконструкция участка тепловой сети ТС-7 от ТК5 до ТК9	14070 4			6150	134554						
4.2.3	Реконструкция участка тепловой сети ТС-7 от ТК9 до ТК12	85197		9091	72565	3541						
4.3	Реконструкция участка тепловой сети ТС-7 от угла поворота сети УП15+5м до района П-образного компенсатора К-24 + 54,50 м (секционирующий узел УТ1)	55107				5107			50000			
4.4	Установка регулирующих балансировочных клапанов на ответвлениях от магистральных и внутриквартальных трубопроводов.	5000								5000		
4.5	Реконструкция участка тепловой сети ТС-6 котельной № 1 от компенсатора К-1 до К-3 (инвентарный № Ю01132095) протяженность и диаметр уточняются проектом.	76645				5745			70900			
4.6	Установка повышающей насосной станции в районе тепловой камеры ТК-5 тепловой сети ТС-7 (инвентарный № Ю01132096) (при обосновании)	80000								80000		
	Итого	2057498	2452	39962	194523	214396	301890	71595	273715	538965	300000	120000

Таблица 61

Сводная стоимость мероприятий в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей Тайшетского городского поселения

Наименование показателя	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей										
	Всего	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
Всего по источникам тепловой энергии	5231544	13439	5009	17552	133873	363971	943805	1100962	2652933	0	0
Всего по тепловым сетям	2057498	2452	39962	194523	214396	301890	71595	273715	538965	300000	120000
Итого стоимость мероприятий	7289042	15891	44971	212075	348269	665861	1015400	1374677	3191898	300000	120000

Таблица 61.1

Сводная стоимость мероприятий технического перевооружения источников тепловой энергии муниципального образования «Тайшетский район», расположенных на территории Тайшетского городского поселения

Наименование показателя	Планируемая потребность в финансовых средствах, тысяч рублей										
	Всего	Базовый		Первый 5-летний период					Последующие периоды		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	2034-2039	2040-2041
Всего по источникам тепловой энергии	3617,4	0	0	574,2	960,1	0	424,5	0	1658,6	0	0
Итого стоимость мероприятий	3617,4	0	0	574,2	960,1	0	424,5	0	1658,6	0	0

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы теплоснабжения в условиях города Тайшета, в первую очередь, связано с реализацией технических мероприятий во внутридомовых системах теплоснабжения. Все мероприятия по переводу на закрытую систему теплоснабжения предполагается выполнить путем строительства индивидуальных тепловых пунктов у потребителей, в связи с чем, планируемые мероприятия будут реализованы по средствам:

1. Многоквартирные жилые дома - за счет программ капитального (текущего) ремонта, за счет средств собственников помещений в доме.

2. Потребители бюджетной сферы - за счет бюджетов соответствующих уровней (федеральный, областной, муниципальный).

3. Остальные потребители – хозяйствующие субъекты за счет собственных средств.

Учитывая то, что с 1 января 2022 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2021 года №438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении», которым с 1 января 2022 года отменяется обязательное переоборудование открытых систем горячего водоснабжения в закрытые, решения по возможному переходу на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей города Тайшет подлежат разработке и оценке, возможно при выполнении следующих актуализаций схемы теплоснабжения.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.

Замечания и предложения при актуализации схемы теплоснабжения не поступали.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.

В связи с тем, что замечания и предложения при актуализации схемы теплоснабжения не поступали, ответы разработчика проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения не направлялись.

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

В связи с тем, что замечания и предложения при актуализации схемы теплоснабжения не поступали, перечень учтенных замечаний, предложений и реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, отсутствует.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Настоящая глава содержит реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения. Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения, приведен в таблице 18.1.

Таблица 18.1.

Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения.

№ п/п	Разделы и главы	Наименование разделов схемы теплоснабжения и глав обосновывающих материалов	Суть изменения
Утверждаемая часть			

1.	Раздел 1	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.	В ходе актуализации внесены изменения в Раздел 1 в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию источников тепловой энергии.
2.	Раздел 2	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	В ходе актуализации внесены изменения в Раздел 2 в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию источников тепловой энергии.
3.	Раздел 3	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	В ходе актуализации внесены изменения в Раздел 3 в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения.
4.	Раздел 4	Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения.	В ходе актуализации изменения в Раздел 4 не вносились.
5.	Раздел 5	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	В ходе актуализации внесены изменения в Раздел 5 в связи с корректировкой сроков исполнения мероприятий.
6.	Раздел 6	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.	В ходе актуализации внесены изменения в Раздел 6 в связи с корректировкой сроков исполнения мероприятий.
7.	Раздел 7	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.	В ходе актуализации изменения в Раздел 7 не вносились.
8.	Раздел 8	Перспективные топливные балансы.	Данные Раздела 8 актуализированы путем внесения изменений в части расчета количества используемого основного топлива на каждом источнике теплоснабжения, который выполнен с учетом прогноза перспективной тепловой нагрузки
9.	Раздел 9	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.	Данные Раздела 9 актуализированы в соответствии с предлагаемыми мероприятиями по развитию источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.
10.	Раздел 10	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).	В ходе актуализации изменения в Раздел 10 не вносились.
11.	Раздел 11	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.	В ходе актуализации изменения в Раздел 11 не вносились.
12.	Раздел 12	Решения по бесхозяйным тепловым сетям.	В ходе актуализации изменения в Раздел 12 не вносились.
13.	Раздел 13	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой	В ходе актуализации изменения в Раздел 13 не вносились.

		газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения.	
14.	Раздел 14	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения.	В ходе актуализации изменения в Раздел 14 не вносились.
15.	Раздел 15	Ценовые (тарифные) последствия.	В ходе актуализации изменения в Раздел 15 не вносились.
Обосновывающие материалы			
16.	Глава 1	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	Глава 1 актуализирована в части показателей тепловых нагрузок, балансов тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей, топливных балансов, балансов водоподготовительных установок, надежности теплоснабжения.
17.	Глава 2	Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	Глава 2 актуализирована в части приростов площади строительных фондов, прогнозов перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС, прогнозов прироста объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.
18.	Глава 3	Электронная модель системы теплоснабжения поселения.	В ходе актуализации изменения в Главу 3 не вносились.
19.	Глава 4	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	Глава 4 актуализирована с учетом прогноза перспективной нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения.
20.	Глава 5	Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения.	В ходе актуализации изменения в Главу 5 не вносились.
21.	Глава 6	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	Глава 6 актуализирована с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения.
22.	Глава 7	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	Глава 7 актуализирована в соответствии с корректировкой сроков исполнения мероприятий.
23.	Глава 8	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.	Глава 8 актуализирована в соответствии с корректировкой сроков исполнения мероприятий.
24.	Глава 9	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего	В ходе актуализации изменения в Главу 9 не вносились.

		водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.	
25.	Глава 10	Перспективные топливные балансы.	Глава 10 актуализирована в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки.
26.	Глава 11	Оценка надежности теплоснабжения.	Глава 11 актуализирована с учетом корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения в части тепловых сетей.
27.	Глава 12	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.	Глава 12 актуализирована с учетом корректировки предложений по развитию источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей. Выполнена корректировка затрат по ряду проектов по развитию источников тепловой энергии (мощности) и систем транспорта теплоносителя.
28.	Глава 13	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения.	В ходе актуализации изменения в Главу 13 не вносились.
29.	Глава 14	Ценовые (тарифные) последствия.	В ходе актуализации изменения в Главу 14 не вносились.
30.	Глава 15	Реестр единых теплоснабжающих организаций.	В ходе актуализации изменения в Главу 15 не вносились.
31.	Глава 16	Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.	Глава 16 актуализирована с учетом корректировки мероприятий схемы теплоснабжения.
32.	Глава 17	Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.	В актуализированной версии глава 17 не содержит замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения.

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

В.Д. Бычкова